

Amazon BTS HMO3

Avenida Mercury 2, 83297 Hermosillo, Sonora

Reporte mensual de detección

Abril, 2026

Resumen

Arranques de motor

	Bomba Diesel	Bomba Electrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	5	0	0
Fuera de mantenimiento	0	0	26
Total	5	0	26


Alertas generales

	Bomba Diesel	Bomba Electrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	1	0	0
Fuera de mantenimiento	0	0	0
Total	1	0	0


Alertas de panel de alarmas

	Alarmas de Fuego	Alarmas de Falla	Alarmas de Supervisión	Alarmas de Seguridad
En Mantenimiento	0	0	0	0
Fuera de Mantenimiento	0	0	0	0
Total	0	0	0	0

Comportamiento de presión de sistema



Conteo de arranques de bomba jockey



Detalle de arranques de motor

Arranques fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
-------------	--------	--------	------------------	---------------------

No se registraron arranques fuera de mantenimiento

Amazon BTS HMO3

Avenida Mercury 2, 83297 Hermosillo, Sonora

Arranques en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Jueves, 30 de abril del 2026, a las 11:24:44	Jueves, 30 de abril del 2026, a las 11:54:22	00:29:38
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Jueves, 23 de abril del 2026, a las 13:08:29	Jueves, 23 de abril del 2026, a las 13:39:05	00:30:36
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Jueves, 16 de abril del 2026, a las 10:03:47	Jueves, 16 de abril del 2026, a las 10:32:42	00:28:55
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Jueves, 9 de abril del 2026, a las 11:23:35	Jueves, 9 de abril del 2026, a las 11:52:37	00:29:02
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Miércoles, 1 de abril del 2026, a las 08:56:36	Miércoles, 1 de abril del 2026, a las 09:28:12	00:31:36

Detalle de alertas generales

Alertas generales fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
-------------	--------	--------	------------------	---------------------

No se registraron alertas generales fuera de mantenimiento

Alertas generales en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Problema	Bomba Diésel	Jueves, 9 de abril del 2026, a las 10:41:04	Jueves, 9 de abril del 2026, a las 10:58:21	00:17:17

Acerca de este documento



Generado automáticamente a través de GC-Track Monitoring System el día 08 septiembre del 2026.

Todas las fechas y horas desplegadas corresponden a la zona horaria local de Hermosillo, Sonora

Aviso legal

Este documento es confidencial y su contenido está destinado exclusivamente para el uso de los usuarios de GC-Track Monitoring System asociados a supervisión de estos equipos, siendo las personas que se dirige y quienes asumen la responsabilidad de su uso y difusión.

Si usted no es el destinatario designado, no debe difundir, distribuir o copiar este documento sin autorización, ya que puede contener información sensible.

Notifique al remitente de inmediato por correo electrónico a support@gc-track.com si ha recibido este documento por error y elimínelo de su sistema.