

Coppel CEDIS GDLJ I 30007

Avenida Dr. Roberto Michel 970, Ferrocarril, 44440 Guadalajara, Jalisco

Reporte mensual de detección

Abril, 2026

Resumen


Arranques de motor

	Bomba Diesel	Bomba Eléctrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	7	5	9
Fuera de mantenimiento	0	0	144
Total	7	5	153


Alertas generales

	Bomba Diesel	Bomba Eléctrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	2	18	13
Fuera de mantenimiento	0	3	1
Total	2	21	14

Comportamiento de presión de sistema



Conteo de arranques de bomba jockey



Detalle de arranques de motor

Arranques fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
-------------	--------	--------	------------------	---------------------

No se registraron arranques fuera de mantenimiento

Arranques en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Miércoles, 29 de abril del 2026, a las 09:49:29	Miércoles, 29 de abril del 2026, a las 09:52:58	00:03:29
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Miércoles, 29 de abril del 2026, a las 09:45:14	Miércoles, 29 de abril del 2026, a las 09:48:29	00:03:15

Coppel CEDIS GDLJ I 30007

Avenida Dr. Roberto Michel 970, Ferrocarril, 44440 Guadalajara, Jalisco

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Martes, 28 de abril del 2026, a las 12:26:37	Martes, 28 de abril del 2026, a las 12:30:31	00:03:54
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Martes, 28 de abril del 2026, a las 12:25:46	Martes, 28 de abril del 2026, a las 12:25:53	00:00:07
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Martes, 28 de abril del 2026, a las 12:25:31	Martes, 28 de abril del 2026, a las 12:25:39	00:00:08
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Martes, 28 de abril del 2026, a las 09:58:47	Martes, 28 de abril del 2026, a las 09:59:46	00:00:59
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Martes, 21 de abril del 2026, a las 10:08:03	Martes, 21 de abril del 2026, a las 10:11:27	00:03:24
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Martes, 21 de abril del 2026, a las 10:02:43	Martes, 21 de abril del 2026, a las 10:05:59	00:03:16
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Miércoles, 8 de abril del 2026, a las 10:18:28	Miércoles, 8 de abril del 2026, a las 10:22:41	00:04:13
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Miércoles, 8 de abril del 2026, a las 10:11:31	Miércoles, 8 de abril del 2026, a las 10:16:34	00:05:03
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Miércoles, 1 de abril del 2026, a las 09:48:21	Miércoles, 1 de abril del 2026, a las 09:50:59	00:02:38
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Miércoles, 1 de abril del 2026, a las 07:32:21	Miércoles, 1 de abril del 2026, a las 07:32:32	00:00:11

Detalle de alertas generales

Alertas generales fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Problema	Bomba Eléctrica	Martes, 28 de abril del 2026, a las 16:34:29	Martes, 28 de abril del 2026, a las 16:34:39	00:00:10
Presión de Act. Diesel	Presión de Sistema	Martes, 28 de abril del 2026, a las 10:51:47	Martes, 28 de abril del 2026, a las 12:29:48	01:38:01
Desconexión	Bomba Jockey	Miércoles, 1 de abril del 2026, a las 09:45:10	Miércoles, 1 de abril del 2026, a las 09:45:33	00:00:23
Problema	Bomba Eléctrica	Miércoles, 1 de abril del 2026, a las 09:45:09	Miércoles, 1 de abril del 2026, a las 09:45:32	00:00:23
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Miércoles, 1 de abril del 2026, a las 09:45:08	Miércoles, 1 de abril del 2026, a las 09:45:31	00:00:23

Coppel CEDIS GDLJ I 30007

Avenida Dr. Roberto Michel 970, Ferrocarril, 44440 Guadalajara, Jalisco

Alertas generales en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Problema	Bomba Eléctrica	Miércoles, 29 de abril del 2026, a las 09:48:48	Miércoles, 29 de abril del 2026, a las 09:53:20	00:04:32
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Miércoles, 29 de abril del 2026, a las 09:48:46	Miércoles, 29 de abril del 2026, a las 09:53:19	00:04:33
Desconexión	Bomba Jockey	Miércoles, 29 de abril del 2026, a las 09:44:32	Miércoles, 29 de abril del 2026, a las 09:53:11	00:08:39
Desconexión	Bomba Jockey	Miércoles, 29 de abril del 2026, a las 09:42:49	Miércoles, 29 de abril del 2026, a las 09:42:56	00:00:07
Desconexión	Bomba Jockey	Miércoles, 29 de abril del 2026, a las 09:36:13	Miércoles, 29 de abril del 2026, a las 09:36:36	00:00:23
Problema	Bomba Eléctrica	Miércoles, 29 de abril del 2026, a las 09:36:12	Miércoles, 29 de abril del 2026, a las 09:36:35	00:00:23
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Miércoles, 29 de abril del 2026, a las 09:36:11	Miércoles, 29 de abril del 2026, a las 09:36:33	00:00:22
Modo No Automático	Bomba Diésel	Martes, 28 de abril del 2026, a las 12:25:55	Martes, 28 de abril del 2026, a las 12:26:39	00:00:44
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Martes, 28 de abril del 2026, a las 10:23:35	Martes, 28 de abril del 2026, a las 12:29:49	02:06:14
Modo No Automático	Bomba Diésel	Martes, 28 de abril del 2026, a las 10:12:55	Martes, 28 de abril del 2026, a las 12:25:25	02:12:30
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Martes, 28 de abril del 2026, a las 09:39:18	Martes, 28 de abril del 2026, a las 09:59:45	00:20:27
Desconexión	Bomba Jockey	Martes, 28 de abril del 2026, a las 09:29:38	Martes, 28 de abril del 2026, a las 12:26:40	02:57:02
Problema	Bomba Eléctrica	Martes, 28 de abril del 2026, a las 09:29:31	Martes, 28 de abril del 2026, a las 12:30:40	03:01:09
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Martes, 28 de abril del 2026, a las 09:29:30	Martes, 28 de abril del 2026, a las 12:30:39	03:01:09
Problema	Bomba Eléctrica	Martes, 21 de abril del 2026, a las 10:07:19	Martes, 21 de abril del 2026, a las 10:11:42	00:04:23
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Martes, 21 de abril del 2026, a las 10:07:18	Martes, 21 de abril del 2026, a las 10:11:41	00:04:23
Desconexión	Bomba Jockey	Martes, 21 de abril del 2026, a las 10:01:50	Martes, 21 de abril del 2026, a las 10:11:33	00:09:43
Desconexión	Bomba Jockey	Martes, 21 de abril del 2026, a las 09:59:44	Martes, 21 de abril del 2026, a las 09:59:59	00:00:15

Coppel CEDIS GDLJ I 30007

Avenida Dr. Roberto Michel 970, Ferrocarril, 44440 Guadalajara, Jalisco

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Desconexión	Bomba Jockey	Martes, 21 de abril del 2026, a las 09:41:58	Martes, 21 de abril del 2026, a las 09:42:21	00:00:23
Problema	Bomba Eléctrica	Martes, 21 de abril del 2026, a las 09:41:57	Martes, 21 de abril del 2026, a las 09:42:20	00:00:23
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Martes, 21 de abril del 2026, a las 09:41:56	Martes, 21 de abril del 2026, a las 09:42:19	00:00:23
Problema	Bomba Eléctrica	Miércoles, 8 de abril del 2026, a las 10:17:06	Miércoles, 8 de abril del 2026, a las 10:22:56	00:05:50
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Miércoles, 8 de abril del 2026, a las 10:17:05	Miércoles, 8 de abril del 2026, a las 10:22:55	00:05:50
Desconexión	Bomba Jockey	Miércoles, 8 de abril del 2026, a las 10:10:19	Miércoles, 8 de abril del 2026, a las 10:22:48	00:12:29
Desconexión	Bomba Jockey	Miércoles, 8 de abril del 2026, a las 10:08:16	Miércoles, 8 de abril del 2026, a las 10:08:22	00:00:06
Desconexión	Bomba Jockey	Miércoles, 8 de abril del 2026, a las 09:55:32	Miércoles, 8 de abril del 2026, a las 09:55:54	00:00:22
Problema	Bomba Eléctrica	Miércoles, 8 de abril del 2026, a las 09:55:31	Miércoles, 8 de abril del 2026, a las 09:55:53	00:00:22
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Miércoles, 8 de abril del 2026, a las 09:55:29	Miércoles, 8 de abril del 2026, a las 09:55:53	00:00:24
Desconexión	Bomba Jockey	Miércoles, 1 de abril del 2026, a las 09:47:38	Miércoles, 1 de abril del 2026, a las 09:56:21	00:08:43
Problema	Bomba Eléctrica	Miércoles, 1 de abril del 2026, a las 07:32:34	Miércoles, 1 de abril del 2026, a las 09:41:52	02:09:18
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Miércoles, 1 de abril del 2026, a las 07:32:33	Miércoles, 1 de abril del 2026, a las 09:41:51	02:09:18
Desconexión	Bomba Jockey	Miércoles, 1 de abril del 2026, a las 07:31:42	Miércoles, 1 de abril del 2026, a las 09:41:53	02:10:11
Desconexión	Bomba Jockey	Miércoles, 1 de abril del 2026, a las 07:23:54	Miércoles, 1 de abril del 2026, a las 07:24:20	00:00:26
Problema	Bomba Eléctrica	Miércoles, 1 de abril del 2026, a las 07:23:54	Miércoles, 1 de abril del 2026, a las 07:24:19	00:00:25
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Miércoles, 1 de abril del 2026, a las 07:23:53	Miércoles, 1 de abril del 2026, a las 07:24:19	00:00:26

Coppel CEDIS GDLJ I 30007

Avenida Dr. Roberto Michel 970, Ferrocarril, 44440 Guadalajara, Jalisco

Acerca de este documento



Generado automáticamente a través de GC-Track Monitoring System el día 08 septiembre del 2026.

Todas las fechas y horas desplegadas corresponden a la zona horaria local de Guadalajara, Jalisco

Aviso legal

Este documento es confidencial y su contenido está destinado exclusivamente para el uso de los usuarios de GC-Track Monitoring System asociados a supervisión de estos equipos, siendo las personas que se dirige y quienes asumen la responsabilidad de su uso y difusión.

Si usted no es el destinatario designado, no debe difundir, distribuir o copiar este documento sin autorización, ya que puede contener información sensible.

Notifique al remitente de inmediato por correo electrónico a support@gc-track.com si ha recibido este documento por error y elimínelo de su sistema.