

# Coppel CEDIS GDLJ II 30020

CEDIS Coppel 2090, La Llave, 45615, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco

## Reporte mensual de detección

Abril, 2026

### Resumen


#### Arranques de motor

	Bomba Diesel	Bomba Eléctrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	5	4	8
Fuera de mantenimiento	0	1	2372
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>2380</b>


#### Alertas generales

	Bomba Diesel	Bomba Eléctrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	0	7	10
Fuera de mantenimiento	2	1	4
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>14</b>

#### Comportamiento de presión de sistema



#### Conteo de arranques de bomba jockey



### Detalle de arranques de motor

#### Arranques fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
-------------	--------	--------	------------------	---------------------

Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Jueves, 30 de abril del 2026, a las 15:19:15	Jueves, 30 de abril del 2026, a las 15:29:14	00:09:59
----------------------------	-----------------	--	--	----------

#### Arranques en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
-------------	--------	--------	------------------	---------------------

Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Jueves, 30 de abril del 2026, a las 15:29:38	Jueves, 30 de abril del 2026, a las 15:48:09	00:18:31
----------------------------	--------------	--	--	----------

Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Jueves, 23 de abril del 2026, a las 15:56:28	Jueves, 23 de abril del 2026, a las 16:11:10	00:14:42
----------------------------	--------------	--	--	----------

# Coppel CEDIS GDLJ II 30020

CEDIS Coppel 2090, La Llave, 45615, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Jueves, 23 de abril del 2026, a las 15:41:27	Jueves, 23 de abril del 2026, a las 15:51:25	00:09:58
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Jueves, 16 de abril del 2026, a las 15:53:05	Jueves, 16 de abril del 2026, a las 16:02:43	00:09:38
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Jueves, 16 de abril del 2026, a las 15:42:13	Jueves, 16 de abril del 2026, a las 15:51:45	00:09:32
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Jueves, 9 de abril del 2026, a las 15:37:37	Jueves, 9 de abril del 2026, a las 15:57:23	00:19:46
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Jueves, 9 de abril del 2026, a las 15:26:33	Jueves, 9 de abril del 2026, a las 15:36:26	00:09:53
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Jueves, 2 de abril del 2026, a las 15:03:28	Jueves, 2 de abril del 2026, a las 15:31:47	00:28:19
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Jueves, 2 de abril del 2026, a las 14:52:28	Jueves, 2 de abril del 2026, a las 15:02:26	00:09:58

## Detalle de alertas generales

### Alertas generales fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Desconexión	Bomba Jockey	Jueves, 30 de abril del 2026, a las 15:19:17	Jueves, 30 de abril del 2026, a las 15:48:10	00:28:53
Desconexión	Bomba Jockey	Jueves, 30 de abril del 2026, a las 15:12:13	Jueves, 30 de abril del 2026, a las 15:12:20	00:00:07
Problema	Sensor de Inundación	Martes, 21 de abril del 2026, a las 21:25:38	Jueves, 23 de abril del 2026, a las 15:40:37	42:14:59
Problema	Sensor de Inundación	Martes, 21 de abril del 2026, a las 21:25:11	Martes, 21 de abril del 2026, a las 21:25:29	00:00:18
Problema	Sensor de Inundación	Martes, 21 de abril del 2026, a las 21:22:42	Martes, 21 de abril del 2026, a las 21:24:54	00:02:12
Problema	Sensor de Inundación	Martes, 21 de abril del 2026, a las 21:21:45	Martes, 21 de abril del 2026, a las 21:21:52	00:00:07
Problema	Sensor de Inundación	Martes, 21 de abril del 2026, a las 21:21:08	Martes, 21 de abril del 2026, a las 21:21:15	00:00:07
Desconexión	Bomba Jockey	Jueves, 16 de abril del 2026, a las 16:07:52	Jueves, 16 de abril del 2026, a las 16:08:41	00:00:49
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Jueves, 16 de abril del 2026, a las 16:05:32	Jueves, 16 de abril del 2026, a las 16:06:25	00:00:53

# Coppel CEDIS GDLJ II 30020

CEDIS Coppel 2090, La Llave, 45615, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Desconexión	Bomba Jockey	Jueves, 9 de abril del 2026, a las 16:01:03	Jueves, 9 de abril del 2026, a las 16:02:16	00:01:13
Problema General	Bomba Diésel	Sábado, 4 de abril del 2026, a las 02:51:55	Sábado, 4 de abril del 2026, a las 03:04:56	00:13:01
Problema	Bomba Diésel	Sábado, 4 de abril del 2026, a las 02:51:53	Sábado, 4 de abril del 2026, a las 03:04:55	00:13:02

## Alertas generales en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Jueves, 30 de abril del 2026, a las 15:29:36	Jueves, 30 de abril del 2026, a las 15:32:08	00:02:32
Presión de Act. Diesel	Presión de Sistema	Jueves, 30 de abril del 2026, a las 15:29:35	Jueves, 30 de abril del 2026, a las 15:32:07	00:02:32
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Jueves, 30 de abril del 2026, a las 15:29:15	Jueves, 30 de abril del 2026, a las 15:48:17	00:19:02
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Jueves, 23 de abril del 2026, a las 15:56:10	Jueves, 23 de abril del 2026, a las 15:59:02	00:02:52
Presión de Act. Diesel	Presión de Sistema	Jueves, 23 de abril del 2026, a las 15:55:28	Jueves, 23 de abril del 2026, a las 15:59:01	00:03:33
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Jueves, 23 de abril del 2026, a las 15:51:32	Jueves, 23 de abril del 2026, a las 16:12:03	00:20:31
Presión de Act. Diesel	Presión de Sistema	Jueves, 23 de abril del 2026, a las 15:41:20	Jueves, 23 de abril del 2026, a las 15:45:05	00:03:45
Desconexión	Bomba Jockey	Jueves, 23 de abril del 2026, a las 15:39:48	Jueves, 23 de abril del 2026, a las 16:12:11	00:32:23
Desconexión	Bomba Jockey	Jueves, 23 de abril del 2026, a las 15:36:58	Jueves, 23 de abril del 2026, a las 15:37:05	00:00:07
Desconexión	Bomba Jockey	Jueves, 23 de abril del 2026, a las 15:35:57	Jueves, 23 de abril del 2026, a las 15:36:11	00:00:14
Desconexión	Bomba Jockey	Jueves, 16 de abril del 2026, a las 16:07:13	Jueves, 16 de abril del 2026, a las 16:07:21	00:00:08
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Jueves, 16 de abril del 2026, a las 16:04:56	Jueves, 16 de abril del 2026, a las 16:05:02	00:00:06
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Jueves, 16 de abril del 2026, a las 15:52:15	Jueves, 16 de abril del 2026, a las 16:04:03	00:11:48

# Coppel CEDIS GDLJ II 30020

CEDIS Coppel 2090, La Llave, 45615, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Presión de Act. Diesel	Presión de Sistema	Jueves, 16 de abril del 2026, a las 15:41:48	Jueves, 16 de abril del 2026, a las 15:43:37	00:01:49
Desconexión	Bomba Jockey	Jueves, 16 de abril del 2026, a las 15:40:59	Jueves, 16 de abril del 2026, a las 16:04:33	00:23:34
Desconexión	Bomba Jockey	Jueves, 9 de abril del 2026, a las 16:00:28	Jueves, 9 de abril del 2026, a las 16:00:30	00:00:02
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Jueves, 9 de abril del 2026, a las 15:59:36	Jueves, 9 de abril del 2026, a las 16:00:01	00:00:25
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Jueves, 9 de abril del 2026, a las 15:36:55	Jueves, 9 de abril del 2026, a las 15:58:14	00:21:19
Desconexión	Bomba Jockey	Jueves, 9 de abril del 2026, a las 15:27:03	Jueves, 9 de abril del 2026, a las 15:59:31	00:32:28
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Jueves, 2 de abril del 2026, a las 15:03:26	Jueves, 2 de abril del 2026, a las 15:06:08	00:02:42
Presión de Act. Diesel	Presión de Sistema	Jueves, 2 de abril del 2026, a las 15:03:23	Jueves, 2 de abril del 2026, a las 15:06:06	00:02:43
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Jueves, 2 de abril del 2026, a las 15:02:29	Jueves, 2 de abril del 2026, a las 15:31:36	00:29:07
Desconexión	Bomba Jockey	Jueves, 2 de abril del 2026, a las 14:52:30	Jueves, 2 de abril del 2026, a las 15:32:01	00:39:31
Presión de Act. Diesel	Presión de Sistema	Jueves, 2 de abril del 2026, a las 14:52:26	Jueves, 2 de abril del 2026, a las 14:54:18	00:01:52
Desconexión	Bomba Jockey	Jueves, 2 de abril del 2026, a las 14:47:09	Jueves, 2 de abril del 2026, a las 14:47:16	00:00:07
Desconexión	Bomba Jockey	Jueves, 2 de abril del 2026, a las 14:42:56	Jueves, 2 de abril del 2026, a las 14:43:05	00:00:09

## Acerca de este documento



Generado automáticamente a través de GC-Track Monitoring System el día 08 septiembre del 2026.

Todas las fechas y horas desplegadas corresponden a la zona horaria local de Tlaquepaque, Jalisco

## Aviso legal

Este documento es confidencial y su contenido está destinado exclusivamente para el uso de los usuarios de GC-Track Monitoring System asociados a supervisión de estos equipos, siendo las personas que se dirige y quienes asumen la responsabilidad de su uso y difusión.

**Si usted no es el destinatario designado, no debe difundir, distribuir o copiar este documento sin autorización, ya que puede contener información sensible.**

Notifique al remitente de inmediato por correo electrónico a support@gc-track.com si ha recibido este documento por error y elimínelo de su sistema.