

# Coppel CEDIS HLLO 30003

Carretera Guaymas - Hermosillo KM 1.5, Adolfo López, Mateos La Huerta, 83295, Hermosillo, Sonora

## Reporte mensual de detección Abril, 2026

### Resumen


#### Arranques de motor

	Bomba Diesel	Bomba Eléctrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	3	3	5
Fuera de mantenimiento	0	0	8
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>13</b>


#### Alertas generales

	Bomba Diesel	Bomba Eléctrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	4	12	0
Fuera de mantenimiento	0	0	0
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>0</b>

#### Comportamiento de presión de sistema



#### Conteo de arranques de bomba jockey



### Detalle de arranques de motor

#### Arranques fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
-------------	--------	--------	------------------	---------------------

No se registraron arranques fuera de mantenimiento

#### Arranques en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Jueves, 30 de abril del 2026, a las 12:57:43	Jueves, 30 de abril del 2026, a las 13:05:17	00:07:34
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Jueves, 30 de abril del 2026, a las 12:51:22	Jueves, 30 de abril del 2026, a las 12:56:59	00:05:37

# Coppel CEDIS HLLO 30003

Carretera Guaymas - Hermosillo KM 1.5, Adolfo López, Mateos La Huerta, 83295, Hermosillo, Sonora

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Jueves, 23 de abril del 2026, a las 12:51:36	Jueves, 23 de abril del 2026, a las 12:58:53	00:07:17
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Jueves, 23 de abril del 2026, a las 12:39:50	Jueves, 23 de abril del 2026, a las 12:49:51	00:10:01
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Martes, 14 de abril del 2026, a las 09:58:05	Martes, 14 de abril del 2026, a las 10:05:10	00:07:05
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Martes, 14 de abril del 2026, a las 09:45:57	Martes, 14 de abril del 2026, a las 09:56:01	00:10:04

## Detalle de alertas generales

Alertas generales fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
-------------	--------	--------	------------------	---------------------

No se registraron alertas generales fuera de mantenimiento

Alertas generales en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Problema	Bomba Eléctrica	Jueves, 30 de abril del 2026, a las 12:58:14	Jueves, 30 de abril del 2026, a las 13:06:58	00:08:44
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Jueves, 30 de abril del 2026, a las 12:58:06	Jueves, 30 de abril del 2026, a las 13:06:44	00:08:38
Problema	Bomba Eléctrica	Jueves, 30 de abril del 2026, a las 12:47:52	Jueves, 30 de abril del 2026, a las 12:50:48	00:02:56
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Jueves, 30 de abril del 2026, a las 12:47:38	Jueves, 30 de abril del 2026, a las 12:50:38	00:03:00
Problema	Bomba Diésel	Jueves, 30 de abril del 2026, a las 12:47:24	Jueves, 30 de abril del 2026, a las 12:57:57	00:10:33
Problema	Bomba Eléctrica	Jueves, 23 de abril del 2026, a las 12:50:27	Jueves, 23 de abril del 2026, a las 12:59:25	00:08:58
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Jueves, 23 de abril del 2026, a las 12:50:14	Jueves, 23 de abril del 2026, a las 12:59:16	00:09:02
Problema	Bomba Eléctrica	Jueves, 23 de abril del 2026, a las 12:36:18	Jueves, 23 de abril del 2026, a las 12:39:02	00:02:44
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Jueves, 23 de abril del 2026, a las 12:36:04	Jueves, 23 de abril del 2026, a las 12:38:54	00:02:50

# Coppel CEDIS HLLO 30003

Carretera Guaymas - Hermosillo KM 1.5, Adolfo López, Mateos La Huerta, 83295, Hermosillo, Sonora

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Problema	Bomba Diésel	Jueves, 23 de abril del 2026, a las 12:35:50	Jueves, 23 de abril del 2026, a las 12:51:14	00:15:24
Problema	Bomba Diésel	Martes, 14 de abril del 2026, a las 09:56:29	Martes, 14 de abril del 2026, a las 09:57:31	00:01:02
Problema	Bomba Eléctrica	Martes, 14 de abril del 2026, a las 09:56:10	Martes, 14 de abril del 2026, a las 10:05:23	00:09:13
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Martes, 14 de abril del 2026, a las 09:56:09	Martes, 14 de abril del 2026, a las 10:05:22	00:09:13
Problema	Bomba Eléctrica	Martes, 14 de abril del 2026, a las 09:42:01	Martes, 14 de abril del 2026, a las 09:45:50	00:03:49
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Martes, 14 de abril del 2026, a las 09:42:00	Martes, 14 de abril del 2026, a las 09:45:49	00:03:49
Problema	Bomba Diésel	Martes, 14 de abril del 2026, a las 09:41:52	Martes, 14 de abril del 2026, a las 09:56:16	00:14:24

## Acerca de este documento



Generado automáticamente a través de GC-Track Monitoring System el día 08 septiembre del 2026.

Todas las fechas y horas desplegadas corresponden a la zona horaria local de Hermosillo, Sonora

## Aviso legal

Este documento es confidencial y su contenido está destinado exclusivamente para el uso de los usuarios de GC-Track Monitoring System asociados a supervisión de estos equipos, siendo las personas que se dirige y quienes asumen la responsabilidad de su uso y difusión.

**Si usted no es el destinatario designado, no debe difundir, distribuir o copiar este documento sin autorización, ya que puede contener información sensible.**

Notifique al remitente de inmediato por correo electrónico a support@gc-track.com si ha recibido este documento por error y elimínelo de su sistema.