

Coppel CEDIS LEON 30002

Boulevard Hermanos Aldama 2420, Industrial La Pompa, 37490, León de los Aldama, Guanajuato

Reporte mensual de detección Abril, 2026

Resumen


Arranques de motor

	Bomba Diesel	Bomba Eléctrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	5	5	4
Fuera de mantenimiento	0	0	410
Total	5	5	414


Alertas generales

	Bomba Diesel	Bomba Eléctrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	3	8	3
Fuera de mantenimiento	0	0	1
Total	3	8	4

Comportamiento de presión de sistema



Conteo de arranques de bomba jockey



Detalle de arranques de motor

Arranques fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
-------------	--------	--------	------------------	---------------------

No se registraron arranques fuera de mantenimiento

Arranques en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Viernes, 24 de abril del 2026, a las 10:25:30	Viernes, 24 de abril del 2026, a las 10:25:58	00:00:28
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Viernes, 24 de abril del 2026, a las 10:22:35	Viernes, 24 de abril del 2026, a las 10:24:55	00:02:20

Coppel CEDIS LEON 30002

Boulevard Hermanos Aldama 2420, Industrial La Pompa, 37490, León de los Aldama, Guanajuato

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Lunes, 20 de abril del 2026, a las 16:51:00	Lunes, 20 de abril del 2026, a las 16:51:24	00:00:24
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Lunes, 20 de abril del 2026, a las 16:49:34	Lunes, 20 de abril del 2026, a las 16:50:38	00:01:04
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Lunes, 13 de abril del 2026, a las 10:32:26	Lunes, 13 de abril del 2026, a las 10:33:45	00:01:19
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Lunes, 13 de abril del 2026, a las 10:28:08	Lunes, 13 de abril del 2026, a las 10:31:06	00:02:58
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Lunes, 6 de abril del 2026, a las 13:49:44	Lunes, 6 de abril del 2026, a las 13:50:48	00:01:04
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Lunes, 6 de abril del 2026, a las 13:38:06	Lunes, 6 de abril del 2026, a las 13:41:06	00:03:00
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Miércoles, 1 de abril del 2026, a las 13:56:27	Miércoles, 1 de abril del 2026, a las 13:57:34	00:01:07
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Miércoles, 1 de abril del 2026, a las 13:52:30	Miércoles, 1 de abril del 2026, a las 13:55:32	00:03:02

Detalle de alertas generales

Alertas generales fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Desconexión	Bomba Jockey	Miércoles, 8 de abril del 2026, a las 10:45:14	Miércoles, 8 de abril del 2026, a las 10:46:57	00:01:43

Alertas generales en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Desconexión	Bomba Jockey	Viernes, 24 de abril del 2026, a las 10:54:27	Viernes, 24 de abril del 2026, a las 11:12:05	00:17:38
Modo No Automático	Bomba Diésel	Viernes, 24 de abril del 2026, a las 10:54:05	Viernes, 24 de abril del 2026, a las 11:11:20	00:17:15
Problema	Bomba Eléctrica	Viernes, 24 de abril del 2026, a las 10:53:51	Viernes, 24 de abril del 2026, a las 11:12:03	00:18:12
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Viernes, 24 de abril del 2026, a las 10:53:29	Viernes, 24 de abril del 2026, a las 11:12:02	00:18:33

Coppel CEDIS LEON 30002

Boulevard Hermanos Aldama 2420, Industrial La Pompa, 37490, León de los Aldama, Guanajuato

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Problema	Bomba Eléctrica	Viernes, 24 de abril del 2026, a las 10:20:45	Viernes, 24 de abril del 2026, a las 10:21:49	00:01:04
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Viernes, 24 de abril del 2026, a las 10:20:44	Viernes, 24 de abril del 2026, a las 10:21:47	00:01:03
Desconexión	Bomba Jockey	Lunes, 20 de abril del 2026, a las 10:03:23	Lunes, 20 de abril del 2026, a las 16:51:31	06:48:08
Problema	Bomba Eléctrica	Lunes, 20 de abril del 2026, a las 10:01:13	Lunes, 20 de abril del 2026, a las 16:50:49	06:49:36
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Lunes, 20 de abril del 2026, a las 09:59:23	Lunes, 20 de abril del 2026, a las 16:50:47	06:51:24
Desconexión	Bomba Jockey	Lunes, 20 de abril del 2026, a las 09:57:33	Lunes, 20 de abril del 2026, a las 10:03:21	00:05:48
Modo No Automático	Bomba Diésel	Lunes, 20 de abril del 2026, a las 09:57:04	Lunes, 20 de abril del 2026, a las 16:49:27	06:52:23
Problema	Bomba Eléctrica	Lunes, 20 de abril del 2026, a las 09:56:33	Lunes, 20 de abril del 2026, a las 10:01:10	00:04:37
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Lunes, 20 de abril del 2026, a las 09:56:03	Lunes, 20 de abril del 2026, a las 09:59:11	00:03:08
Modo No Automático	Bomba Diésel	Lunes, 20 de abril del 2026, a las 09:55:33	Lunes, 20 de abril del 2026, a las 09:57:00	00:01:27

Acerca de este documento



Generado automáticamente a través de GC-Track Monitoring System el día 08 septiembre del 2026.

Todas las fechas y horas desplegadas corresponden a la zona horaria local de León, Guanajuato

Aviso legal

Este documento es confidencial y su contenido está destinado exclusivamente para el uso de los usuarios de GC-Track Monitoring System asociados a supervisión de estos equipos, siendo las personas que se dirige y quienes asumen la responsabilidad de su uso y difusión.

Si usted no es el destinatario designado, no debe difundir, distribuir o copiar este documento sin autorización, ya que puede contener información sensible.

Notifique al remitente de inmediato por correo electrónico a support@gc-track.com si ha recibido este documento por error y elimínelo de su sistema.