

Coppel CEDIS MXLI 30013

Calzada Cety 4170, Plutarco Elías Calles, 21218, Mexicali, Baja California

Reporte mensual de detección

Abril, 2026

Resumen

Arranques de motor

	Bomba Diesel	Bomba Eléctrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	9	4	6
Fuera de mantenimiento	0	0	11
Total	9	4	17


Alertas generales

	Bomba Diesel	Bomba Eléctrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	26	28	10
Fuera de mantenimiento	3	2	1
Total	29	30	11


Alertas de panel de alarmas

	Alarmas de Fuego	Alarmas de Falla	Alarmas de Supervisión	Alarmas de Seguridad
En Mantenimiento	0	0	14	0
Fuera de Mantenimiento	159	0	6	0
Total	159	0	20	0

Comportamiento de presión de sistema



Conteo de arranques de bomba jockey



Detalle de arranques de motor

Arranques fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
-------------	--------	--------	------------------	---------------------

No se registraron arranques fuera de mantenimiento

Coppel CEDIS MXLI 30013

Calzada Cetys 4170, Plutarco Elías Calles, 21218, Mexicali, Baja California

Arranques en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Lunes, 27 de abril del 2026, a las 14:53:15	Lunes, 27 de abril del 2026, a las 15:03:34	00:10:19
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Lunes, 27 de abril del 2026, a las 14:37:22	Lunes, 27 de abril del 2026, a las 14:47:35	00:10:13
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Lunes, 20 de abril del 2026, a las 14:49:45	Lunes, 20 de abril del 2026, a las 14:59:48	00:10:03
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Lunes, 20 de abril del 2026, a las 14:39:45	Lunes, 20 de abril del 2026, a las 14:47:26	00:07:41
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Lunes, 13 de abril del 2026, a las 14:57:17	Lunes, 13 de abril del 2026, a las 15:07:38	00:10:21
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Lunes, 13 de abril del 2026, a las 14:50:04	Lunes, 13 de abril del 2026, a las 14:56:38	00:06:34
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Martes, 7 de abril del 2026, a las 14:56:15	Martes, 7 de abril del 2026, a las 15:25:50	00:29:35
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Martes, 7 de abril del 2026, a las 14:51:58	Martes, 7 de abril del 2026, a las 14:53:23	00:01:25
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Martes, 7 de abril del 2026, a las 14:48:04	Martes, 7 de abril del 2026, a las 14:49:21	00:01:17
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Martes, 7 de abril del 2026, a las 10:24:23	Martes, 7 de abril del 2026, a las 10:34:27	00:10:04
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Martes, 7 de abril del 2026, a las 10:10:01	Martes, 7 de abril del 2026, a las 10:19:37	00:09:36
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Lunes, 6 de abril del 2026, a las 16:15:28	Lunes, 6 de abril del 2026, a las 16:20:03	00:04:35
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Lunes, 6 de abril del 2026, a las 16:09:18	Lunes, 6 de abril del 2026, a las 16:09:33	00:00:15

Detalle de alertas generales

Alertas generales fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Problema	Bomba Eléctrica	Martes, 7 de abril del 2026, a las 12:10:57	Martes, 7 de abril del 2026, a las 12:14:25	00:03:28
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Martes, 7 de abril del 2026, a las 12:10:35	Martes, 7 de abril del 2026, a las 12:14:01	00:03:26

Coppel CEDIS MXLI 30013

Calzada Cetys 4170, Plutarco Elías Calles, 21218, Mexicali, Baja California

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Desconexión	Bomba Jockey	Martes, 7 de abril del 2026, a las 12:10:13	Martes, 7 de abril del 2026, a las 12:13:07	00:02:54
Bomba Fuera de Operación	Bomba Diésel	Martes, 7 de abril del 2026, a las 12:10:10	Martes, 7 de abril del 2026, a las 12:13:39	00:03:29
Bomba Fuera de Operación	Bomba Diésel	Domingo, 5 de abril del 2026, a las 22:33:56	Domingo, 5 de abril del 2026, a las 22:34:06	00:00:10
Bomba Fuera de Operación	Bomba Diésel	Sábado, 4 de abril del 2026, a las 02:36:48	Sábado, 4 de abril del 2026, a las 02:37:04	00:00:16

Alertas generales en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Problema	Bomba Eléctrica	Lunes, 27 de abril del 2026, a las 15:03:54	Lunes, 27 de abril del 2026, a las 15:04:19	00:00:25
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Lunes, 27 de abril del 2026, a las 15:03:53	Lunes, 27 de abril del 2026, a las 15:04:17	00:00:24
Bomba Fuera de Operación	Bomba Diésel	Lunes, 27 de abril del 2026, a las 14:47:37	Lunes, 27 de abril del 2026, a las 15:04:08	00:16:31
Problema	Bomba Eléctrica	Lunes, 27 de abril del 2026, a las 14:31:38	Lunes, 27 de abril del 2026, a las 14:52:57	00:21:19
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Lunes, 27 de abril del 2026, a las 14:31:36	Lunes, 27 de abril del 2026, a las 14:52:46	00:21:10
Bomba Fuera de Operación	Bomba Diésel	Lunes, 27 de abril del 2026, a las 14:31:34	Lunes, 27 de abril del 2026, a las 14:36:19	00:04:45
Desconexión	Bomba Jockey	Lunes, 27 de abril del 2026, a las 14:31:21	Lunes, 27 de abril del 2026, a las 15:04:10	00:32:49
Problema	Bomba Eléctrica	Martes, 21 de abril del 2026, a las 10:26:53	Martes, 21 de abril del 2026, a las 10:32:17	00:05:24
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Martes, 21 de abril del 2026, a las 10:26:51	Martes, 21 de abril del 2026, a las 10:32:15	00:05:24
Bomba Fuera de Operación	Bomba Diésel	Martes, 21 de abril del 2026, a las 10:26:49	Martes, 21 de abril del 2026, a las 10:31:57	00:05:08
Desconexión	Bomba Jockey	Martes, 21 de abril del 2026, a las 10:26:41	Martes, 21 de abril del 2026, a las 10:30:55	00:04:14
Desconexión	Bomba Jockey	Martes, 21 de abril del 2026, a las 09:34:34	Martes, 21 de abril del 2026, a las 09:44:37	00:10:03

Coppel CEDIS MXLI 30013

Calzada Cetys 4170, Plutarco Elías Calles, 21218, Mexicali, Baja California

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Bomba Fuera de Operación	Bomba Diésel	Martes, 21 de abril del 2026, a las 09:34:28	Martes, 21 de abril del 2026, a las 09:45:23	00:10:55
Problema	Bomba Eléctrica	Martes, 21 de abril del 2026, a las 09:29:46	Martes, 21 de abril del 2026, a las 09:45:39	00:15:53
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Martes, 21 de abril del 2026, a las 09:29:44	Martes, 21 de abril del 2026, a las 09:45:37	00:15:53
Bomba Fuera de Operación	Bomba Diésel	Lunes, 20 de abril del 2026, a las 14:47:28	Lunes, 20 de abril del 2026, a las 15:00:28	00:13:00
Desconexión	Bomba Jockey	Lunes, 20 de abril del 2026, a las 14:36:27	Lunes, 20 de abril del 2026, a las 15:00:36	00:24:09
Problema	Bomba Eléctrica	Lunes, 20 de abril del 2026, a las 14:31:59	Lunes, 20 de abril del 2026, a las 14:48:01	00:16:02
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Lunes, 20 de abril del 2026, a las 14:31:57	Lunes, 20 de abril del 2026, a las 14:47:59	00:16:02
Bomba Fuera de Operación	Bomba Diésel	Lunes, 20 de abril del 2026, a las 14:31:48	Lunes, 20 de abril del 2026, a las 14:37:02	00:05:14
Problema	Bomba Eléctrica	Lunes, 13 de abril del 2026, a las 15:07:48	Lunes, 13 de abril del 2026, a las 15:08:22	00:00:34
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Lunes, 13 de abril del 2026, a las 15:07:46	Lunes, 13 de abril del 2026, a las 15:08:20	00:00:34
Bomba Fuera de Operación	Bomba Diésel	Lunes, 13 de abril del 2026, a las 14:56:50	Lunes, 13 de abril del 2026, a las 15:08:11	00:11:21
Desconexión	Bomba Jockey	Lunes, 13 de abril del 2026, a las 14:48:34	Lunes, 13 de abril del 2026, a las 15:08:05	00:19:31
Desconexión	Bomba Jockey	Lunes, 13 de abril del 2026, a las 14:37:23	Lunes, 13 de abril del 2026, a las 14:40:08	00:02:45
Problema	Bomba Eléctrica	Lunes, 13 de abril del 2026, a las 14:37:21	Lunes, 13 de abril del 2026, a las 14:57:09	00:19:48
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Lunes, 13 de abril del 2026, a las 14:37:19	Lunes, 13 de abril del 2026, a las 14:57:08	00:19:49
Bomba Fuera de Operación	Bomba Diésel	Lunes, 13 de abril del 2026, a las 14:37:17	Lunes, 13 de abril del 2026, a las 14:48:43	00:11:26
Problema	Bomba Eléctrica	Viernes, 10 de abril del 2026, a las 19:18:51	Viernes, 10 de abril del 2026, a las 19:19:44	00:00:53
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Viernes, 10 de abril del 2026, a las 19:17:32	Viernes, 10 de abril del 2026, a las 19:17:40	00:00:08
Problema	Bomba Eléctrica	Viernes, 10 de abril del 2026, a las 18:43:34	Viernes, 10 de abril del 2026, a las 19:18:04	00:34:30

Coppel CEDIS MXLI 30013

Calzada Cetys 4170, Plutarco Elías Calles, 21218, Mexicali, Baja California

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Viernes, 10 de abril del 2026, a las 18:42:16	Viernes, 10 de abril del 2026, a las 19:17:17	00:35:01
Problema	Bomba Eléctrica	Viernes, 10 de abril del 2026, a las 18:41:20	Viernes, 10 de abril del 2026, a las 18:43:13	00:01:53
Bomba Fuera de Operación	Bomba Diésel	Viernes, 10 de abril del 2026, a las 18:40:57	Viernes, 10 de abril del 2026, a las 19:16:19	00:35:22
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Viernes, 10 de abril del 2026, a las 18:40:34	Viernes, 10 de abril del 2026, a las 18:42:00	00:01:26
Bomba Fuera de Operación	Bomba Diésel	Viernes, 10 de abril del 2026, a las 18:40:11	Viernes, 10 de abril del 2026, a las 18:40:47	00:00:36
Bomba Fuera de Operación	Bomba Diésel	Martes, 7 de abril del 2026, a las 14:56:04	Martes, 7 de abril del 2026, a las 14:56:35	00:00:31
Bomba Fuera de Operación	Bomba Diésel	Martes, 7 de abril del 2026, a las 14:54:37	Martes, 7 de abril del 2026, a las 14:54:51	00:00:14
Bomba Fuera de Operación	Bomba Diésel	Martes, 7 de abril del 2026, a las 14:54:29	Martes, 7 de abril del 2026, a las 14:55:28	00:00:59
Bomba Fuera de Operación	Bomba Diésel	Martes, 7 de abril del 2026, a las 14:52:20	Martes, 7 de abril del 2026, a las 14:54:08	00:01:48
Bomba Fuera de Operación	Bomba Diésel	Martes, 7 de abril del 2026, a las 14:51:20	Martes, 7 de abril del 2026, a las 14:52:42	00:01:22
Bomba Fuera de Operación	Bomba Diésel	Martes, 7 de abril del 2026, a las 14:47:00	Martes, 7 de abril del 2026, a las 14:51:01	00:04:01
Bomba Fuera de Operación	Bomba Diésel	Martes, 7 de abril del 2026, a las 14:28:03	Martes, 7 de abril del 2026, a las 14:47:21	00:19:18
Desconexión	Bomba Jockey	Martes, 7 de abril del 2026, a las 14:16:08	Martes, 7 de abril del 2026, a las 15:27:14	01:11:06
Desconexión	Bomba Jockey	Martes, 7 de abril del 2026, a las 14:12:29	Martes, 7 de abril del 2026, a las 14:14:51	00:02:22
Problema	Bomba Eléctrica	Martes, 7 de abril del 2026, a las 14:08:57	Martes, 7 de abril del 2026, a las 15:28:15	01:19:18
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Martes, 7 de abril del 2026, a las 14:07:37	Martes, 7 de abril del 2026, a las 15:27:54	01:20:17
Problema	Bomba Eléctrica	Martes, 7 de abril del 2026, a las 14:07:14	Martes, 7 de abril del 2026, a las 14:08:41	00:01:27
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Martes, 7 de abril del 2026, a las 14:06:54	Martes, 7 de abril del 2026, a las 14:07:29	00:00:35
Bomba Fuera de Operación	Bomba Diésel	Martes, 7 de abril del 2026, a las 14:06:12	Martes, 7 de abril del 2026, a las 14:19:41	00:13:29

Coppel CEDIS MXLI 30013

Calzada Cetys 4170, Plutarco Elías Calles, 21218, Mexicali, Baja California

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Bomba Fuera de Operación	Bomba Diésel	Martes, 7 de abril del 2026, a las 10:19:43	Martes, 7 de abril del 2026, a las 10:38:05	00:18:22
Desconexión	Bomba Jockey	Martes, 7 de abril del 2026, a las 10:06:56	Martes, 7 de abril del 2026, a las 10:37:29	00:30:33
Problema	Bomba Eléctrica	Martes, 7 de abril del 2026, a las 10:03:09	Martes, 7 de abril del 2026, a las 10:20:49	00:17:40
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Martes, 7 de abril del 2026, a las 10:03:04	Martes, 7 de abril del 2026, a las 10:20:42	00:17:38
Bomba Fuera de Operación	Bomba Diésel	Martes, 7 de abril del 2026, a las 10:02:51	Martes, 7 de abril del 2026, a las 10:07:34	00:04:43
Bomba Fuera de Operación	Bomba Diésel	Lunes, 6 de abril del 2026, a las 16:15:17	Lunes, 6 de abril del 2026, a las 16:20:17	00:05:00
Bomba Fuera de Operación	Bomba Diésel	Lunes, 6 de abril del 2026, a las 16:10:06	Lunes, 6 de abril del 2026, a las 16:15:19	00:05:13
Bomba Fuera de Operación	Bomba Diésel	Lunes, 6 de abril del 2026, a las 16:07:26	Lunes, 6 de abril del 2026, a las 16:10:02	00:02:36
Bomba Fuera de Operación	Bomba Diésel	Lunes, 6 de abril del 2026, a las 16:04:31	Lunes, 6 de abril del 2026, a las 16:07:28	00:02:57
Bomba Fuera de Operación	Bomba Diésel	Lunes, 6 de abril del 2026, a las 11:46:11	Lunes, 6 de abril del 2026, a las 12:23:09	00:36:58
Desconexión	Bomba Jockey	Miércoles, 1 de abril del 2026, a las 08:16:09	Miércoles, 1 de abril del 2026, a las 12:19:35	04:03:26
Problema	Bomba Eléctrica	Miércoles, 1 de abril del 2026, a las 08:15:56	Miércoles, 1 de abril del 2026, a las 12:19:53	04:03:57
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Miércoles, 1 de abril del 2026, a las 08:15:54	Miércoles, 1 de abril del 2026, a las 12:19:52	04:03:58
Bomba Fuera de Operación	Bomba Diésel	Miércoles, 1 de abril del 2026, a las 08:15:46	Miércoles, 1 de abril del 2026, a las 12:19:44	04:03:58

Acerca de este documento



Generado automáticamente a través de GC-Track Monitoring System el día 08 septiembre del 2026.

Todas las fechas y horas desplegadas corresponden a la zona horaria local de Mexicali, Baja California

Aviso legal

Este documento es confidencial y su contenido está destinado exclusivamente para el uso de los usuarios de GC-Track Monitoring System asociados a supervisión de estos equipos, siendo las personas que se dirige y quienes asumen la responsabilidad de su uso y difusión.

Coppel CEDIS MXLI 30013

Calzada Cetys 4170, Plutarco Elías Calles, 21218, Mexicali, Baja California

Si usted no es el destinatario designado, no debe difundir, distribuir o copiar este documento sin autorización, ya que puede contener información sensible. Notifique al remitente de inmediato por correo electrónico a support@gc-track.com si ha recibido este documento por error y elimínelo de su sistema.