

Coppel CEDIS VLLH 30010

Calle 2, Esquina Calle 3, Carr. Principal a Anacleto Canabal 1a. Secc. Mza 4-Lt 3, Villahermosa, Tabasco

Reporte mensual de detección

Abril, 2026

Resumen


Arranques de motor

	Bomba Diesel	Bomba Eléctrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	4	5	4
Fuera de mantenimiento	0	0	80
Total	4	5	84


Alertas generales

	Bomba Diesel	Bomba Eléctrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	1	4	0
Fuera de mantenimiento	0	10	14
Total	1	14	14

Comportamiento de presión de sistema



Conteo de arranques de bomba jockey



Detalle de arranques de motor

Arranques fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
-------------	--------	--------	------------------	---------------------

No se registraron arranques fuera de mantenimiento

Arranques en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Lunes, 27 de abril del 2026, a las 11:38:47	Lunes, 27 de abril del 2026, a las 12:08:51	00:30:04
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Lunes, 27 de abril del 2026, a las 11:28:28	Lunes, 27 de abril del 2026, a las 11:38:31	00:10:03

Coppel CEDIS VLLH 30010

Calle 2, Esquina Calle 3, Carr. Principal a Anacleto Canabal 1a. Secc. Mza 4-Lt 3, Villahermosa, Tabasco

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Lunes, 20 de abril del 2026, a las 10:27:56	Lunes, 20 de abril del 2026, a las 10:57:59	00:30:03
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Lunes, 20 de abril del 2026, a las 10:17:22	Lunes, 20 de abril del 2026, a las 10:27:25	00:10:03
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Lunes, 13 de abril del 2026, a las 12:00:26	Lunes, 13 de abril del 2026, a las 12:30:31	00:30:05
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Lunes, 13 de abril del 2026, a las 11:48:36	Lunes, 13 de abril del 2026, a las 11:58:38	00:10:02
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Lunes, 6 de abril del 2026, a las 09:57:04	Lunes, 6 de abril del 2026, a las 10:27:10	00:30:06
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Lunes, 6 de abril del 2026, a las 09:46:16	Lunes, 6 de abril del 2026, a las 09:56:21	00:10:05
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Lunes, 6 de abril del 2026, a las 09:45:52	Lunes, 6 de abril del 2026, a las 09:46:07	00:00:15

Detalle de alertas generales

Alertas generales fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Jueves, 30 de abril del 2026, a las 20:06:14	Jueves, 30 de abril del 2026, a las 20:13:28	00:07:14
Desconexión	Bomba Jockey	Jueves, 30 de abril del 2026, a las 20:06:11	Jueves, 30 de abril del 2026, a las 20:13:14	00:07:03
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Miércoles, 29 de abril del 2026, a las 11:11:51	Miércoles, 29 de abril del 2026, a las 11:12:08	00:00:17
Desconexión	Bomba Jockey	Miércoles, 29 de abril del 2026, a las 11:11:47	Miércoles, 29 de abril del 2026, a las 11:11:57	00:00:10
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Lunes, 27 de abril del 2026, a las 13:00:21	Lunes, 27 de abril del 2026, a las 13:00:37	00:00:16
Desconexión	Bomba Jockey	Lunes, 27 de abril del 2026, a las 13:00:18	Lunes, 27 de abril del 2026, a las 13:00:27	00:00:09
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Lunes, 27 de abril del 2026, a las 00:58:31	Lunes, 27 de abril del 2026, a las 00:58:50	00:00:19
Desconexión	Bomba Jockey	Lunes, 27 de abril del 2026, a las 00:58:28	Lunes, 27 de abril del 2026, a las 00:58:38	00:00:10
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Viernes, 24 de abril del 2026, a las 19:11:34	Viernes, 24 de abril del 2026, a las 19:11:52	00:00:18

Coppel CEDIS VLLH 30010

Calle 2, Esquina Calle 3, Carr. Principal a Anacleto Canabal 1a. Secc. Mza 4-Lt 3, Villahermosa, Tabasco

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Desconexión	Bomba Jockey	Viernes, 24 de abril del 2026, a las 19:11:31	Viernes, 24 de abril del 2026, a las 19:11:41	00:00:10
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Martes, 14 de abril del 2026, a las 19:00:15	Martes, 14 de abril del 2026, a las 19:04:18	00:04:03
Desconexión	Bomba Jockey	Martes, 14 de abril del 2026, a las 19:00:09	Martes, 14 de abril del 2026, a las 19:04:08	00:03:59
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Sábado, 11 de abril del 2026, a las 09:30:54	Sábado, 11 de abril del 2026, a las 16:12:14	06:41:20
Desconexión	Bomba Jockey	Sábado, 11 de abril del 2026, a las 09:30:51	Sábado, 11 de abril del 2026, a las 16:12:03	06:41:12
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Martes, 7 de abril del 2026, a las 17:40:16	Martes, 7 de abril del 2026, a las 17:41:27	00:01:11
Desconexión	Bomba Jockey	Martes, 7 de abril del 2026, a las 17:40:12	Martes, 7 de abril del 2026, a las 17:41:16	00:01:04
Desconexión	Bomba Jockey	Martes, 7 de abril del 2026, a las 12:12:22	Martes, 7 de abril del 2026, a las 13:12:47	01:00:25
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Martes, 7 de abril del 2026, a las 10:04:00	Martes, 7 de abril del 2026, a las 10:05:16	00:01:16
Desconexión	Bomba Jockey	Martes, 7 de abril del 2026, a las 10:03:57	Martes, 7 de abril del 2026, a las 10:05:06	00:01:09
Desconexión	Bomba Jockey	Martes, 7 de abril del 2026, a las 09:13:49	Martes, 7 de abril del 2026, a las 09:16:03	00:02:14
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Martes, 7 de abril del 2026, a las 09:12:50	Martes, 7 de abril del 2026, a las 09:16:11	00:03:21
Desconexión	Bomba Jockey	Martes, 7 de abril del 2026, a las 09:12:50	Martes, 7 de abril del 2026, a las 09:13:46	00:00:56
Desconexión	Bomba Jockey	Martes, 7 de abril del 2026, a las 05:55:50	Martes, 7 de abril del 2026, a las 05:55:53	00:00:03
Desconexión	Bomba Jockey	Jueves, 2 de abril del 2026, a las 14:59:49	Jueves, 2 de abril del 2026, a las 14:59:52	00:00:03
Estado	Flotador de Sisterna	Jueves, 2 de abril del 2026, a las 12:40:32	Martes, 7 de abril del 2026, a las 11:05:18	118:24:46

Alertas generales en mantenimiento

Coppel CEDIS VLLH 30010

Calle 2, Esquina Calle 3, Carr. Principal a Anacleto Canabal 1a. Secc. Mza 4-Lt 3, Villahermosa, Tabasco

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Lunes, 27 de abril del 2026, a las 11:27:14	Lunes, 27 de abril del 2026, a las 11:27:59	00:00:45
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Lunes, 27 de abril del 2026, a las 11:25:51	Lunes, 27 de abril del 2026, a las 11:26:08	00:00:17
Presión de Act. Diesel	Presión de Sistema	Lunes, 27 de abril del 2026, a las 11:25:51	Lunes, 27 de abril del 2026, a las 11:26:07	00:00:16
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Lunes, 20 de abril del 2026, a las 10:15:34	Lunes, 20 de abril del 2026, a las 10:16:47	00:01:13
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Lunes, 20 de abril del 2026, a las 10:11:27	Lunes, 20 de abril del 2026, a las 10:11:53	00:00:26
Presión de Act. Diesel	Presión de Sistema	Lunes, 20 de abril del 2026, a las 10:11:26	Lunes, 20 de abril del 2026, a las 10:11:52	00:00:26
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Lunes, 13 de abril del 2026, a las 11:44:54	Lunes, 13 de abril del 2026, a las 11:45:08	00:00:14
Presión de Act. Diesel	Presión de Sistema	Lunes, 13 de abril del 2026, a las 11:44:53	Lunes, 13 de abril del 2026, a las 11:45:07	00:00:14
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Lunes, 13 de abril del 2026, a las 11:44:15	Lunes, 13 de abril del 2026, a las 11:48:33	00:04:18
Bomba Fuera de Operación	Bomba Diésel	Lunes, 6 de abril del 2026, a las 09:46:57	Lunes, 6 de abril del 2026, a las 09:56:59	00:10:02
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Lunes, 6 de abril del 2026, a las 09:43:03	Lunes, 6 de abril del 2026, a las 09:44:06	00:01:03
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Lunes, 6 de abril del 2026, a las 09:40:46	Lunes, 6 de abril del 2026, a las 09:41:04	00:00:18
Presión de Act. Diesel	Presión de Sistema	Lunes, 6 de abril del 2026, a las 09:40:45	Lunes, 6 de abril del 2026, a las 09:41:00	00:00:15

Acerca de este documento



Generado automáticamente a través de GC-Track Monitoring System el día 08 septiembre del 2026.

Todas las fechas y horas desplegadas corresponden a la zona horaria local de Villahermosa, Tabasco

Aviso legal

Este documento es confidencial y su contenido está destinado exclusivamente para el uso de los usuarios de GC-Track Monitoring System asociados a supervisión de estos equipos, siendo las personas que se dirige y quienes asumen la responsabilidad de su uso y difusión.

Si usted no es el destinatario designado, no debe difundir, distribuir o copiar este documento sin autorización, ya que puede contener información sensible.

Notifique al remitente de inmediato por correo electrónico a support@gc-track.com si ha recibido este documento por error y elimínelo de su sistema.