

# Smurfit-Kappa

Blvd. Apodaca 902 Technology Park, Apodaca, NL 66600

## Reporte mensual de detección

Abril, 2026

### Resumen


#### Arranques de motor

	Bomba Diesel	Bomba Electrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	0	0	0
Fuera de mantenimiento	1	0	3
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>


#### Alertas generales

	Bomba Diesel	Bomba Electrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	0	0	0
Fuera de mantenimiento	5	0	0
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Comportamiento de presión de sistema



#### Conteo de arranques de bomba jockey



### Detalle de arranques de motor

#### Arranques fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Viernes, 24 de abril del 2026, a las 04:48:41	Viernes, 24 de abril del 2026, a las 04:48:47	00:00:06

#### Arranques en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
No se registraron arranques en mantenimiento				

# Smurfit-Kappa

Blvd. Apodaca 902 Technology Park, Apodaca, NL 66600

## Detalle de alertas generales

### Alertas generales fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Presión Act. Diesel	Presión de Sistema	Jueves, 23 de abril del 2026, a las 13:25:08	Jueves, 23 de abril del 2026, a las 13:28:46	00:03:38
Presión Act. Diesel	Presión de Sistema	Jueves, 23 de abril del 2026, a las 00:12:52	Jueves, 23 de abril del 2026, a las 00:13:44	00:00:52
Presión Act. Diesel	Presión de Sistema	Miércoles, 22 de abril del 2026, a las 01:18:40	Miércoles, 22 de abril del 2026, a las 01:18:47	00:00:07
Presión Act. Diesel	Presión de Sistema	Martes, 21 de abril del 2026, a las 05:17:35	Martes, 21 de abril del 2026, a las 05:17:47	00:00:12
Presión Act. Diesel	Presión de Sistema	Lunes, 20 de abril del 2026, a las 22:04:14	Lunes, 20 de abril del 2026, a las 22:04:36	00:00:22
Modo No Automático	Bomba Diésel	Lunes, 20 de abril del 2026, a las 13:18:12	Lunes, 20 de abril del 2026, a las 13:18:41	00:00:29
Modo No Automático	Bomba Diésel	Lunes, 20 de abril del 2026, a las 12:34:15	Lunes, 20 de abril del 2026, a las 12:34:22	00:00:07
Modo No Automático	Bomba Diésel	Sábado, 18 de abril del 2026, a las 11:13:26	Sábado, 18 de abril del 2026, a las 11:13:40	00:00:14
Modo No Automático	Bomba Diésel	Viernes, 17 de abril del 2026, a las 22:08:35	Sábado, 18 de abril del 2026, a las 11:12:50	13:04:15
Modo No Automático	Bomba Diésel	Miércoles, 1 de abril del 2026, a las 09:19:04	Miércoles, 1 de abril del 2026, a las 09:19:38	00:00:34

### Alertas generales en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
-------------	--------	--------	------------------	---------------------

No se registraron alertas generales en mantenimiento

## Acerca de este documento



Generado automáticamente a través de GC-Track Monitoring System el día 08 septiembre del 2026.

Todas las fechas y horas desplegadas corresponden a la zona horaria local de Monterrey. Nuevo León

# Smurfit-Kappa

Blvd. Apodaca 902 Technology Park, Apodaca, NL 66600

## Aviso legal

Este documento es confidencial y su contenido está destinado exclusivamente para el uso de los usuarios de GC-Track Monitoring System asociados a supervisión de estos equipos, siendo las personas que se dirige y quienes asumen la responsabilidad de su uso y difusión.

**Si usted no es el destinatario designado, no debe difundir, distribuir o copiar este documento sin autorización, ya que puede contener información sensible.**

Notifique al remitente de inmediato por correo electrónico a [support@gc-track.com](mailto:support@gc-track.com) si ha recibido este documento por error y elimínelo de su sistema.