

Coppel CEDIS GDLJ I 30007

Avenida Dr. Roberto Michel 970, Ferrocarril, 44440 Guadalajara, Jalisco

Reporte mensual de detección
Agosto, 2026

Resumen


Arranques de motor

	Bomba Diesel	Bomba Eléctrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	1	1	0
Fuera de mantenimiento	1	3	32
Total	2	4	32


Alertas generales

	Bomba Diesel	Bomba Eléctrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	1	6	3
Fuera de mantenimiento	0	4	1
Total	1	10	4

Comportamiento de presión de sistema



Conteo de arranques de bomba jockey



Detalle de arranques de motor

Arranques fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Viernes, 14 de agosto del 2026, a las 13:41:53	Viernes, 14 de agosto del 2026, a las 13:42:01	00:00:08
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Viernes, 7 de agosto del 2026, a las 09:23:59	Viernes, 7 de agosto del 2026, a las 09:28:57	00:04:58
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Viernes, 7 de agosto del 2026, a las 08:59:06	Viernes, 7 de agosto del 2026, a las 09:04:02	00:04:56
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Viernes, 7 de agosto del 2026, a las 08:59:04	Viernes, 7 de agosto del 2026, a las 09:14:06	00:15:02

Coppel CEDIS GDLJ I 30007

Avenida Dr. Roberto Michel 970, Ferrocarril, 44440 Guadalajara, Jalisco

Arranques en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Sábado, 8 de agosto del 2026, a las 08:21:49	Sábado, 8 de agosto del 2026, a las 08:21:59	00:00:10
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Miércoles, 5 de agosto del 2026, a las 10:27:46	Miércoles, 5 de agosto del 2026, a las 10:28:48	00:01:02

Detalle de alertas generales

Alertas generales fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
-------------	--------	--------	------------------	---------------------

No se registraron alertas generales fuera de mantenimiento

Alertas generales en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Desconexión	Bomba Jockey	Sábado, 8 de agosto del 2026, a las 08:22:02	Sábado, 8 de agosto del 2026, a las 09:11:51	00:49:49
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Sábado, 8 de agosto del 2026, a las 08:22:00	Martes, 11 de agosto del 2026, a las 11:04:42	74:42:42
Problema	Bomba Eléctrica	Sábado, 8 de agosto del 2026, a las 08:21:50	Martes, 11 de agosto del 2026, a las 11:04:44	74:42:54
Modo No Automático	Bomba Diésel	Sábado, 8 de agosto del 2026, a las 08:21:38	Sábado, 8 de agosto del 2026, a las 09:09:20	00:47:42
Desconexión	Bomba Jockey	Sábado, 8 de agosto del 2026, a las 08:14:46	Sábado, 8 de agosto del 2026, a las 08:15:08	00:00:22
Problema	Bomba Eléctrica	Sábado, 8 de agosto del 2026, a las 08:14:45	Sábado, 8 de agosto del 2026, a las 08:15:07	00:00:22
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Sábado, 8 de agosto del 2026, a las 08:14:43	Sábado, 8 de agosto del 2026, a las 08:15:05	00:00:22
Desconexión	Bomba Jockey	Miércoles, 5 de agosto del 2026, a las 10:00:02	Miércoles, 5 de agosto del 2026, a las 10:29:13	00:29:11
Problema	Bomba Eléctrica	Miércoles, 5 de agosto del 2026, a las 09:59:48	Miércoles, 5 de agosto del 2026, a las 10:29:23	00:29:35
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Miércoles, 5 de agosto del 2026, a las 09:59:32	Miércoles, 5 de agosto del 2026, a las 10:29:22	00:29:50

Coppel CEDIS GDLJ I 30007

Avenida Dr. Roberto Michel 970, Ferrocarril, 44440 Guadalajara, Jalisco

Acerca de este documento



Generado automáticamente a través de GC-Track Monitoring System el día 07 Septiembre del 2026.

Todas las fechas y horas desplegadas corresponden a la zona horaria local de Guadalajara, Jalisco

Aviso legal

Este documento es confidencial y su contenido está destinado exclusivamente para el uso de los usuarios de GC-Track Monitoring System asociados a supervisión de estos equipos, siendo las personas que se dirige y quienes asumen la responsabilidad de su uso y difusión.

Si usted no es el destinatario designado, no debe difundir, distribuir o copiar este documento sin autorización, ya que puede contener información sensible.

Notifique al remitente de inmediato por correo electrónico a support@gc-track.com si ha recibido este documento por error y elimínelo de su sistema.