

Coppel CEDIS HLLO 30003

Carretera Guaymas - Hermosillo KM 1.5, Adolfo López, Mateos La Huerta, 83295, Hermosillo, Sonora

Reporte mensual de detección
Agosto, 2026

Resumen


Arranques de motor

	Bomba Diesel	Bomba Eléctrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	4	4	5
Fuera de mantenimiento	0	0	1
Total	4	4	6


Alertas generales

	Bomba Diesel	Bomba Eléctrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	4	16	0
Fuera de mantenimiento	1	0	0
Total	5	16	0

Comportamiento de presión de sistema



Conteo de arranques de bomba jockey



Detalle de arranques de motor

Arranques fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
-------------	--------	--------	------------------	---------------------

No se registraron arranques fuera de mantenimiento

Arranques en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Viernes, 28 de agosto del 2026, a las 10:33:46	Viernes, 28 de agosto del 2026, a las 10:42:01	00:08:15
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Viernes, 28 de agosto del 2026, a las 10:29:10	Viernes, 28 de agosto del 2026, a las 10:33:28	00:04:18

Coppel CEDIS HLLO 30003

Carretera Guaymas - Hermosillo KM 1.5, Adolfo López, Mateos La Huerta, 83295, Hermosillo, Sonora

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Viernes, 21 de agosto del 2026, a las 13:17:40	Viernes, 21 de agosto del 2026, a las 13:24:55	00:07:15
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Viernes, 21 de agosto del 2026, a las 13:12:48	Viernes, 21 de agosto del 2026, a las 13:17:17	00:04:29
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Jueves, 13 de agosto del 2026, a las 10:48:41	Jueves, 13 de agosto del 2026, a las 11:01:39	00:12:58
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Jueves, 13 de agosto del 2026, a las 10:38:23	Jueves, 13 de agosto del 2026, a las 10:48:24	00:10:01
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Jueves, 6 de agosto del 2026, a las 11:02:20	Jueves, 6 de agosto del 2026, a las 11:10:24	00:08:04
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Jueves, 6 de agosto del 2026, a las 10:58:21	Jueves, 6 de agosto del 2026, a las 11:01:59	00:03:38

Detalle de alertas generales

Alertas generales fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
-------------	--------	--------	------------------	---------------------

Problema	Bomba Diésel	Jueves, 13 de agosto del 2026, a las 16:40:27	Viernes, 21 de agosto del 2026, a las 13:10:49	188:30:22
----------	--------------	---	--	-----------

Alertas generales en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
-------------	--------	--------	------------------	---------------------

Problema	Bomba Eléctrica	Viernes, 28 de agosto del 2026, a las 10:33:39	Viernes, 28 de agosto del 2026, a las 10:42:14	00:08:35
----------	-----------------	--	--	----------

Falla en fase	Bomba Eléctrica	Viernes, 28 de agosto del 2026, a las 10:33:37	Viernes, 28 de agosto del 2026, a las 10:42:13	00:08:36
---------------	-----------------	--	--	----------

Problema	Bomba Eléctrica	Viernes, 28 de agosto del 2026, a las 10:26:03	Viernes, 28 de agosto del 2026, a las 10:28:36	00:02:33
----------	-----------------	--	--	----------

Falla en fase	Bomba Eléctrica	Viernes, 28 de agosto del 2026, a las 10:26:01	Viernes, 28 de agosto del 2026, a las 10:28:35	00:02:34
---------------	-----------------	--	--	----------

Problema	Bomba Diésel	Viernes, 28 de agosto del 2026, a las 10:25:54	Viernes, 28 de agosto del 2026, a las 10:33:36	00:07:42
----------	--------------	--	--	----------

Problema	Bomba Eléctrica	Viernes, 21 de agosto del 2026, a las 13:17:25	Viernes, 21 de agosto del 2026, a las 13:25:09	00:07:44
----------	-----------------	--	--	----------

Coppel CEDIS HLLO 30003

Carretera Guaymas - Hermosillo KM 1.5, Adolfo López, Mateos La Huerta, 83295, Hermosillo, Sonora

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Viernes, 21 de agosto del 2026, a las 13:17:24	Viernes, 21 de agosto del 2026, a las 13:25:07	00:07:43
Problema	Bomba Eléctrica	Viernes, 21 de agosto del 2026, a las 13:10:54	Viernes, 21 de agosto del 2026, a las 13:12:40	00:01:46
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Viernes, 21 de agosto del 2026, a las 13:10:52	Viernes, 21 de agosto del 2026, a las 13:12:38	00:01:46
Problema	Bomba Diésel	Viernes, 21 de agosto del 2026, a las 13:10:51	Viernes, 21 de agosto del 2026, a las 13:17:32	00:06:41
Problema	Bomba Eléctrica	Jueves, 13 de agosto del 2026, a las 10:48:34	Jueves, 13 de agosto del 2026, a las 11:01:49	00:13:15
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Jueves, 13 de agosto del 2026, a las 10:48:33	Jueves, 13 de agosto del 2026, a las 11:01:48	00:13:15
Problema	Bomba Diésel	Jueves, 13 de agosto del 2026, a las 10:31:54	Jueves, 13 de agosto del 2026, a las 10:48:32	00:16:38
Problema	Bomba Eléctrica	Jueves, 13 de agosto del 2026, a las 10:31:45	Jueves, 13 de agosto del 2026, a las 10:38:05	00:06:20
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Jueves, 13 de agosto del 2026, a las 10:31:43	Jueves, 13 de agosto del 2026, a las 10:38:04	00:06:21
Problema	Bomba Eléctrica	Jueves, 6 de agosto del 2026, a las 11:02:07	Jueves, 6 de agosto del 2026, a las 11:10:32	00:08:25
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Jueves, 6 de agosto del 2026, a las 11:02:00	Jueves, 6 de agosto del 2026, a las 11:10:31	00:08:31
Problema	Bomba Diésel	Jueves, 6 de agosto del 2026, a las 10:55:38	Jueves, 6 de agosto del 2026, a las 11:02:14	00:06:36
Problema	Bomba Eléctrica	Jueves, 6 de agosto del 2026, a las 10:55:31	Jueves, 6 de agosto del 2026, a las 10:58:13	00:02:42
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Jueves, 6 de agosto del 2026, a las 10:55:30	Jueves, 6 de agosto del 2026, a las 10:58:12	00:02:42

Acerca de este documento



Generado automáticamente a través de GC-Track Monitoring System el día 07 Septiembre del 2026.

Todas las fechas y horas desplegadas corresponden a la zona horaria local de Hermosillo, Sonora

Aviso legal

Este documento es confidencial y su contenido está destinado exclusivamente para el uso de los usuarios de GC-Track Monitoring System asociados a supervisión de estos equipos, siendo las personas que se dirige y quienes asumen la responsabilidad de su uso y difusión.

Coppel CEDIS HLLO 30003

Carretera Guaymas - Hermosillo KM 1.5, Adolfo López, Mateos La Huerta, 83295, Hermosillo, Sonora

Si usted no es el destinatario designado, no debe difundir, distribuir o copiar este documento sin autorización, ya que puede contener información sensible.
Notifique al remitente de inmediato por correo electrónico a support@gc-track.com si ha recibido este documento por error y elimínelo de su sistema.