

Coppel CEDIS LEON 30002

Boulevard Hermanos Aldama 2420, Industrial La Pompa, 37490, León de los Aldama, Guanajuato

Reporte mensual de detección

Agosto, 2026

Resumen


Arranques de motor

	Bomba Diesel	Bomba Eléctrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	5	7	4
Fuera de mantenimiento	0	0	361
Total	5	7	365


Alertas generales

	Bomba Diesel	Bomba Eléctrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	0	0	0
Fuera de mantenimiento	0	0	0
Total	0	0	0

Comportamiento de presión de sistema



Conteo de arranques de bomba jockey



Detalle de arranques de motor

Arranques fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
-------------	--------	--------	------------------	---------------------

No se registraron arranques fuera de mantenimiento

Arranques en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Lunes, 31 de agosto del 2026, a las 13:27:12	Lunes, 31 de agosto del 2026, a las 13:29:25	00:02:13
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Lunes, 31 de agosto del 2026, a las 13:23:05	Lunes, 31 de agosto del 2026, a las 13:26:08	00:03:03

Coppel CEDIS LEON 30002

Boulevard Hermanos Aldama 2420, Industrial La Pompa, 37490, León de los Aldama, Guanajuato

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Martes, 25 de agosto del 2026, a las 09:13:38	Martes, 25 de agosto del 2026, a las 09:14:36	00:00:58
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Martes, 25 de agosto del 2026, a las 09:11:18	Martes, 25 de agosto del 2026, a las 09:12:55	00:01:37
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Martes, 25 de agosto del 2026, a las 09:10:04	Martes, 25 de agosto del 2026, a las 09:11:03	00:00:59
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Martes, 18 de agosto del 2026, a las 10:42:38	Martes, 18 de agosto del 2026, a las 10:43:25	00:00:47
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Martes, 18 de agosto del 2026, a las 10:40:18	Martes, 18 de agosto del 2026, a las 10:41:54	00:01:36
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Martes, 18 de agosto del 2026, a las 10:39:01	Martes, 18 de agosto del 2026, a las 10:39:59	00:00:58
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Lunes, 10 de agosto del 2026, a las 09:22:31	Lunes, 10 de agosto del 2026, a las 09:23:36	00:01:05
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Lunes, 10 de agosto del 2026, a las 09:18:55	Lunes, 10 de agosto del 2026, a las 09:21:57	00:03:02
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Lunes, 3 de agosto del 2026, a las 09:59:00	Lunes, 3 de agosto del 2026, a las 10:00:08	00:01:08
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Lunes, 3 de agosto del 2026, a las 09:54:55	Lunes, 3 de agosto del 2026, a las 09:57:57	00:03:02

Alertas generales fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
-------------	--------	--------	------------------	---------------------

No se registraron alertas generales fuera de mantenimiento

Alertas generales en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
-------------	--------	--------	------------------	---------------------

No se registraron alertas generales en mantenimiento

Acerca de este documento



Generado automáticamente a través de GC-Track Monitoring System el día 07 Septiembre del 2026.

Todas las fechas y horas desplegadas corresponden a la zona horaria local de León, Guanajuato

Coppel CEDIS LEON 30002

Boulevard Hermanos Aldama 2420, Industrial La Pompa, 37490, León de los Aldama, Guanajuato

Aviso legal

Este documento es confidencial y su contenido está destinado exclusivamente para el uso de los usuarios de GC-Track Monitoring System asociados a supervisión de estos equipos, siendo las personas que se dirige y quienes asumen la responsabilidad de su uso y difusión.

Si usted no es el destinatario designado, no debe difundir, distribuir o copiar este documento sin autorización, ya que puede contener información sensible.

Notifique al remitente de inmediato por correo electrónico a support@gc-track.com si ha recibido este documento por error y elimínelo de su sistema.