

Coppel CEDIS MRDA 30017

Calle 56, Centro, 97370, Kanasin, Mérida, Yucatán

Reporte mensual de detección
Agosto, 2026

Resumen


Arranques de motor

	Bomba Diesel	Bomba Eléctrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	0	0	0
Fuera de mantenimiento	2	3	0
Total	2	3	0


Alertas generales

	Bomba Diesel	Bomba Eléctrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	0	0	0
Fuera de mantenimiento	2	1	0
Total	2	1	0

Comportamiento de presión de sistema



Conteo de arranques de bomba jockey



Detalle de arranques de motor

Arranques fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Lunes, 31 de agosto del 2026, a las 23:53:22	Martes, 1 de septiembre del 2026, a las 00:03:24	00:10:02
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Domingo, 23 de agosto del 2026, a las 16:34:56	Domingo, 23 de agosto del 2026, a las 18:04:44	01:29:48
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Jueves, 13 de agosto del 2026, a las 14:45:10	Jueves, 13 de agosto del 2026, a las 15:26:26	00:41:16
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Jueves, 13 de agosto del 2026, a las 14:44:22	Jueves, 13 de agosto del 2026, a las 14:54:21	00:09:59
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Jueves, 13 de agosto del 2026, a las 14:29:48	Jueves, 13 de agosto del 2026, a las 14:39:45	00:09:57

Coppel CEDIS MRDA 30017

Calle 56, Centro, 97370, Kanasin, Mérida, Yucatán

Arranques en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
-------------	--------	--------	------------------	---------------------

No se registraron arranques en mantenimiento

Detalle de alertas generales

Alertas generales fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Modo No Automático	Bomba Diésel	Lunes, 31 de agosto del 2026, a las 23:53:12	Martes, 1 de septiembre del 2026, a las 00:40:36	00:47:24
Modo No Automático	Bomba Diésel	Domingo, 23 de agosto del 2026, a las 18:04:47	Domingo, 23 de agosto del 2026, a las 18:04:57	00:00:10
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Viernes, 7 de agosto del 2026, a las 16:40:47	Viernes, 7 de agosto del 2026, a las 17:09:12	00:28:25

Alertas generales en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
-------------	--------	--------	------------------	---------------------

No se registraron alertas generales en mantenimiento

Acerca de este documento



Generado automáticamente a través de GC-Track Monitoring System el día 07 Septiembre del 2026.

Todas las fechas y horas desplegadas corresponden a la zona horaria local de Mérida, Yucatán

Aviso legal

Este documento es confidencial y su contenido está destinado exclusivamente para el uso de los usuarios de GC-Track Monitoring System asociados a supervisión de estos equipos, siendo las personas que se dirige y quienes asumen la responsabilidad de su uso y difusión.
Si usted no es el destinatario designado, no debe difundir, distribuir o copiar este documento sin autorización, ya que puede contener información sensible.
Notifique al remitente de inmediato por correo electrónico a support@gc-track.com si ha recibido este documento por error y elimínelo de su sistema.