

Coppel CEDIS MXLI 30013

Calzada Cetys 4170, Plutarco Elías Calles, 21218, Mexicali, Baja California

Reporte mensual de detección

Agosto, 2026

Resumen

Arranques de motor

	Bomba Diesel	Bomba Eléctrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	3	2	7
Fuera de mantenimiento	1	1	40
Total	4	3	47


Alertas generales

	Bomba Diesel	Bomba Eléctrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	19	44	17
Fuera de mantenimiento	5	0	0
Total	24	44	17


Alertas de panel de alarmas

	Alarmas de Fuego	Alarmas de Falla	Alarmas de Supervisión	Alarmas de Seguridad
En Mantenimiento	0	0	8	0
Fuera de Mantenimiento	124	2	9	0
Total	124	2	17	0

Comportamiento de presión de sistema



Conteo de arranques de bomba jockey



Detalle de arranques de motor

Arranques fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Jueves, 13 de agosto del 2026, a las 10:26:24	Jueves, 13 de agosto del 2026, a las 10:35:30	00:09:06
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Jueves, 13 de agosto del 2026, a las 10:26:03	Jueves, 13 de agosto del 2026, a las 10:48:12	00:22:09

Coppel CEDIS MXLI 30013

Calzada Cetys 4170, Plutarco Elías Calles, 21218, Mexicali, Baja California

Arranques en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Lunes, 31 de agosto del 2026, a las 15:10:53	Lunes, 31 de agosto del 2026, a las 15:21:22	00:10:29
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Lunes, 31 de agosto del 2026, a las 15:02:23	Lunes, 31 de agosto del 2026, a las 15:09:23	00:07:00
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Lunes, 17 de agosto del 2026, a las 14:31:45	Lunes, 17 de agosto del 2026, a las 14:39:39	00:07:54
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Lunes, 17 de agosto del 2026, a las 14:19:40	Lunes, 17 de agosto del 2026, a las 14:29:41	00:10:01
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Lunes, 10 de agosto del 2026, a las 14:20:05	Lunes, 10 de agosto del 2026, a las 14:37:58	00:17:53

Detalle de alertas generales

Alertas generales fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Problema	Bomba Diésel	Miércoles, 26 de agosto del 2026, a las 03:41:21	Miércoles, 26 de agosto del 2026, a las 11:40:01	07:58:40
Bomba Fuera de Operación	Bomba Diésel	Viernes, 21 de agosto del 2026, a las 03:00:36	Viernes, 21 de agosto del 2026, a las 03:01:18	00:00:42
Bomba Fuera de Operación	Bomba Diésel	Viernes, 21 de agosto del 2026, a las 01:26:29	Viernes, 21 de agosto del 2026, a las 01:27:06	00:00:37
Bomba Fuera de Operación	Bomba Diésel	Viernes, 21 de agosto del 2026, a las 00:48:31	Viernes, 21 de agosto del 2026, a las 00:49:10	00:00:39
Bomba Fuera de Operación	Bomba Diésel	Jueves, 20 de agosto del 2026, a las 23:34:27	Jueves, 20 de agosto del 2026, a las 23:36:19	00:01:52

Alertas generales en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Problema	Bomba Eléctrica	Lunes, 31 de agosto del 2026, a las 15:21:35	Lunes, 31 de agosto del 2026, a las 15:24:45	00:03:10
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Lunes, 31 de agosto del 2026, a las 15:21:32	Lunes, 31 de agosto del 2026, a las 15:24:42	00:03:10

Coppel CEDIS MXLI 30013

Calzada Cetys 4170, Plutarco Elías Calles, 21218, Mexicali, Baja California

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Bomba Fuera de Operación	Bomba Diésel	Lunes, 31 de agosto del 2026, a las 15:09:25	Lunes, 31 de agosto del 2026, a las 15:24:33	00:15:08
Desconexión	Bomba Jockey	Lunes, 31 de agosto del 2026, a las 15:01:34	Lunes, 31 de agosto del 2026, a las 15:21:27	00:19:53
Bomba Fuera de Operación	Bomba Diésel	Lunes, 31 de agosto del 2026, a las 15:00:18	Lunes, 31 de agosto del 2026, a las 15:01:42	00:01:24
Problema	Bomba Eléctrica	Lunes, 31 de agosto del 2026, a las 15:00:08	Lunes, 31 de agosto del 2026, a las 15:10:28	00:10:20
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Lunes, 31 de agosto del 2026, a las 15:00:06	Lunes, 31 de agosto del 2026, a las 15:10:26	00:10:20
Desconexión	Bomba Jockey	Lunes, 24 de agosto del 2026, a las 14:38:17	Lunes, 24 de agosto del 2026, a las 15:00:04	00:21:47
Problema	Bomba Eléctrica	Lunes, 24 de agosto del 2026, a las 14:36:58	Lunes, 24 de agosto del 2026, a las 15:01:03	00:24:05
Desconexión	Bomba Jockey	Lunes, 24 de agosto del 2026, a las 14:36:36	Lunes, 24 de agosto del 2026, a las 14:38:05	00:01:29
Desconexión	Bomba Jockey	Lunes, 24 de agosto del 2026, a las 14:36:13	Lunes, 24 de agosto del 2026, a las 14:36:24	00:00:11
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Lunes, 24 de agosto del 2026, a las 14:35:47	Lunes, 24 de agosto del 2026, a las 15:00:38	00:24:51
Problema	Bomba Eléctrica	Lunes, 24 de agosto del 2026, a las 14:35:06	Lunes, 24 de agosto del 2026, a las 14:36:52	00:01:46
Bomba Fuera de Operación	Bomba Diésel	Lunes, 24 de agosto del 2026, a las 14:34:41	Lunes, 24 de agosto del 2026, a las 15:02:02	00:27:21
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Lunes, 24 de agosto del 2026, a las 14:34:19	Lunes, 24 de agosto del 2026, a las 14:35:40	00:01:21
Bomba Fuera de Operación	Bomba Diésel	Lunes, 24 de agosto del 2026, a las 14:33:55	Lunes, 24 de agosto del 2026, a las 14:34:29	00:00:34
Problema	Bomba Eléctrica	Miércoles, 19 de agosto del 2026, a las 16:32:46	Miércoles, 19 de agosto del 2026, a las 16:32:48	00:00:02
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Miércoles, 19 de agosto del 2026, a las 16:31:27	Miércoles, 19 de agosto del 2026, a las 16:31:33	00:00:06
Problema	Bomba Eléctrica	Miércoles, 19 de agosto del 2026, a las 15:51:29	Miércoles, 19 de agosto del 2026, a las 16:31:10	00:39:41
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Miércoles, 19 de agosto del 2026, a las 15:50:13	Miércoles, 19 de agosto del 2026, a las 16:30:47	00:40:34
Problema	Bomba Eléctrica	Miércoles, 19 de agosto del 2026, a las 15:49:21	Miércoles, 19 de agosto del 2026, a las 15:51:09	00:01:48

Coppel CEDIS MXLI 30013

Calzada Cetys 4170, Plutarco Elías Calles, 21218, Mexicali, Baja California

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Bomba Fuera de Operación	Bomba Diésel	Miércoles, 19 de agosto del 2026, a las 15:48:56	Miércoles, 19 de agosto del 2026, a las 16:30:12	00:41:16
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Miércoles, 19 de agosto del 2026, a las 15:48:33	Miércoles, 19 de agosto del 2026, a las 15:49:56	00:01:23
Bomba Fuera de Operación	Bomba Diésel	Miércoles, 19 de agosto del 2026, a las 15:48:10	Miércoles, 19 de agosto del 2026, a las 15:48:44	00:00:34
Problema	Bomba Eléctrica	Lunes, 17 de agosto del 2026, a las 17:10:33	Lunes, 17 de agosto del 2026, a las 17:11:22	00:00:49
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Lunes, 17 de agosto del 2026, a las 17:09:11	Lunes, 17 de agosto del 2026, a las 17:09:18	00:00:07
Problema	Bomba Eléctrica	Lunes, 17 de agosto del 2026, a las 16:22:58	Lunes, 17 de agosto del 2026, a las 17:09:41	00:46:43
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Lunes, 17 de agosto del 2026, a las 16:21:40	Lunes, 17 de agosto del 2026, a las 17:08:54	00:47:14
Problema	Bomba Eléctrica	Lunes, 17 de agosto del 2026, a las 16:20:44	Lunes, 17 de agosto del 2026, a las 16:22:36	00:01:52
Bomba Fuera de Operación	Bomba Diésel	Lunes, 17 de agosto del 2026, a las 16:20:21	Lunes, 17 de agosto del 2026, a las 17:07:56	00:47:35
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Lunes, 17 de agosto del 2026, a las 16:19:58	Lunes, 17 de agosto del 2026, a las 16:21:23	00:01:25
Bomba Fuera de Operación	Bomba Diésel	Lunes, 17 de agosto del 2026, a las 16:19:35	Lunes, 17 de agosto del 2026, a las 16:20:10	00:00:35
Desconexión	Bomba Jockey	Lunes, 17 de agosto del 2026, a las 14:42:06	Lunes, 17 de agosto del 2026, a las 14:42:28	00:00:22
Desconexión	Bomba Jockey	Lunes, 17 de agosto del 2026, a las 14:41:37	Lunes, 17 de agosto del 2026, a las 14:41:54	00:00:17
Bomba Fuera de Operación	Bomba Diésel	Lunes, 17 de agosto del 2026, a las 14:41:09	Lunes, 17 de agosto del 2026, a las 14:46:57	00:05:48
Bomba Fuera de Operación	Bomba Diésel	Lunes, 17 de agosto del 2026, a las 14:40:18	Lunes, 17 de agosto del 2026, a las 14:40:52	00:00:34
Problema	Bomba Eléctrica	Lunes, 17 de agosto del 2026, a las 14:32:19	Lunes, 17 de agosto del 2026, a las 14:47:41	00:15:22
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Lunes, 17 de agosto del 2026, a las 14:31:03	Lunes, 17 de agosto del 2026, a las 14:47:17	00:16:14
Problema	Bomba Eléctrica	Lunes, 17 de agosto del 2026, a las 14:30:41	Lunes, 17 de agosto del 2026, a las 14:32:07	00:01:26
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Lunes, 17 de agosto del 2026, a las 14:30:21	Lunes, 17 de agosto del 2026, a las 14:30:54	00:00:33

Coppel CEDIS MXLI 30013

Calzada Cetys 4170, Plutarco Elías Calles, 21218, Mexicali, Baja California

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Desconexión	Bomba Jockey	Lunes, 17 de agosto del 2026, a las 14:19:04	Lunes, 17 de agosto del 2026, a las 14:41:31	00:22:27
Bomba Fuera de Operación	Bomba Diésel	Lunes, 17 de agosto del 2026, a las 14:14:38	Lunes, 17 de agosto del 2026, a las 14:32:09	00:17:31
Problema	Bomba Eléctrica	Lunes, 17 de agosto del 2026, a las 14:13:58	Lunes, 17 de agosto del 2026, a las 14:20:26	00:06:28
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Lunes, 17 de agosto del 2026, a las 14:13:34	Lunes, 17 de agosto del 2026, a las 14:20:03	00:06:29
Bomba Fuera de Operación	Bomba Diésel	Jueves, 13 de agosto del 2026, a las 10:49:28	Jueves, 13 de agosto del 2026, a las 10:54:14	00:04:46
Problema	Bomba Eléctrica	Lunes, 10 de agosto del 2026, a las 14:40:03	Lunes, 10 de agosto del 2026, a las 14:41:53	00:01:50
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Lunes, 10 de agosto del 2026, a las 14:39:40	Lunes, 10 de agosto del 2026, a las 14:41:31	00:01:51
Bomba Fuera de Operación	Bomba Diésel	Lunes, 10 de agosto del 2026, a las 14:38:18	Lunes, 10 de agosto del 2026, a las 14:41:09	00:02:51
Desconexión	Bomba Jockey	Lunes, 10 de agosto del 2026, a las 14:19:49	Lunes, 10 de agosto del 2026, a las 14:40:27	00:20:38
Problema	Bomba Eléctrica	Lunes, 10 de agosto del 2026, a las 14:18:30	Lunes, 10 de agosto del 2026, a las 14:39:05	00:20:35
Desconexión	Bomba Jockey	Lunes, 10 de agosto del 2026, a las 14:18:08	Lunes, 10 de agosto del 2026, a las 14:18:40	00:00:32
Desconexión	Bomba Jockey	Lunes, 10 de agosto del 2026, a las 14:17:44	Lunes, 10 de agosto del 2026, a las 14:17:47	00:00:03
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Lunes, 10 de agosto del 2026, a las 14:17:19	Lunes, 10 de agosto del 2026, a las 14:38:41	00:21:22
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Lunes, 10 de agosto del 2026, a las 14:17:19	Lunes, 10 de agosto del 2026, a las 14:38:41	00:21:22
Desconexión	Bomba Jockey	Lunes, 10 de agosto del 2026, a las 14:16:58	Lunes, 10 de agosto del 2026, a las 14:17:01	00:00:03
Problema	Bomba Eléctrica	Lunes, 10 de agosto del 2026, a las 14:16:25	Lunes, 10 de agosto del 2026, a las 14:18:13	00:01:48
Bomba Fuera de Operación	Bomba Diésel	Lunes, 10 de agosto del 2026, a las 14:16:01	Lunes, 10 de agosto del 2026, a las 14:20:25	00:04:24
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Lunes, 10 de agosto del 2026, a las 14:15:38	Lunes, 10 de agosto del 2026, a las 14:17:01	00:01:23
Bomba Fuera de Operación	Bomba Diésel	Lunes, 10 de agosto del 2026, a las 14:15:14	Lunes, 10 de agosto del 2026, a las 14:15:49	00:00:35

Coppel CEDIS MXLI 30013

Calzada Cetys 4170, Plutarco Elías Calles, 21218, Mexicali, Baja California

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Problema	Bomba Eléctrica	Viernes, 7 de agosto del 2026, a las 17:32:29	Viernes, 7 de agosto del 2026, a las 18:44:12	01:11:43
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Viernes, 7 de agosto del 2026, a las 17:32:06	Viernes, 7 de agosto del 2026, a las 18:43:49	01:11:43
Bomba Fuera de Operación	Bomba Diésel	Viernes, 7 de agosto del 2026, a las 17:31:45	Viernes, 7 de agosto del 2026, a las 18:44:51	01:13:06
Problema	Bomba Eléctrica	Martes, 4 de agosto del 2026, a las 18:09:16	Martes, 4 de agosto del 2026, a las 18:10:04	00:00:48
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Martes, 4 de agosto del 2026, a las 18:07:57	Martes, 4 de agosto del 2026, a las 18:08:01	00:00:04
Problema	Bomba Eléctrica	Martes, 4 de agosto del 2026, a las 17:34:31	Martes, 4 de agosto del 2026, a las 18:08:24	00:33:53
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Martes, 4 de agosto del 2026, a las 17:33:13	Martes, 4 de agosto del 2026, a las 18:07:38	00:34:25
Problema	Bomba Eléctrica	Martes, 4 de agosto del 2026, a las 17:32:19	Martes, 4 de agosto del 2026, a las 17:34:04	00:01:45
Bomba Fuera de Operación	Bomba Diésel	Martes, 4 de agosto del 2026, a las 17:31:56	Martes, 4 de agosto del 2026, a las 18:06:43	00:34:47
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Martes, 4 de agosto del 2026, a las 17:31:32	Martes, 4 de agosto del 2026, a las 17:32:52	00:01:20
Bomba Fuera de Operación	Bomba Diésel	Martes, 4 de agosto del 2026, a las 17:31:09	Martes, 4 de agosto del 2026, a las 17:31:40	00:00:31
Desconexión	Bomba Jockey	Lunes, 3 de agosto del 2026, a las 15:34:57	Lunes, 3 de agosto del 2026, a las 15:35:27	00:00:30
Desconexión	Bomba Jockey	Lunes, 3 de agosto del 2026, a las 15:02:52	Lunes, 3 de agosto del 2026, a las 15:05:26	00:02:34
Bomba Fuera de Operación	Bomba Diésel	Lunes, 3 de agosto del 2026, a las 15:02:27	Lunes, 3 de agosto del 2026, a las 15:37:57	00:35:30
Desconexión	Bomba Jockey	Lunes, 3 de agosto del 2026, a las 15:01:52	Lunes, 3 de agosto del 2026, a las 15:02:17	00:00:25
Desconexión	Bomba Jockey	Lunes, 3 de agosto del 2026, a las 15:01:29	Lunes, 3 de agosto del 2026, a las 15:01:46	00:00:17
Desconexión	Bomba Jockey	Lunes, 3 de agosto del 2026, a las 15:01:07	Lunes, 3 de agosto del 2026, a las 15:01:23	00:00:16
Problema	Bomba Eléctrica	Lunes, 3 de agosto del 2026, a las 15:00:27	Lunes, 3 de agosto del 2026, a las 15:01:03	00:00:36
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Lunes, 3 de agosto del 2026, a las 15:00:04	Lunes, 3 de agosto del 2026, a las 15:36:33	00:36:29

Coppel CEDIS MXLI 30013

Calzada Cetys 4170, Plutarco Elías Calles, 21218, Mexicali, Baja California

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Lunes, 3 de agosto del 2026, a las 14:59:41	Lunes, 3 de agosto del 2026, a las 14:59:51	00:00:10
Desconexión	Bomba Jockey	Lunes, 27 de julio del 2026, a las 15:04:54	Lunes, 3 de agosto del 2026, a las 15:01:23	167:56:29

Acerca de este documento



Generado automáticamente a través de GC-Track Monitoring System el día 07 Septiembre del 2026.

Todas las fechas y horas desplegadas corresponden a la zona horaria local de Mexicali, Baja California

Aviso legal

Este documento es confidencial y su contenido está destinado exclusivamente para el uso de los usuarios de GC-Track Monitoring System asociados a supervisión de estos equipos, siendo las personas que se dirige y quienes asumen la responsabilidad de su uso y difusión.

Si usted no es el destinatario designado, no debe difundir, distribuir o copiar este documento sin autorización, ya que puede contener información sensible.
Notifique al remitente de inmediato por correo electrónico a support@gc-track.com si ha recibido este documento por error y elimínelo de su sistema.