

Coppel CEDIS MXLI IMPOR. 41269

Calzada Cetys 4001, Computas, 21218, Mexicali, Baja California

Reporte mensual de detección
Agosto, 2026

Resumen


Arranques de motor

	Bomba Diesel	Bomba Eléctrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	5	5	7
Fuera de mantenimiento	1	3	1611
Total	6	8	1618


Alertas generales

	Bomba Diesel	Bomba Eléctrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	0	0	4
Fuera de mantenimiento	1	3	5
Total	1	3	9

Comportamiento de presión de sistema



Conteo de arranques de bomba jockey



Detalle de arranques de motor

Arranques fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Viernes, 28 de agosto del 2026, a las 17:55:51	Viernes, 28 de agosto del 2026, a las 17:55:59	00:00:08
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Viernes, 28 de agosto del 2026, a las 17:14:43	Viernes, 28 de agosto del 2026, a las 17:19:06	00:04:23
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Viernes, 28 de agosto del 2026, a las 16:09:07	Viernes, 28 de agosto del 2026, a las 16:13:05	00:03:58
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Viernes, 28 de agosto del 2026, a las 15:59:04	Viernes, 28 de agosto del 2026, a las 16:04:30	00:05:26

Arranques en mantenimiento

Coppel CEDIS MXLI IMPOR. 41269

Calzada Cetys 4001, Computas, 21218, Mexicali, Baja California

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Lunes, 31 de agosto del 2026, a las 12:19:49	Lunes, 31 de agosto del 2026, a las 12:31:33	00:11:44
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Lunes, 31 de agosto del 2026, a las 11:43:44	Lunes, 31 de agosto del 2026, a las 12:14:18	00:30:34
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Lunes, 24 de agosto del 2026, a las 13:53:46	Lunes, 24 de agosto del 2026, a las 14:03:46	00:10:00
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Lunes, 24 de agosto del 2026, a las 13:10:33	Lunes, 24 de agosto del 2026, a las 13:38:04	00:27:31
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Lunes, 17 de agosto del 2026, a las 14:22:06	Lunes, 17 de agosto del 2026, a las 14:32:07	00:10:01
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Lunes, 17 de agosto del 2026, a las 13:50:55	Lunes, 17 de agosto del 2026, a las 14:20:56	00:30:01
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Lunes, 10 de agosto del 2026, a las 13:38:28	Lunes, 10 de agosto del 2026, a las 13:45:51	00:07:23
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Lunes, 10 de agosto del 2026, a las 13:19:00	Lunes, 10 de agosto del 2026, a las 13:38:11	00:19:11
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Lunes, 3 de agosto del 2026, a las 12:48:45	Lunes, 3 de agosto del 2026, a las 13:18:47	00:30:02
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Lunes, 3 de agosto del 2026, a las 12:35:46	Lunes, 3 de agosto del 2026, a las 12:45:47	00:10:01

Detalle de alertas generales

Alertas generales fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Viernes, 28 de agosto del 2026, a las 17:56:02	Viernes, 28 de agosto del 2026, a las 17:57:43	00:01:41
Presión de Act. Diesel	Presión de Sistema	Viernes, 28 de agosto del 2026, a las 17:50:38	Viernes, 28 de agosto del 2026, a las 17:55:47	00:05:09
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Viernes, 28 de agosto del 2026, a las 17:48:36	Viernes, 28 de agosto del 2026, a las 17:55:49	00:07:13
Desconexión	Bomba Jockey	Viernes, 28 de agosto del 2026, a las 17:45:50	Viernes, 28 de agosto del 2026, a las 17:55:19	00:09:29
Desconexión	Bomba Jockey	Viernes, 28 de agosto del 2026, a las 17:42:47	Viernes, 28 de agosto del 2026, a las 17:44:39	00:01:52
Modo No Automático	Bomba Diésel	Viernes, 28 de agosto del 2026, a las 17:42:26	Viernes, 28 de agosto del 2026, a las 18:00:28	00:18:02

Coppel CEDIS MXLI IMPOR. 41269

Calzada Cetys 4001, Compuertas, 21218, Mexicali, Baja California

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Desconexión	Bomba Jockey	Viernes, 28 de agosto del 2026, a las 17:42:18	Viernes, 28 de agosto del 2026, a las 17:42:39	00:00:21
Presión de Act. Diesel	Presión de Sistema	Viernes, 28 de agosto del 2026, a las 17:12:24	Viernes, 28 de agosto del 2026, a las 17:15:52	00:03:28
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Viernes, 28 de agosto del 2026, a las 16:54:36	Viernes, 28 de agosto del 2026, a las 17:15:54	00:21:18
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Viernes, 28 de agosto del 2026, a las 16:14:32	Viernes, 28 de agosto del 2026, a las 17:44:02	01:29:30
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Viernes, 28 de agosto del 2026, a las 16:13:09	Viernes, 28 de agosto del 2026, a las 16:13:45	00:00:36
Desconexión	Bomba Jockey	Viernes, 28 de agosto del 2026, a las 12:22:30	Viernes, 28 de agosto del 2026, a las 12:24:33	00:02:03
Desconexión	Bomba Jockey	Viernes, 28 de agosto del 2026, a las 09:22:27	Viernes, 28 de agosto del 2026, a las 09:56:57	00:34:30

Alertas generales en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Desconexión	Bomba Jockey	Lunes, 10 de agosto del 2026, a las 13:17:38	Lunes, 10 de agosto del 2026, a las 13:17:46	00:00:08
Desconexión	Bomba Jockey	Lunes, 10 de agosto del 2026, a las 13:12:52	Lunes, 10 de agosto del 2026, a las 13:13:01	00:00:09
Desconexión	Bomba Jockey	Lunes, 3 de agosto del 2026, a las 12:34:10	Lunes, 3 de agosto del 2026, a las 12:34:18	00:00:08
Desconexión	Bomba Jockey	Lunes, 3 de agosto del 2026, a las 12:29:56	Lunes, 3 de agosto del 2026, a las 12:30:06	00:00:10

Acerca de este documento



Generado automáticamente a través de GC-Track Monitoring System el día 07 Septiembre del 2026.
Todas las fechas y horas desplegadas corresponden a la zona horaria local de Mexicali, Baja California

Aviso legal

Este documento es confidencial y su contenido está destinado exclusivamente para el uso de los usuarios de GC-Track Monitoring System asociados a supervisión de estos equipos, siendo las personas que se dirige y quienes asumen la responsabilidad de su uso y difusión.
Si usted no es el destinatario designado, no debe difundir, distribuir o copiar este documento sin autorización, ya que puede contener información sensible.
Notifique al remitente de inmediato por correo electrónico a support@gc-track.com si ha recibido este documento por error y elimínelo de su sistema.