

Coppel CEDIS VLLH 30010

Calle 2, Esquina Calle 3, Carr. Principal a Anacleto Canabal 1a. Secc. Mza 4-Lt 3, Villahermosa, Tabasco

Reporte mensual de detección
Agosto, 2026

Resumen


Arranques de motor

	Bomba Diesel	Bomba Eléctrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	5	5	8
Fuera de mantenimiento	0	0	45
Total	5	5	53


Alertas generales

	Bomba Diesel	Bomba Eléctrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	0	5	0
Fuera de mantenimiento	0	14	15
Total	0	19	15

Comportamiento de presión de sistema



Conteo de arranques de bomba jockey



Detalle de arranques de motor

Arranques fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
-------------	--------	--------	------------------	---------------------

No se registraron arranques fuera de mantenimiento

Arranques en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Lunes, 31 de agosto del 2026, a las 10:20:07	Lunes, 31 de agosto del 2026, a las 10:50:17	00:30:10
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Lunes, 31 de agosto del 2026, a las 10:08:49	Lunes, 31 de agosto del 2026, a las 10:18:52	00:10:03

Coppel CEDIS VLLH 30010

Calle 2, Esquina Calle 3, Carr. Principal a Anacleto Canabal 1a. Secc. Mza 4-Lt 3, Villahermosa, Tabasco

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Lunes, 24 de agosto del 2026, a las 11:37:09	Lunes, 24 de agosto del 2026, a las 12:07:14	00:30:05
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Lunes, 24 de agosto del 2026, a las 11:26:27	Lunes, 24 de agosto del 2026, a las 11:36:31	00:10:04
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Martes, 18 de agosto del 2026, a las 10:05:22	Martes, 18 de agosto del 2026, a las 10:35:26	00:30:04
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Martes, 18 de agosto del 2026, a las 09:54:43	Martes, 18 de agosto del 2026, a las 10:04:50	00:10:07
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Lunes, 10 de agosto del 2026, a las 11:08:12	Lunes, 10 de agosto del 2026, a las 11:38:16	00:30:04
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Lunes, 10 de agosto del 2026, a las 10:51:41	Lunes, 10 de agosto del 2026, a las 11:01:44	00:10:03
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Lunes, 3 de agosto del 2026, a las 10:25:45	Lunes, 3 de agosto del 2026, a las 10:55:50	00:30:05
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Lunes, 3 de agosto del 2026, a las 10:15:30	Lunes, 3 de agosto del 2026, a las 10:25:33	00:10:03

Detalle de alertas generales

Alertas generales fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Viernes, 28 de agosto del 2026, a las 18:03:51	Viernes, 28 de agosto del 2026, a las 18:10:44	00:06:53
Desconexión	Bomba Jockey	Viernes, 28 de agosto del 2026, a las 18:03:47	Viernes, 28 de agosto del 2026, a las 18:10:33	00:06:46
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Viernes, 28 de agosto del 2026, a las 11:10:14	Viernes, 28 de agosto del 2026, a las 11:22:48	00:12:34
Desconexión	Bomba Jockey	Viernes, 28 de agosto del 2026, a las 11:10:09	Viernes, 28 de agosto del 2026, a las 11:22:38	00:12:29
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Miércoles, 26 de agosto del 2026, a las 11:45:05	Miércoles, 26 de agosto del 2026, a las 11:47:06	00:02:01
Desconexión	Bomba Jockey	Miércoles, 26 de agosto del 2026, a las 11:45:00	Miércoles, 26 de agosto del 2026, a las 11:46:55	00:01:55
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Martes, 25 de agosto del 2026, a las 19:16:51	Martes, 25 de agosto del 2026, a las 22:59:07	03:42:16
Desconexión	Bomba Jockey	Martes, 25 de agosto del 2026, a las 19:16:47	Martes, 25 de agosto del 2026, a las 22:58:32	03:41:45

Coppel CEDIS VLLH 30010

Calle 2, Esquina Calle 3, Carr. Principal a Anacleto Canabal 1a. Secc. Mza 4-Lt 3, Villahermosa, Tabasco

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Lunes, 24 de agosto del 2026, a las 21:32:15	Lunes, 24 de agosto del 2026, a las 21:32:51	00:00:36
Desconexión	Bomba Jockey	Lunes, 24 de agosto del 2026, a las 21:32:11	Lunes, 24 de agosto del 2026, a las 21:32:41	00:00:30
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Domingo, 23 de agosto del 2026, a las 18:02:41	Domingo, 23 de agosto del 2026, a las 18:03:19	00:00:38
Desconexión	Bomba Jockey	Domingo, 23 de agosto del 2026, a las 18:02:37	Domingo, 23 de agosto del 2026, a las 18:03:24	00:00:47
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Domingo, 23 de agosto del 2026, a las 07:30:47	Domingo, 23 de agosto del 2026, a las 07:31:24	00:00:37
Desconexión	Bomba Jockey	Domingo, 23 de agosto del 2026, a las 07:30:43	Domingo, 23 de agosto del 2026, a las 07:31:14	00:00:31
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Sábado, 22 de agosto del 2026, a las 17:46:56	Sábado, 22 de agosto del 2026, a las 17:47:34	00:00:38
Desconexión	Bomba Jockey	Sábado, 22 de agosto del 2026, a las 17:46:52	Sábado, 22 de agosto del 2026, a las 17:47:23	00:00:31
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Viernes, 21 de agosto del 2026, a las 14:00:16	Viernes, 21 de agosto del 2026, a las 14:01:12	00:00:56
Desconexión	Bomba Jockey	Viernes, 21 de agosto del 2026, a las 14:00:09	Viernes, 21 de agosto del 2026, a las 14:01:02	00:00:53
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Martes, 18 de agosto del 2026, a las 18:11:16	Martes, 18 de agosto del 2026, a las 18:11:20	00:00:04
Estado	Flotador de Sísterna	Martes, 18 de agosto del 2026, a las 10:40:49	Viernes, 21 de agosto del 2026, a las 11:38:56	72:58:07
Estado	Flotador de Sísterna	Lunes, 17 de agosto del 2026, a las 12:44:23	Lunes, 17 de agosto del 2026, a las 13:06:20	00:21:57
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Sábado, 15 de agosto del 2026, a las 10:36:51	Sábado, 15 de agosto del 2026, a las 10:37:28	00:00:37
Desconexión	Bomba Jockey	Sábado, 15 de agosto del 2026, a las 10:36:48	Sábado, 15 de agosto del 2026, a las 10:37:18	00:00:30
Desconexión	Bomba Jockey	Sábado, 15 de agosto del 2026, a las 05:34:05	Sábado, 15 de agosto del 2026, a las 05:34:08	00:00:03
Desconexión	Bomba Jockey	Martes, 4 de agosto del 2026, a las 18:57:32	Martes, 4 de agosto del 2026, a las 18:57:41	00:00:09
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Martes, 4 de agosto del 2026, a las 18:55:08	Martes, 4 de agosto del 2026, a las 18:55:12	00:00:04
Desconexión	Bomba Jockey	Martes, 4 de agosto del 2026, a las 18:53:44	Martes, 4 de agosto del 2026, a las 18:53:47	00:00:03

Coppel CEDIS VLLH 30010

Calle 2, Esquina Calle 3, Carr. Principal a Anacleto Canabal 1a. Secc. Mza 4-Lt 3, Villahermosa, Tabasco

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Lunes, 3 de agosto del 2026, a las 13:20:08	Lunes, 3 de agosto del 2026, a las 13:22:45	00:02:37
Desconexión	Bomba Jockey	Lunes, 3 de agosto del 2026, a las 13:20:04	Lunes, 3 de agosto del 2026, a las 13:22:34	00:02:30
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Lunes, 3 de agosto del 2026, a las 07:42:27	Lunes, 3 de agosto del 2026, a las 07:45:33	00:03:06
Desconexión	Bomba Jockey	Lunes, 3 de agosto del 2026, a las 07:42:23	Lunes, 3 de agosto del 2026, a las 07:45:22	00:02:59
Estado	Flotador de Sistema	Lunes, 27 de julio del 2026, a las 09:03:35	Sábado, 15 de agosto del 2026, a las 10:18:30	457:14:55

Alertas generales en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Lunes, 31 de agosto del 2026, a las 10:04:33	Lunes, 31 de agosto del 2026, a las 10:08:06	00:03:33
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Lunes, 31 de agosto del 2026, a las 09:59:14	Lunes, 31 de agosto del 2026, a las 09:59:29	00:00:15
Presión de Act. Diesel	Presión de Sistema	Lunes, 31 de agosto del 2026, a las 09:59:13	Lunes, 31 de agosto del 2026, a las 09:59:28	00:00:15
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Lunes, 24 de agosto del 2026, a las 11:24:16	Lunes, 24 de agosto del 2026, a las 11:25:25	00:01:09
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Lunes, 24 de agosto del 2026, a las 11:20:52	Lunes, 24 de agosto del 2026, a las 11:21:02	00:00:10
Presión de Act. Diesel	Presión de Sistema	Lunes, 24 de agosto del 2026, a las 11:20:51	Lunes, 24 de agosto del 2026, a las 11:21:01	00:00:10
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Martes, 18 de agosto del 2026, a las 09:53:13	Martes, 18 de agosto del 2026, a las 09:54:16	00:01:03
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Martes, 18 de agosto del 2026, a las 09:51:39	Martes, 18 de agosto del 2026, a las 09:51:54	00:00:15
Presión de Act. Diesel	Presión de Sistema	Martes, 18 de agosto del 2026, a las 09:51:32	Martes, 18 de agosto del 2026, a las 09:51:53	00:00:21
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Lunes, 10 de agosto del 2026, a las 10:47:25	Lunes, 10 de agosto del 2026, a las 10:50:49	00:03:24
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Lunes, 3 de agosto del 2026, a las 10:12:40	Lunes, 3 de agosto del 2026, a las 10:15:16	00:02:36

Coppel CEDIS VLLH 30010

Calle 2, Esquina Calle 3, Carr. Principal a Anacleto Canabal 1a. Secc. Mza 4-Lt 3, Villahermosa, Tabasco

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Lunes, 3 de agosto del 2026, a las 10:09:18	Lunes, 3 de agosto del 2026, a las 10:09:24	00:00:06
Presión de Act. Diesel	Presión de Sistema	Lunes, 3 de agosto del 2026, a las 10:09:16	Lunes, 3 de agosto del 2026, a las 10:09:23	00:00:07

Acerca de este documento



Generado automáticamente a través de GC-Track Monitoring System el día 07 Septiembre del 2026.

Todas las fechas y horas desplegadas corresponden a la zona horaria local de Villahermosa, Tabasco

Aviso legal

Este documento es confidencial y su contenido está destinado exclusivamente para el uso de los usuarios de GC-Track Monitoring System asociados a supervisión de estos equipos, siendo las personas que se dirige y quienes asumen la responsabilidad de su uso y difusión.

Si usted no es el destinatario designado, no debe difundir, distribuir o copiar este documento sin autorización, ya que puede contener información sensible.

Notifique al remitente de inmediato por correo electrónico a support@gc-track.com si ha recibido este documento por error y elimínelo de su sistema.