



CPA TLC

3 Industrial Barrios, Tlalnepantla, Estado de México

Reporte mensual de detección
Agosto, 2026

Resumen


Arranques de motor

	Bomba Diesel	Bomba Electrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	4	0	7
Fuera de mantenimiento	0	0	77
Total	4	0	84


Alertas generales

	Bomba Diesel	Bomba Electrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	5	0	0
Fuera de mantenimiento	0	0	0
Total	5	0	0

Comportamiento de presión de sistema



Conteo de arranques de bomba jockey



Detalle de arranques de motor

Arranques fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
-------------	--------	--------	------------------	---------------------

No se registraron arranques fuera de mantenimiento

Arranques en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
-------------	--------	--------	------------------	---------------------

Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Viernes, 28 de agosto del 2026, a las 10:26:59	Viernes, 28 de agosto del 2026, a las 10:57:11	00:30:12
----------------------------	--------------	--	--	----------

CPA TLC

3 Industrial Barrientos, Tlalnepantla, Estado de México

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Martes, 18 de agosto del 2026, a las 10:12:33	Martes, 18 de agosto del 2026, a las 10:42:30	00:29:57
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Martes, 11 de agosto del 2026, a las 15:15:08	Martes, 11 de agosto del 2026, a las 15:45:12	00:30:04
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Miércoles, 5 de agosto del 2026, a las 11:44:24	Miércoles, 5 de agosto del 2026, a las 12:04:24	00:20:00

Detalle de alertas generales

Alertas generales fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
-------------	--------	--------	------------------	---------------------

No se registraron alertas generales fuera de mantenimiento

Alertas generales en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Modo No Automático	Bomba Diésel	Viernes, 28 de agosto del 2026, a las 10:22:43	Viernes, 28 de agosto del 2026, a las 10:25:21	00:02:38
Modo No Automático	Bomba Diésel	Martes, 18 de agosto del 2026, a las 13:22:21	Martes, 18 de agosto del 2026, a las 13:30:48	00:08:27
Modo No Automático	Bomba Diésel	Martes, 18 de agosto del 2026, a las 10:10:44	Martes, 18 de agosto del 2026, a las 10:11:26	00:00:42
Modo No Automático	Bomba Diésel	Martes, 11 de agosto del 2026, a las 15:12:07	Martes, 11 de agosto del 2026, a las 15:13:16	00:01:09

Modo No Automático	Bomba Diésel	Miércoles, 5 de agosto del 2026, a las 11:39:54	Miércoles, 5 de agosto del 2026, a las 11:44:11	00:04:17
--------------------	--------------	---	---	----------

Acerca de este documento



Generado automáticamente a través de GC-Track Monitoring System el día 07 Septiembre del 2026.

Todas las fechas y horas desplegadas corresponden a la zona horaria local de Tlalnepantla, Estado de México



CPA TLC

3 Industrial Barrientos, Tlalnepantla, Estado de México

Aviso legal

Este documento es confidencial y su contenido está destinado exclusivamente para el uso de los usuarios de GC-Track Monitoring System asociados a supervisión de estos equipos, siendo las personas que se dirige y quienes asumen la responsabilidad de su uso y difusión.

Si usted no es el destinatario designado, no debe difundir, distribuir o copiar este documento sin autorización, ya que puede contener información sensible.

Notifique al remitente de inmediato por correo electrónico a support@gc-track.com si ha recibido este documento por error y elimínelo de su sistema.