



Atlas Molded Products

Parque Internacional Industrial Tijuana, 22425 Tijuana, B.C.

Reporte mensual de detección

Enero, 2026

Resumen

Arranques de motor

	Bomba Diesel	Bomba Electrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	0	0	0
Fuera de mantenimiento	0	0	0
Total	0	0	0


Alertas generales

	Bomba Diesel	Bomba Electrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	0	0	0
Fuera de mantenimiento	7	0	0
Total	7	0	0


Alertas de panel de alarmas

	Alarmas de Fuego	Alarmas de Falla	Alarmas de Supervisión	Alarmas de Seguridad
En Mantenimiento	0	0	0	0
Fuera de Mantenimiento	8	0	10	0
Total	8	0	10	0

Comportamiento de presión de sistema



Conteo de arranques de bomba jockey



Arranques fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
-------------	--------	--------	------------------	---------------------

No se registraron arranques fuera de mantenimiento

Arranques en mantenimiento

Atlas Molded Products

Parque Internacional Industrial Tijuana, 22425 Tijuana, B.C.

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
-------------	--------	--------	------------------	---------------------

No se registraron arranques en mantenimiento

Detalle de alertas generales

Alertas generales fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Problema	Bomba Diésel	Jueves, 22 de enero del 2026, a las 17:09:54	Jueves, 22 de enero del 2026, a las 22:59:28	05:49:34
Modo No Automático	Bomba Diésel	Lunes, 12 de enero del 2026, a las 22:40:05	Jueves, 26 de febrero del 2026, a las 14:28:05	838:59:59
Modo No Automático	Bomba Diésel	Lunes, 12 de enero del 2026, a las 17:01:42	Lunes, 12 de enero del 2026, a las 17:10:42	00:09:00
Modo No Automático	Bomba Diésel	Lunes, 12 de enero del 2026, a las 16:47:29	Lunes, 12 de enero del 2026, a las 16:58:01	00:10:32
Modo No Automático	Bomba Diésel	Lunes, 12 de enero del 2026, a las 15:44:38	Lunes, 12 de enero del 2026, a las 15:48:40	00:04:02
Modo No Automático	Bomba Diésel	Sábado, 10 de enero del 2026, a las 20:23:31	Lunes, 12 de enero del 2026, a las 14:49:35	18:26:04
Modo No Automático	Bomba Diésel	Martes, 30 de diciembre del 2025, a las 03:10:47	Sábado, 10 de enero del 2026, a las 19:59:55	16:49:08

Alertas generales en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
-------------	--------	--------	------------------	---------------------

No se registraron alertas generales en mantenimiento

Acerca de este documento



Generado automáticamente a través de GC-Track Monitoring System el día 08 septiembre del 2026.

Todas las fechas y horas desplegadas corresponden a la zona horaria local de Tijuana, Baja California

Aviso legal

Este documento es confidencial y su contenido está destinado exclusivamente para el uso de los usuarios de GC-Track Monitoring System asociados a supervisión de estos equipos, siendo las personas que se dirige y quienes asumen la responsabilidad de su uso y difusión.



Atlas Molded Products

Parque Internacional Industrial Tijuana, 22425 Tijuana, B.C.

Si usted no es el destinatario designado, no debe difundir, distribuir o copiar este documento sin autorización, ya que puede contener información sensible.
Notifique al remitente de inmediato por correo electrónico a support@gc-track.com si ha recibido este documento por error y elimínelo de su sistema.