

Bergstrom

Cabecera Municipal (Apodaca), Apodaca Centro, 66600 Cd Apodaca, N.L

Reporte mensual de detección

Enero, 2026

Resumen


Arranques de motor

	Bomba Diésel	Bomba Electrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	0	0	0
Fuera de mantenimiento	2	0	1
Total	2	0	1


Alertas generales

	Bomba Diésel	Bomba Electrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	0	0	0
Fuera de mantenimiento	30	0	2
Total	30	0	2

Comportamiento de presión de sistema



Conteo de arranques de bomba jockey



Detalle de arranques de motor

Arranques fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Miércoles, 14 de enero del 2026, a las 13:53:03	Miércoles, 14 de enero del 2026, a las 13:53:09	00:00:06
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Martes, 13 de enero del 2026, a las 10:45:09	Martes, 13 de enero del 2026, a las 11:05:18	00:20:09

Arranques en mantenimiento

Bergstrom

Cabecera Municipal (Apodaca), Apodaca Centro, 66600 Cd Apodaca, N.L

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
-------------	--------	--------	------------------	---------------------

No se registraron arranques en mantenimiento

Detalle de alertas generales

Alertas generales fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Modo No Automático	Bomba Diésel	Lunes, 26 de enero del 2026, a las 16:42:08	Martes, 3 de febrero del 2026, a las 13:54:22	21:12:14
Modo No Automático	Bomba Diésel	Sábado, 24 de enero del 2026, a las 05:50:00	Lunes, 26 de enero del 2026, a las 16:21:56	10:31:56
Modo No Automático	Bomba Diésel	Sábado, 24 de enero del 2026, a las 04:03:42	Sábado, 24 de enero del 2026, a las 05:28:15	01:24:33
Modo No Automático	Bomba Diésel	Viernes, 23 de enero del 2026, a las 18:09:38	Sábado, 24 de enero del 2026, a las 03:38:58	09:29:20
Problema en Cuarto de Bombas	Bomba Diésel	Viernes, 23 de enero del 2026, a las 14:09:23	Viernes, 23 de enero del 2026, a las 14:09:30	00:00:07
Desconexión	Bomba Jockey	Viernes, 23 de enero del 2026, a las 13:47:35	Viernes, 23 de enero del 2026, a las 13:47:41	00:00:06
Modo No Automático	Bomba Diésel	Lunes, 19 de enero del 2026, a las 02:56:47	Viernes, 23 de enero del 2026, a las 17:55:34	14:58:47
Modo No Automático	Bomba Diésel	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 22:02:55	Lunes, 19 de enero del 2026, a las 02:36:40	04:33:45
Modo No Automático	Bomba Diésel	Viernes, 16 de enero del 2026, a las 06:48:34	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 21:42:19	14:53:45
Modo No Automático	Bomba Diésel	Viernes, 16 de enero del 2026, a las 03:16:32	Viernes, 16 de enero del 2026, a las 06:28:22	03:11:50
Problema de Motor	Bomba Diésel	Jueves, 15 de enero del 2026, a las 22:54:12	Jueves, 15 de enero del 2026, a las 22:54:19	00:00:07
Modo No Automático	Bomba Diésel	Miércoles, 14 de enero del 2026, a las 15:58:29	Viernes, 16 de enero del 2026, a las 02:56:19	10:57:50
Problema en Cuarto de Bombas	Bomba Diésel	Miércoles, 14 de enero del 2026, a las 13:29:48	Miércoles, 14 de enero del 2026, a las 13:29:54	00:00:06
Modo No Automático	Bomba Diésel	Martes, 13 de enero del 2026, a las 18:01:55	Miércoles, 14 de enero del 2026, a las 15:19:24	21:17:29
Modo No Automático	Bomba Diésel	Martes, 13 de enero del 2026, a las 13:09:08	Martes, 13 de enero del 2026, a las 17:41:41	04:32:33

Bergstrom

Cabecera Municipal (Apodaca), Apodaca Centro, 66600 Cd Apodaca, N.L

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Problema en Cuarto de Bombas	Bomba Diésel	Martes, 13 de enero del 2026, a las 12:47:07	Martes, 13 de enero del 2026, a las 12:47:31	00:00:24
Problema de Motor	Bomba Diésel	Martes, 13 de enero del 2026, a las 10:04:56	Martes, 13 de enero del 2026, a las 10:05:03	00:00:07
Modo No Automático	Bomba Diésel	Lunes, 12 de enero del 2026, a las 16:38:21	Martes, 13 de enero del 2026, a las 12:41:06	20:02:45
Modo No Automático	Bomba Diésel	Domingo, 11 de enero del 2026, a las 17:23:25	Lunes, 12 de enero del 2026, a las 16:16:24	22:52:59
Modo No Automático	Bomba Diésel	Domingo, 11 de enero del 2026, a las 14:10:34	Domingo, 11 de enero del 2026, a las 17:02:25	02:51:51
Problema de Motor	Bomba Diésel	Domingo, 11 de enero del 2026, a las 12:56:07	Domingo, 11 de enero del 2026, a las 13:16:24	00:20:17
Modo No Automático	Bomba Diésel	Domingo, 11 de enero del 2026, a las 10:29:24	Domingo, 11 de enero del 2026, a las 14:05:24	03:36:00
Modo No Automático	Bomba Diésel	Domingo, 11 de enero del 2026, a las 07:17:09	Domingo, 11 de enero del 2026, a las 10:14:49	02:57:40
Modo No Automático	Bomba Diésel	Domingo, 11 de enero del 2026, a las 01:35:16	Domingo, 11 de enero del 2026, a las 07:03:47	05:28:31
Modo No Automático	Bomba Diésel	Sábado, 10 de enero del 2026, a las 23:57:13	Domingo, 11 de enero del 2026, a las 01:15:08	01:17:55
Modo No Automático	Bomba Diésel	Sábado, 10 de enero del 2026, a las 18:13:26	Sábado, 10 de enero del 2026, a las 23:47:45	05:34:19
Modo No Automático	Bomba Diésel	Sábado, 10 de enero del 2026, a las 12:16:30	Sábado, 10 de enero del 2026, a las 17:52:19	05:35:49
Modo No Automático	Bomba Diésel	Sábado, 10 de enero del 2026, a las 08:48:49	Sábado, 10 de enero del 2026, a las 11:55:29	03:06:40
Desconexión	Bomba Jockey	Sábado, 10 de enero del 2026, a las 06:54:57	Sábado, 10 de enero del 2026, a las 06:55:03	00:00:06
Modo No Automático	Bomba Diésel	Viernes, 9 de enero del 2026, a las 12:18:29	Sábado, 10 de enero del 2026, a las 08:26:51	20:08:22
Modo No Automático	Bomba Diésel	Jueves, 8 de enero del 2026, a las 17:34:10	Viernes, 9 de enero del 2026, a las 12:00:25	18:26:15
Modo No Automático	Bomba Diésel	Miércoles, 31 de diciembre del 2025, a las 16:09:46	Jueves, 8 de enero del 2026, a las 17:13:19	01:03:33

Alertas generales en mantenimiento

Bergstrom

Cabecera Municipal (Apodaca), Apodaca Centro, 66600 Cd Apodaca, N.L

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
-------------	--------	--------	------------------	---------------------

No se registraron alertas generales en mantenimiento

Acerca de este documento



Generado automáticamente a través de GC-Track Monitoring System el día 08 septiembre del 2026.

Todas las fechas y horas desplegadas corresponden a la zona horaria local de Monterrey, Nuevo León

Aviso legal

Este documento es confidencial y su contenido está destinado exclusivamente para el uso de los usuarios de GC-Track Monitoring System asociados a supervisión de estos equipos, siendo las personas que se dirige y quienes asumen la responsabilidad de su uso y difusión.

Si usted no es el destinatario designado, no debe difundir, distribuir o copiar este documento sin autorización, ya que puede contener información sensible.

Notifique al remitente de inmediato por correo electrónico a support@gc-track.com si ha recibido este documento por error y elimínelo de su sistema.