

# Coppel CEDIS GDLJ I 30007

Avenida Dr. Roberto Michel 970, Ferrocarril, 44440 Guadalajara, Jalisco

## Reporte mensual de detección Enero, 2026

### Resumen


#### Arranques de motor

|                        | Bomba Diesel | Bomba Electrica | Bomba Jockey |
|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| En mantenimiento       | 4            | 4               | 12           |
| Fuera de mantenimiento | 2            | 0               | 0            |
| <b>Total</b>           | <b>6</b>     | <b>4</b>        | <b>12</b>    |


#### Alertas generales

|                        | Bomba Diesel | Bomba Electrica | Bomba Jockey |
|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| En mantenimiento       | 0            | 16              | 12           |
| Fuera de mantenimiento | 0            | 2               | 1            |
| <b>Total</b>           | <b>0</b>     | <b>18</b>       | <b>13</b>    |

#### Comportamiento de presión de sistema



#### Conteo de arranques de bomba jockey



### Detalle de arranques de motor

#### Arranques fuera de mantenimiento

| Descripción                | Equipo       | Inicio                                       | Restablecimiento                             | Duración (hh:mm:ss) |
|----------------------------|--------------|--|--|---------------------|
| Arranque de Motor de Bomba | Bomba Diésel | Jueves, 22 de enero del 2026, a las 15:36:31 | Jueves, 22 de enero del 2026, a las 15:51:41 | 00:15:10            |
| Arranque de Motor de Bomba | Bomba Diésel | Jueves, 22 de enero del 2026, a las 15:18:53 | Jueves, 22 de enero del 2026, a las 15:33:57 | 00:15:04            |

#### Arranques en mantenimiento

# Coppel CEDIS GDLJ I 30007

Avenida Dr. Roberto Michel 970, Ferrocarril, 44440 Guadalajara, Jalisco

| Descripción                | Equipo          | Inicio  | Restablecimiento                                | Duración (hh:mm:ss) |
|----------------------------|-----------------|---|---|---------------------|
| Arranque de Motor de Bomba | Bomba Diésel    | Miércoles, 28 de enero del 2026, a las 08:07:00 | Miércoles, 28 de enero del 2026, a las 08:11:43 | 00:04:43            |
| Arranque de Motor de Bomba | Bomba Eléctrica | Miércoles, 28 de enero del 2026, a las 08:01:18 | Miércoles, 28 de enero del 2026, a las 08:04:03 | 00:02:45            |
| Arranque de Motor de Bomba | Bomba Diésel    | Jueves, 22 de enero del 2026, a las 08:36:34    | Jueves, 22 de enero del 2026, a las 08:40:12    | 00:03:38            |
| Arranque de Motor de Bomba | Bomba Eléctrica | Jueves, 22 de enero del 2026, a las 08:29:53    | Jueves, 22 de enero del 2026, a las 08:34:56    | 00:05:03            |
| Arranque de Motor de Bomba | Bomba Diésel    | Martes, 13 de enero del 2026, a las 09:59:20    | Martes, 13 de enero del 2026, a las 10:01:56    | 00:02:36            |
| Arranque de Motor de Bomba | Bomba Eléctrica | Martes, 13 de enero del 2026, a las 09:54:33    | Martes, 13 de enero del 2026, a las 09:57:44    | 00:03:11            |
| Arranque de Motor de Bomba | Bomba Diésel    | Martes, 6 de enero del 2026, a las 10:47:01     | Martes, 6 de enero del 2026, a las 10:49:47     | 00:02:46            |
| Arranque de Motor de Bomba | Bomba Eléctrica | Martes, 6 de enero del 2026, a las 10:41:10     | Martes, 6 de enero del 2026, a las 10:45:23     | 00:04:13            |

## Detalle de alertas generales

### Alertas generales fuera de mantenimiento

| Descripción   | Equipo         | Inicio  | Restablecimiento                              | Duración (hh:mm:ss) |
|---------------|----------------|---|---|---------------------|
| Nivel de Agua | Tanque de Agua | Viernes, 23 de enero del 2026, a las 14:20:33 | Viernes, 23 de enero del 2026, a las 14:37:35 | 00:17:02            |
| Nivel de Agua | Tanque de Agua | Viernes, 23 de enero del 2026, a las 14:05:44 | Viernes, 23 de enero del 2026, a las 14:07:03 | 00:01:19            |
| Nivel de Agua | Tanque de Agua | Viernes, 23 de enero del 2026, a las 13:19:39 | Viernes, 23 de enero del 2026, a las 13:35:29 | 00:15:50            |
| Nivel de Agua | Tanque de Agua | Viernes, 23 de enero del 2026, a las 13:12:12 | Viernes, 23 de enero del 2026, a las 13:17:19 | 00:05:07            |
| Nivel de Agua | Tanque de Agua | Viernes, 23 de enero del 2026, a las 12:48:16 | Viernes, 23 de enero del 2026, a las 13:00:42 | 00:12:26            |
| Nivel de Agua | Tanque de Agua | Viernes, 23 de enero del 2026, a las 11:47:48 | Viernes, 23 de enero del 2026, a las 12:42:09 | 00:54:21            |
| Nivel de Agua | Tanque de Agua | Viernes, 23 de enero del 2026, a las 10:55:47 | Viernes, 23 de enero del 2026, a las 11:10:21 | 00:14:34            |
| Nivel de Agua | Tanque de Agua | Viernes, 23 de enero del 2026, a las 10:19:48 | Viernes, 23 de enero del 2026, a las 10:36:58 | 00:17:10            |

# Coppel CEDIS GDLJ I 30007

Avenida Dr. Roberto Michel 970, Ferrocarril, 44440 Guadalajara, Jalisco

| Descripción   | Equipo         | Inicio  | Restablecimiento                              | Duración (hh:mm:ss) |
|---------------|----------------|---|---|---------------------|
| Nivel de Agua | Tanque de Agua | Viernes, 23 de enero del 2026, a las 09:03:29 | Viernes, 23 de enero del 2026, a las 10:03:46 | 01:00:17            |
| Nivel de Agua | Tanque de Agua | Viernes, 23 de enero del 2026, a las 08:43:37 | Viernes, 23 de enero del 2026, a las 08:55:47 | 00:12:10            |
| Nivel de Agua | Tanque de Agua | Viernes, 23 de enero del 2026, a las 07:44:33 | Viernes, 23 de enero del 2026, a las 08:21:51 | 00:37:18            |
| Nivel de Agua | Tanque de Agua | Viernes, 23 de enero del 2026, a las 07:38:31 | Viernes, 23 de enero del 2026, a las 07:43:28 | 00:04:57            |
| Nivel de Agua | Tanque de Agua | Viernes, 23 de enero del 2026, a las 06:08:12 | Viernes, 23 de enero del 2026, a las 06:59:50 | 00:51:38            |
| Nivel de Agua | Tanque de Agua | Viernes, 23 de enero del 2026, a las 05:39:23 | Viernes, 23 de enero del 2026, a las 05:42:30 | 00:03:07            |
| Nivel de Agua | Tanque de Agua | Viernes, 23 de enero del 2026, a las 05:01:55 | Viernes, 23 de enero del 2026, a las 05:36:04 | 00:34:09            |
| Nivel de Agua | Tanque de Agua | Viernes, 23 de enero del 2026, a las 04:24:47 | Viernes, 23 de enero del 2026, a las 04:29:25 | 00:04:38            |
| Nivel de Agua | Tanque de Agua | Viernes, 23 de enero del 2026, a las 03:55:11 | Viernes, 23 de enero del 2026, a las 03:58:08 | 00:02:57            |
| Nivel de Agua | Tanque de Agua | Viernes, 23 de enero del 2026, a las 03:38:14 | Viernes, 23 de enero del 2026, a las 03:41:04 | 00:02:50            |
| Nivel de Agua | Tanque de Agua | Viernes, 23 de enero del 2026, a las 03:07:15 | Viernes, 23 de enero del 2026, a las 03:17:49 | 00:10:34            |
| Nivel de Agua | Tanque de Agua | Viernes, 23 de enero del 2026, a las 02:47:58 | Viernes, 23 de enero del 2026, a las 02:52:42 | 00:04:44            |
| Nivel de Agua | Tanque de Agua | Viernes, 23 de enero del 2026, a las 02:16:46 | Viernes, 23 de enero del 2026, a las 02:39:14 | 00:22:28            |
| Nivel de Agua | Tanque de Agua | Viernes, 23 de enero del 2026, a las 01:43:43 | Viernes, 23 de enero del 2026, a las 01:59:51 | 00:16:08            |
| Nivel de Agua | Tanque de Agua | Viernes, 23 de enero del 2026, a las 01:37:00 | Viernes, 23 de enero del 2026, a las 01:39:15 | 00:02:15            |
| Nivel de Agua | Tanque de Agua | Viernes, 23 de enero del 2026, a las 01:17:31 | Viernes, 23 de enero del 2026, a las 01:28:08 | 00:10:37            |
| Nivel de Agua | Tanque de Agua | Viernes, 23 de enero del 2026, a las 00:54:23 | Viernes, 23 de enero del 2026, a las 00:57:33 | 00:03:10            |
| Nivel de Agua | Tanque de Agua | Viernes, 23 de enero del 2026, a las 00:38:13 | Viernes, 23 de enero del 2026, a las 00:43:19 | 00:05:06            |
| Nivel de Agua | Tanque de Agua | Viernes, 23 de enero del 2026, a las 00:04:51 | Viernes, 23 de enero del 2026, a las 00:14:46 | 00:09:55            |

# Coppel CEDIS GDLJ I 30007

Avenida Dr. Roberto Michel 970, Ferrocarril, 44440 Guadalajara, Jalisco

| Descripción   | Equipo          | Inicio                                       | Restablecimiento                             | Duración (hh:mm:ss) |
|---------------|-----------------|--|--|---------------------|
| Nivel de Agua | Tanque de Agua  | Jueves, 22 de enero del 2026, a las 23:18:56 | Jueves, 22 de enero del 2026, a las 23:19:52 | 00:00:56            |
| Nivel de Agua | Tanque de Agua  | Jueves, 22 de enero del 2026, a las 22:38:29 | Jueves, 22 de enero del 2026, a las 22:39:11 | 00:00:42            |
| Nivel de Agua | Tanque de Agua  | Jueves, 22 de enero del 2026, a las 22:29:39 | Jueves, 22 de enero del 2026, a las 22:34:34 | 00:04:55            |
| Nivel de Agua | Tanque de Agua  | Jueves, 22 de enero del 2026, a las 22:01:59 | Jueves, 22 de enero del 2026, a las 22:04:31 | 00:02:32            |
| Nivel de Agua | Tanque de Agua  | Jueves, 22 de enero del 2026, a las 21:51:36 | Jueves, 22 de enero del 2026, a las 21:52:39 | 00:01:03            |
| Nivel de Agua | Tanque de Agua  | Jueves, 22 de enero del 2026, a las 21:16:51 | Jueves, 22 de enero del 2026, a las 21:22:22 | 00:05:31            |
| Nivel de Agua | Tanque de Agua  | Jueves, 22 de enero del 2026, a las 20:13:05 | Jueves, 22 de enero del 2026, a las 20:16:53 | 00:03:48            |
| Nivel de Agua | Tanque de Agua  | Jueves, 22 de enero del 2026, a las 15:14:23 | Jueves, 22 de enero del 2026, a las 15:26:00 | 00:11:37            |
| Desconexión   | Bomba Jockey    | Jueves, 22 de enero del 2026, a las 14:52:21 | Jueves, 22 de enero del 2026, a las 15:51:42 | 00:59:21            |
| Problema      | Bomba Eléctrica | Jueves, 22 de enero del 2026, a las 14:52:21 | Jueves, 22 de enero del 2026, a las 15:51:41 | 00:59:20            |
| Falla en fase | Bomba Eléctrica | Jueves, 22 de enero del 2026, a las 14:52:20 | Jueves, 22 de enero del 2026, a las 15:51:41 | 00:59:21            |
| Nivel de Agua | Tanque de Agua  | Jueves, 22 de enero del 2026, a las 14:32:17 | Jueves, 22 de enero del 2026, a las 14:38:58 | 00:06:41            |
| Nivel de Agua | Tanque de Agua  | Jueves, 22 de enero del 2026, a las 12:38:10 | Jueves, 22 de enero del 2026, a las 12:50:36 | 00:12:26            |
| Nivel de Agua | Tanque de Agua  | Jueves, 22 de enero del 2026, a las 11:54:09 | Jueves, 22 de enero del 2026, a las 12:22:55 | 00:28:46            |
| Nivel de Agua | Tanque de Agua  | Jueves, 22 de enero del 2026, a las 11:13:20 | Jueves, 22 de enero del 2026, a las 11:44:19 | 00:30:59            |
| Nivel de Agua | Tanque de Agua  | Jueves, 22 de enero del 2026, a las 10:30:49 | Jueves, 22 de enero del 2026, a las 11:02:44 | 00:31:55            |
| Nivel de Agua | Tanque de Agua  | Jueves, 22 de enero del 2026, a las 09:28:18 | Jueves, 22 de enero del 2026, a las 10:21:26 | 00:53:08            |
| Nivel de Agua | Tanque de Agua  | Jueves, 22 de enero del 2026, a las 09:13:53 | Jueves, 22 de enero del 2026, a las 09:21:16 | 00:07:23            |
| Nivel de Agua | Tanque de Agua  | Jueves, 22 de enero del 2026, a las 07:40:27 | Jueves, 22 de enero del 2026, a las 08:31:06 | 00:50:39            |

# Coppel CEDIS GDLJ I 30007

Avenida Dr. Roberto Michel 970, Ferrocarril, 44440 Guadalajara, Jalisco

| Descripción   | Equipo         | Inicio  | Restablecimiento                                | Duración (hh:mm:ss) |
|---------------|----------------|---|---|---------------------|
| Nivel de Agua | Tanque de Agua | Jueves, 22 de enero del 2026, a las 06:48:57    | Jueves, 22 de enero del 2026, a las 07:33:54    | 00:44:57            |
| Nivel de Agua | Tanque de Agua | Jueves, 22 de enero del 2026, a las 06:40:23    | Jueves, 22 de enero del 2026, a las 06:41:09    | 00:00:46            |
| Nivel de Agua | Tanque de Agua | Jueves, 22 de enero del 2026, a las 06:04:07    | Jueves, 22 de enero del 2026, a las 06:32:34    | 00:28:27            |
| Nivel de Agua | Tanque de Agua | Jueves, 22 de enero del 2026, a las 03:32:23    | Jueves, 22 de enero del 2026, a las 05:37:19    | 02:04:56            |
| Nivel de Agua | Tanque de Agua | Jueves, 22 de enero del 2026, a las 03:05:12    | Jueves, 22 de enero del 2026, a las 03:10:15    | 00:05:03            |
| Nivel de Agua | Tanque de Agua | Jueves, 22 de enero del 2026, a las 02:44:37    | Jueves, 22 de enero del 2026, a las 02:52:48    | 00:08:11            |
| Nivel de Agua | Tanque de Agua | Jueves, 22 de enero del 2026, a las 02:22:25    | Jueves, 22 de enero del 2026, a las 02:34:32    | 00:12:07            |
| Nivel de Agua | Tanque de Agua | Jueves, 22 de enero del 2026, a las 02:12:59    | Jueves, 22 de enero del 2026, a las 02:19:35    | 00:06:36            |
| Nivel de Agua | Tanque de Agua | Jueves, 22 de enero del 2026, a las 01:35:36    | Jueves, 22 de enero del 2026, a las 01:57:20    | 00:21:44            |
| Nivel de Agua | Tanque de Agua | Jueves, 22 de enero del 2026, a las 00:40:34    | Jueves, 22 de enero del 2026, a las 00:47:19    | 00:06:45            |
| Nivel de Agua | Tanque de Agua | Miércoles, 21 de enero del 2026, a las 23:14:56 | Miércoles, 21 de enero del 2026, a las 23:54:52 | 00:39:56            |
| Nivel de Agua | Tanque de Agua | Miércoles, 21 de enero del 2026, a las 22:56:17 | Miércoles, 21 de enero del 2026, a las 23:06:39 | 00:10:22            |
| Nivel de Agua | Tanque de Agua | Miércoles, 21 de enero del 2026, a las 22:37:34 | Miércoles, 21 de enero del 2026, a las 22:45:05 | 00:07:31            |
| Nivel de Agua | Tanque de Agua | Miércoles, 21 de enero del 2026, a las 22:21:17 | Miércoles, 21 de enero del 2026, a las 22:24:08 | 00:02:51            |
| Nivel de Agua | Tanque de Agua | Miércoles, 21 de enero del 2026, a las 22:15:01 | Miércoles, 21 de enero del 2026, a las 22:15:44 | 00:00:43            |
| Nivel de Agua | Tanque de Agua | Miércoles, 21 de enero del 2026, a las 21:35:07 | Miércoles, 21 de enero del 2026, a las 22:02:48 | 00:27:41            |
| Nivel de Agua | Tanque de Agua | Miércoles, 21 de enero del 2026, a las 21:21:34 | Miércoles, 21 de enero del 2026, a las 21:27:01 | 00:05:27            |
| Nivel de Agua | Tanque de Agua | Miércoles, 21 de enero del 2026, a las 19:54:27 | Miércoles, 21 de enero del 2026, a las 19:58:45 | 00:04:18            |
| Nivel de Agua | Tanque de Agua | Miércoles, 21 de enero del 2026, a las 09:17:25 | Miércoles, 21 de enero del 2026, a las 09:18:47 | 00:01:22            |

# Coppel CEDIS GDLJ I 30007

Avenida Dr. Roberto Michel 970, Ferrocarril, 44440 Guadalajara, Jalisco

| Descripción   | Equipo         | Inicio  | Restablecimiento                                | Duración (hh:mm:ss) |
|---------------|----------------|---|---|---------------------|
| Nivel de Agua | Tanque de Agua | Miércoles, 21 de enero del 2026, a las 09:09:19 | Miércoles, 21 de enero del 2026, a las 09:13:56 | 00:04:37            |
| Nivel de Agua | Tanque de Agua | Miércoles, 21 de enero del 2026, a las 08:51:15 | Miércoles, 21 de enero del 2026, a las 08:53:16 | 00:02:01            |
| Nivel de Agua | Tanque de Agua | Miércoles, 21 de enero del 2026, a las 07:49:08 | Miércoles, 21 de enero del 2026, a las 08:06:19 | 00:17:11            |
| Nivel de Agua | Tanque de Agua | Miércoles, 21 de enero del 2026, a las 07:35:01 | Miércoles, 21 de enero del 2026, a las 07:42:30 | 00:07:29            |
| Nivel de Agua | Tanque de Agua | Miércoles, 21 de enero del 2026, a las 06:12:34 | Miércoles, 21 de enero del 2026, a las 06:23:22 | 00:10:48            |
| Nivel de Agua | Tanque de Agua | Miércoles, 21 de enero del 2026, a las 05:18:10 | Miércoles, 21 de enero del 2026, a las 05:27:27 | 00:09:17            |
| Nivel de Agua | Tanque de Agua | Miércoles, 21 de enero del 2026, a las 05:07:24 | Miércoles, 21 de enero del 2026, a las 05:11:44 | 00:04:20            |
| Nivel de Agua | Tanque de Agua | Miércoles, 21 de enero del 2026, a las 04:01:40 | Miércoles, 21 de enero del 2026, a las 04:05:25 | 00:03:45            |
| Nivel de Agua | Tanque de Agua | Miércoles, 21 de enero del 2026, a las 03:29:41 | Miércoles, 21 de enero del 2026, a las 03:35:45 | 00:06:04            |
| Nivel de Agua | Tanque de Agua | Miércoles, 21 de enero del 2026, a las 02:59:06 | Miércoles, 21 de enero del 2026, a las 03:02:55 | 00:03:49            |
| Nivel de Agua | Tanque de Agua | Miércoles, 21 de enero del 2026, a las 02:39:20 | Miércoles, 21 de enero del 2026, a las 02:44:14 | 00:04:54            |
| Nivel de Agua | Tanque de Agua | Miércoles, 21 de enero del 2026, a las 02:23:22 | Miércoles, 21 de enero del 2026, a las 02:25:33 | 00:02:11            |
| Nivel de Agua | Tanque de Agua | Miércoles, 21 de enero del 2026, a las 01:42:04 | Miércoles, 21 de enero del 2026, a las 01:54:34 | 00:12:30            |
| Nivel de Agua | Tanque de Agua | Martes, 20 de enero del 2026, a las 22:34:58    | Martes, 20 de enero del 2026, a las 22:39:29    | 00:04:31            |
| Nivel de Agua | Tanque de Agua | Martes, 20 de enero del 2026, a las 21:27:34    | Martes, 20 de enero del 2026, a las 21:29:19    | 00:01:45            |
| Nivel de Agua | Tanque de Agua | Lunes, 19 de enero del 2026, a las 09:35:52     | Lunes, 19 de enero del 2026, a las 09:38:53     | 00:03:01            |
| Nivel de Agua | Tanque de Agua | Lunes, 19 de enero del 2026, a las 08:43:20     | Lunes, 19 de enero del 2026, a las 09:00:56     | 00:17:36            |
| Nivel de Agua | Tanque de Agua | Domingo, 18 de enero del 2026, a las 17:35:42   | Domingo, 18 de enero del 2026, a las 18:39:54   | 01:04:12            |
| Nivel de Agua | Tanque de Agua | Domingo, 18 de enero del 2026, a las 14:26:47   | Domingo, 18 de enero del 2026, a las 14:50:59   | 00:24:12            |

# Coppel CEDIS GDLJ I 30007

Avenida Dr. Roberto Michel 970, Ferrocarril, 44440 Guadalajara, Jalisco

| Descripción   | Equipo         | Inicio                                      | Restablecimiento                            | Duración (hh:mm:ss) |
|---------------|----------------|---|---|---------------------|
| Nivel de Agua | Tanque de Agua | Lunes, 12 de enero del 2026, a las 08:03:59 | Lunes, 12 de enero del 2026, a las 08:10:40 | 00:06:41            |
| Nivel de Agua | Tanque de Agua | Lunes, 12 de enero del 2026, a las 06:48:18 | Lunes, 12 de enero del 2026, a las 06:54:09 | 00:05:51            |
| Nivel de Agua | Tanque de Agua | Lunes, 12 de enero del 2026, a las 03:31:25 | Lunes, 12 de enero del 2026, a las 04:10:06 | 00:38:41            |

## Alertas generales en mantenimiento

| Descripción   | Equipo          | Inicio  | Restablecimiento                                | Duración (hh:mm:ss) |
|---------------|-----------------|---|---|---------------------|
| Problema      | Bomba Eléctrica | Miércoles, 28 de enero del 2026, a las 08:05:37 | Miércoles, 28 de enero del 2026, a las 08:12:44 | 00:07:07            |
| Falla en fase | Bomba Eléctrica | Miércoles, 28 de enero del 2026, a las 08:05:37 | Miércoles, 28 de enero del 2026, a las 08:12:43 | 00:07:06            |
| Desconexión   | Bomba Jockey    | Miércoles, 28 de enero del 2026, a las 07:59:41 | Miércoles, 28 de enero del 2026, a las 08:12:45 | 00:13:04            |
| Desconexión   | Bomba Jockey    | Miércoles, 28 de enero del 2026, a las 07:56:55 | Miércoles, 28 de enero del 2026, a las 07:57:01 | 00:00:06            |
| Desconexión   | Bomba Jockey    | Miércoles, 28 de enero del 2026, a las 07:48:03 | Miércoles, 28 de enero del 2026, a las 07:48:24 | 00:00:21            |
| Problema      | Bomba Eléctrica | Miércoles, 28 de enero del 2026, a las 07:48:02 | Miércoles, 28 de enero del 2026, a las 07:48:23 | 00:00:21            |
| Falla en fase | Bomba Eléctrica | Miércoles, 28 de enero del 2026, a las 07:48:01 | Miércoles, 28 de enero del 2026, a las 07:48:23 | 00:00:22            |
| Nivel de Agua | Tanque de Agua  | Jueves, 22 de enero del 2026, a las 08:48:55    | Jueves, 22 de enero del 2026, a las 08:56:32    | 00:07:37            |
| Problema      | Bomba Eléctrica | Jueves, 22 de enero del 2026, a las 08:35:15    | Jueves, 22 de enero del 2026, a las 08:44:13    | 00:08:58            |
| Falla en fase | Bomba Eléctrica | Jueves, 22 de enero del 2026, a las 08:35:15    | Jueves, 22 de enero del 2026, a las 08:44:12    | 00:08:57            |
| Desconexión   | Bomba Jockey    | Jueves, 22 de enero del 2026, a las 08:28:33    | Jueves, 22 de enero del 2026, a las 08:44:18    | 00:15:45            |
| Desconexión   | Bomba Jockey    | Jueves, 22 de enero del 2026, a las 08:25:44    | Jueves, 22 de enero del 2026, a las 08:26:10    | 00:00:26            |
| Desconexión   | Bomba Jockey    | Jueves, 22 de enero del 2026, a las 08:19:31    | Jueves, 22 de enero del 2026, a las 08:19:52    | 00:00:21            |

# Coppel CEDIS GDLJ I 30007

Avenida Dr. Roberto Michel 970, Ferrocarril, 44440 Guadalajara, Jalisco

| Descripción   | Equipo          | Inicio                                       | Restablecimiento                             | Duración (hh:mm:ss) |
|---------------|-----------------|--|--|---------------------|
| Problema      | Bomba Eléctrica | Jueves, 22 de enero del 2026, a las 08:19:31 | Jueves, 22 de enero del 2026, a las 08:19:52 | 00:00:21            |
| Falla en fase | Bomba Eléctrica | Jueves, 22 de enero del 2026, a las 08:19:30 | Jueves, 22 de enero del 2026, a las 08:19:51 | 00:00:21            |
| Problema      | Bomba Eléctrica | Martes, 13 de enero del 2026, a las 09:58:26 | Martes, 13 de enero del 2026, a las 10:02:22 | 00:03:56            |
| Falla en fase | Bomba Eléctrica | Martes, 13 de enero del 2026, a las 09:58:26 | Martes, 13 de enero del 2026, a las 10:02:22 | 00:03:56            |
| Desconexión   | Bomba Jockey    | Martes, 13 de enero del 2026, a las 09:53:48 | Martes, 13 de enero del 2026, a las 10:02:23 | 00:08:35            |
| Desconexión   | Bomba Jockey    | Martes, 13 de enero del 2026, a las 09:50:51 | Martes, 13 de enero del 2026, a las 09:50:57 | 00:00:06            |
| Desconexión   | Bomba Jockey    | Martes, 13 de enero del 2026, a las 09:40:21 | Martes, 13 de enero del 2026, a las 09:40:44 | 00:00:23            |
| Problema      | Bomba Eléctrica | Martes, 13 de enero del 2026, a las 09:40:21 | Martes, 13 de enero del 2026, a las 09:40:44 | 00:00:23            |
| Falla en fase | Bomba Eléctrica | Martes, 13 de enero del 2026, a las 09:40:20 | Martes, 13 de enero del 2026, a las 09:40:44 | 00:00:24            |
| Problema      | Bomba Eléctrica | Martes, 6 de enero del 2026, a las 10:45:38  | Martes, 6 de enero del 2026, a las 10:49:55  | 00:04:17            |
| Falla en fase | Bomba Eléctrica | Martes, 6 de enero del 2026, a las 10:45:37  | Martes, 6 de enero del 2026, a las 10:49:55  | 00:04:18            |
| Desconexión   | Bomba Jockey    | Martes, 6 de enero del 2026, a las 10:40:19  | Martes, 6 de enero del 2026, a las 10:49:55  | 00:09:36            |
| Desconexión   | Bomba Jockey    | Martes, 6 de enero del 2026, a las 10:38:03  | Martes, 6 de enero del 2026, a las 10:38:15  | 00:00:12            |
| Desconexión   | Bomba Jockey    | Martes, 6 de enero del 2026, a las 10:27:47  | Martes, 6 de enero del 2026, a las 10:28:10  | 00:00:23            |
| Falla en fase | Bomba Eléctrica | Martes, 6 de enero del 2026, a las 10:27:46  | Martes, 6 de enero del 2026, a las 10:28:10  | 00:00:24            |
| Problema      | Bomba Eléctrica | Martes, 6 de enero del 2026, a las 10:27:46  | Martes, 6 de enero del 2026, a las 10:28:10  | 00:00:24            |

## Acerca de este documento



Generado automáticamente a través de GC-Track Monitoring System el día 08 septiembre del 2026.

Todas las fechas y horas desplegadas corresponden a la zona horaria local de Guadalajara, Jalisco

# Coppel CEDIS GDLJ I 30007

Avenida Dr. Roberto Michel 970, Ferrocarril, 44440 Guadalajara, Jalisco

## Aviso legal

Este documento es confidencial y su contenido está destinado exclusivamente para el uso de los usuarios de GC-Track Monitoring System asociados a supervisión de estos equipos, siendo las personas que se dirige y quienes asumen la responsabilidad de su uso y difusión.

**Si usted no es el destinatario designado, no debe difundir, distribuir o copiar este documento sin autorización, ya que puede contener información sensible.**

Notifique al remitente de inmediato por correo electrónico a [support@gc-track.com](mailto:support@gc-track.com) si ha recibido este documento por error y elimínelo de su sistema.