

Coppel CEDIS TOLC 30021

Carretera Toluca - Atlacomulco 2011, San Martin Toltepec, 5028,5 Toluca de Lerdo, Estado de México

Reporte mensual de detección Enero, 2026

Resumen


Arranques de motor

	Bomba Diesel	Bomba Eléctrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	3	3	100
Fuera de mantenimiento	1	0	1251
Total	4	3	1351


Alertas generales

	Bomba Diesel	Bomba Eléctrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	3	0	0
Fuera de mantenimiento	2	66	0
Total	5	66	0

Comportamiento de presión de sistema



Conteo de arranques de bomba jockey



Detalle de arranques de motor

Arranques fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
-------------	--------	--------	------------------	---------------------

Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Jueves, 29 de enero del 2026, a las 12:35:42	Jueves, 29 de enero del 2026, a las 12:37:46	00:02:04
----------------------------	--------------	--	--	----------

Arranques en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
-------------	--------	--------	------------------	---------------------

Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Jueves, 29 de enero del 2026, a las 11:43:46	Jueves, 29 de enero del 2026, a las 12:34:00	00:50:14
----------------------------	--------------	--	--	----------

Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Jueves, 29 de enero del 2026, a las 11:29:40	Jueves, 29 de enero del 2026, a las 11:39:43	00:10:03
----------------------------	-----------------	--	--	----------

Coppel CEDIS TOLC 30021

Carretera Toluca - Atlacomulco 2011, San Martin Toltepec, 5028,5 Toluca de Lerdo, Estado de México

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Miércoles, 14 de enero del 2026, a las 12:22:55	Miércoles, 14 de enero del 2026, a las 12:28:52	00:05:57
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Miércoles, 14 de enero del 2026, a las 12:05:47	Miércoles, 14 de enero del 2026, a las 12:15:49	00:10:02
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Miércoles, 7 de enero del 2026, a las 13:10:38	Miércoles, 7 de enero del 2026, a las 13:33:19	00:22:41
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Miércoles, 7 de enero del 2026, a las 12:58:26	Miércoles, 7 de enero del 2026, a las 13:08:30	00:10:04

Detalle de alertas generales

Alertas generales fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Modo No Automático	Bomba Diésel	Jueves, 29 de enero del 2026, a las 12:37:40	Jueves, 29 de enero del 2026, a las 12:37:53	00:00:13
Modo No Automático	Bomba Diésel	Jueves, 29 de enero del 2026, a las 12:34:16	Jueves, 29 de enero del 2026, a las 12:34:23	00:00:07
Problema	Bomba Eléctrica	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 22:06:13	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 22:07:51	00:01:38
Problema	Bomba Eléctrica	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 18:28:22	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 22:05:28	03:37:06
Problema	Bomba Eléctrica	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 18:21:05	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 18:22:38	00:01:33
Problema	Bomba Eléctrica	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 18:18:10	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 18:19:16	00:01:06
Problema	Bomba Eléctrica	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 18:15:38	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 18:16:27	00:00:49
Problema	Bomba Eléctrica	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 18:09:38	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 18:12:54	00:03:16
Problema	Bomba Eléctrica	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 18:06:37	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 18:07:47	00:01:10
Problema	Bomba Eléctrica	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 18:02:30	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 18:03:35	00:01:05
Problema	Bomba Eléctrica	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 17:48:53	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 17:53:44	00:04:51
Problema	Bomba Eléctrica	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 17:46:47	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 17:47:49	00:01:02

Coppel CEDIS TOLC 30021

Carretera Toluca - Atlacomulco 2011, San Martin Toltepec, 5028,5 Toluca de Lerdo, Estado de México

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Problema	Bomba Eléctrica	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 17:43:43	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 17:45:34	00:01:51
Problema	Bomba Eléctrica	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 17:41:11	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 17:42:14	00:01:03
Problema	Bomba Eléctrica	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 17:00:25	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 17:33:40	00:33:15
Problema	Bomba Eléctrica	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 16:57:24	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 16:57:51	00:00:27
Problema	Bomba Eléctrica	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 16:45:49	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 16:46:03	00:00:14
Problema	Bomba Eléctrica	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 16:44:03	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 16:45:25	00:01:22
Problema	Bomba Eléctrica	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 16:42:18	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 16:43:48	00:01:30
Problema	Bomba Eléctrica	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 16:41:50	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 16:42:04	00:00:14
Problema	Bomba Eléctrica	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 16:40:25	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 16:40:39	00:00:14
Problema	Bomba Eléctrica	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 16:39:43	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 16:40:11	00:00:28
Problema	Bomba Eléctrica	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 16:39:15	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 16:39:29	00:00:14
Problema	Bomba Eléctrica	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 16:38:23	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 16:38:37	00:00:14
Problema	Bomba Eléctrica	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 16:37:55	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 16:38:09	00:00:14
Problema	Bomba Eléctrica	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 16:37:16	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 16:37:30	00:00:14
Problema	Bomba Eléctrica	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 16:36:48	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 16:37:02	00:00:14
Problema	Bomba Eléctrica	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 16:36:20	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 16:36:34	00:00:14
Problema	Bomba Eléctrica	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 16:31:26	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 16:36:05	00:04:39
Problema	Bomba Eléctrica	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 16:29:47	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 16:31:03	00:01:16
Problema	Bomba Eléctrica	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 16:26:40	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 16:29:29	00:02:49

Coppel CEDIS TOLC 30021

Carretera Toluca - Atlacomulco 2011, San Martin Toltepec, 5028,5 Toluca de Lerdo, Estado de México

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Problema	Bomba Eléctrica	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 16:22:22	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 16:23:22	00:01:00
Problema	Bomba Eléctrica	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 16:21:53	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 16:22:07	00:00:14
Problema	Bomba Eléctrica	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 16:20:34	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 16:21:30	00:00:56
Problema	Bomba Eléctrica	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 15:40:35	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 16:20:20	00:39:45
Problema	Bomba Eléctrica	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 15:40:11	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 15:40:28	00:00:17
Problema	Bomba Eléctrica	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 15:38:37	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 15:40:03	00:01:26
Problema	Bomba Eléctrica	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 15:38:00	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 15:38:12	00:00:12
Problema	Bomba Eléctrica	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 15:37:34	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 15:37:53	00:00:19
Problema	Bomba Eléctrica	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 15:36:49	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 15:37:26	00:00:37
Problema	Bomba Eléctrica	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 15:20:42	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 15:36:39	00:15:57
Problema	Bomba Eléctrica	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 15:20:06	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 15:20:13	00:00:07
Problema	Bomba Eléctrica	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 15:19:45	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 15:19:52	00:00:07
Problema	Bomba Eléctrica	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 15:18:44	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 15:19:27	00:00:43
Problema	Bomba Eléctrica	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 15:18:31	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 15:18:37	00:00:06
Problema	Bomba Eléctrica	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 15:18:05	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 15:18:18	00:00:13
Problema	Bomba Eléctrica	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 15:17:18	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 15:17:58	00:00:40
Problema	Bomba Eléctrica	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 15:17:04	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 15:17:11	00:00:07
Problema	Bomba Eléctrica	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 15:15:54	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 15:16:01	00:00:07
Problema	Bomba Eléctrica	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 15:13:33	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 15:15:06	00:01:33

Coppel CEDIS TOLC 30021

Carretera Toluca - Atlacomulco 2011, San Martin Toltepec, 5028,5 Toluca de Lerdo, Estado de México

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Problema	Bomba Eléctrica	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 15:12:29	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 15:12:58	00:00:29
Problema	Bomba Eléctrica	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 15:11:37	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 15:12:21	00:00:44
Problema	Bomba Eléctrica	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 15:10:58	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 15:11:13	00:00:15
Problema	Bomba Eléctrica	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 15:08:18	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 15:10:51	00:02:33
Problema	Bomba Eléctrica	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 15:08:02	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 15:08:08	00:00:06
Problema	Bomba Eléctrica	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 15:07:36	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 15:07:53	00:00:17
Problema	Bomba Eléctrica	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 15:07:20	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 15:07:29	00:00:09
Problema	Bomba Eléctrica	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 15:06:55	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 15:07:13	00:00:18
Problema	Bomba Eléctrica	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 15:06:35	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 15:06:44	00:00:09
Problema	Bomba Eléctrica	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 15:03:43	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 15:04:15	00:00:32
Problema	Bomba Eléctrica	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 15:02:57	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 15:03:04	00:00:07
Problema	Bomba Eléctrica	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 15:02:08	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 15:02:49	00:00:41
Problema	Bomba Eléctrica	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 15:01:52	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 15:02:00	00:00:08
Problema	Bomba Eléctrica	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 15:00:52	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 15:00:59	00:00:07
Problema	Bomba Eléctrica	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 15:00:32	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 15:00:45	00:00:13
Problema	Bomba Eléctrica	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 14:59:06	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 14:59:23	00:00:17
Problema	Bomba Eléctrica	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 14:58:45	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 14:58:59	00:00:14
Problema	Bomba Eléctrica	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 14:58:22	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 14:58:30	00:00:08

Coppel CEDIS TOLC 30021

Carretera Toluca - Atlacomulco 2011, San Martin Toltepec, 5028,5 Toluca de Lerdo, Estado de México

Alertas generales en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Modo No Automático	Bomba Diésel	Miércoles, 14 de enero del 2026, a las 12:28:40	Miércoles, 14 de enero del 2026, a las 12:29:40	00:01:00
Modo No Automático	Bomba Diésel	Miércoles, 14 de enero del 2026, a las 12:22:03	Miércoles, 14 de enero del 2026, a las 12:22:27	00:00:24
Modo No Automático	Bomba Diésel	Miércoles, 7 de enero del 2026, a las 13:33:12	Miércoles, 7 de enero del 2026, a las 13:33:30	00:00:18

Acerca de este documento



Generado automáticamente a través de GC-Track Monitoring System el día 08 septiembre del 2026.

Todas las fechas y horas desplegadas corresponden a la zona horaria local de Toluca, Estado de México

Aviso legal

Este documento es confidencial y su contenido está destinado exclusivamente para el uso de los usuarios de GC-Track Monitoring System asociados a supervisión de estos equipos, siendo las personas que se dirige y quienes asumen la responsabilidad de su uso y difusión.

Si usted no es el destinatario designado, no debe difundir, distribuir o copiar este documento sin autorización, ya que puede contener información sensible.

Notifique al remitente de inmediato por correo electrónico a support@gc-track.com si ha recibido este documento por error y elimínelo de su sistema.