

Coppel CEDIS VLLH 30010

Calle 2, Esquina Calle 3, Carr. Principal a Anacleto Canabal 1a. Secc. Mza 4-Lt 3, Villahermosa, Tabasco

Reporte mensual de detección Enero, 2026

Resumen


Arranques de motor

	Bomba Diesel	Bomba Eléctrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	4	4	6
Fuera de mantenimiento	0	0	7
Total	4	4	13


Alertas generales

	Bomba Diesel	Bomba Eléctrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	0	5	2
Fuera de mantenimiento	0	7	9
Total	0	12	11

Comportamiento de presión de sistema



Conteo de arranques de bomba jockey



Detalle de arranques de motor

Arranques fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
-------------	--------	--------	------------------	---------------------

No se registraron arranques fuera de mantenimiento

Arranques en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Lunes, 26 de enero del 2026, a las 11:01:29	Lunes, 26 de enero del 2026, a las 11:31:33	00:30:04
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Lunes, 26 de enero del 2026, a las 10:51:01	Lunes, 26 de enero del 2026, a las 11:01:06	00:10:05

Coppel CEDIS VLLH 30010

Calle 2, Esquina Calle 3, Carr. Principal a Anacleto Canabal 1a. Secc. Mza 4-Lt 3, Villahermosa, Tabasco

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Lunes, 19 de enero del 2026, a las 11:20:12	Lunes, 19 de enero del 2026, a las 11:50:16	00:30:04
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Lunes, 19 de enero del 2026, a las 11:09:47	Lunes, 19 de enero del 2026, a las 11:19:58	00:10:11
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Lunes, 12 de enero del 2026, a las 11:36:57	Lunes, 12 de enero del 2026, a las 12:07:03	00:30:06
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Lunes, 12 de enero del 2026, a las 11:26:27	Lunes, 12 de enero del 2026, a las 11:36:38	00:10:11
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Lunes, 5 de enero del 2026, a las 11:42:56	Lunes, 5 de enero del 2026, a las 12:12:59	00:30:03
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Lunes, 5 de enero del 2026, a las 11:27:39	Lunes, 5 de enero del 2026, a las 11:37:46	00:10:07

Detalle de alertas generales

Alertas generales fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Viernes, 23 de enero del 2026, a las 08:55:57	Viernes, 23 de enero del 2026, a las 08:56:34	00:00:37
Desconexión	Bomba Jockey	Viernes, 23 de enero del 2026, a las 08:55:54	Viernes, 23 de enero del 2026, a las 08:56:26	00:00:32
Desconexión	Bomba Jockey	Lunes, 19 de enero del 2026, a las 13:39:42	Lunes, 19 de enero del 2026, a las 13:40:39	00:00:57
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Lunes, 19 de enero del 2026, a las 13:39:41	Lunes, 19 de enero del 2026, a las 13:40:49	00:01:08
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Lunes, 19 de enero del 2026, a las 02:10:14	Lunes, 19 de enero del 2026, a las 02:11:45	00:01:31
Desconexión	Bomba Jockey	Lunes, 19 de enero del 2026, a las 02:10:11	Lunes, 19 de enero del 2026, a las 02:11:35	00:01:24
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Lunes, 19 de enero del 2026, a las 01:45:26	Lunes, 19 de enero del 2026, a las 01:47:27	00:02:01
Desconexión	Bomba Jockey	Lunes, 19 de enero del 2026, a las 01:45:23	Lunes, 19 de enero del 2026, a las 01:47:18	00:01:55
Desconexión	Bomba Jockey	Lunes, 19 de enero del 2026, a las 00:08:20	Lunes, 19 de enero del 2026, a las 00:11:16	00:02:56
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Lunes, 19 de enero del 2026, a las 00:05:31	Lunes, 19 de enero del 2026, a las 00:11:25	00:05:54

Coppel CEDIS VLLH 30010

Calle 2, Esquina Calle 3, Carr. Principal a Anacleto Canabal 1a. Secc. Mza 4-Lt 3, Villahermosa, Tabasco

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Desconexión	Bomba Jockey	Lunes, 19 de enero del 2026, a las 00:05:27	Lunes, 19 de enero del 2026, a las 00:08:16	00:02:49
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 20:02:47	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 20:08:17	00:05:30
Desconexión	Bomba Jockey	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 20:02:43	Domingo, 18 de enero del 2026, a las 20:08:06	00:05:23
Estado	Flotador de Sísterna	Martes, 13 de enero del 2026, a las 11:29:31	Martes, 13 de enero del 2026, a las 11:29:35	00:00:04
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Domingo, 11 de enero del 2026, a las 00:22:21	Domingo, 11 de enero del 2026, a las 00:22:58	00:00:37
Desconexión	Bomba Jockey	Domingo, 11 de enero del 2026, a las 00:22:17	Domingo, 11 de enero del 2026, a las 00:22:47	00:00:30
Desconexión	Bomba Jockey	Jueves, 8 de enero del 2026, a las 16:20:02	Jueves, 8 de enero del 2026, a las 16:20:07	00:00:05

Alertas generales en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Lunes, 26 de enero del 2026, a las 10:48:53	Lunes, 26 de enero del 2026, a las 10:50:26	00:01:33
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Lunes, 26 de enero del 2026, a las 10:47:52	Lunes, 26 de enero del 2026, a las 10:48:11	00:00:19
Presión de Act. Diesel	Presión de Sistema	Lunes, 26 de enero del 2026, a las 10:47:51	Lunes, 26 de enero del 2026, a las 10:48:10	00:00:19
Desconexión	Bomba Jockey	Lunes, 19 de enero del 2026, a las 11:44:19	Lunes, 19 de enero del 2026, a las 12:17:29	00:33:10
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Lunes, 19 de enero del 2026, a las 11:44:18	Lunes, 19 de enero del 2026, a las 12:17:39	00:33:21
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Lunes, 19 de enero del 2026, a las 11:06:29	Lunes, 19 de enero del 2026, a las 11:08:45	00:02:16
Presión de Act. Diesel	Presión de Sistema	Lunes, 19 de enero del 2026, a las 11:05:07	Lunes, 19 de enero del 2026, a las 11:05:21	00:00:14
Estado	Flotador de Sísterna	Lunes, 12 de enero del 2026, a las 11:56:25	Lunes, 12 de enero del 2026, a las 11:56:29	00:00:04
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Lunes, 12 de enero del 2026, a las 11:23:08	Lunes, 12 de enero del 2026, a las 11:25:38	00:02:30

Coppel CEDIS VLLH 30010

Calle 2, Esquina Calle 3, Carr. Principal a Anacleto Canabal 1a. Secc. Mza 4-Lt 3, Villahermosa, Tabasco

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Desconexión	Bomba Jockey	Lunes, 12 de enero del 2026, a las 11:14:27	Lunes, 12 de enero del 2026, a las 11:14:31	00:00:04
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Lunes, 12 de enero del 2026, a las 11:11:03	Lunes, 12 de enero del 2026, a las 11:11:13	00:00:10
Presión de Act. Diesel	Presión de Sistema	Lunes, 12 de enero del 2026, a las 11:11:02	Lunes, 12 de enero del 2026, a las 11:11:12	00:00:10
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Lunes, 5 de enero del 2026, a las 11:26:07	Lunes, 5 de enero del 2026, a las 11:27:14	00:01:07
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Lunes, 5 de enero del 2026, a las 11:25:05	Lunes, 5 de enero del 2026, a las 11:25:24	00:00:19
Presión de Act. Diesel	Presión de Sistema	Lunes, 5 de enero del 2026, a las 11:25:04	Lunes, 5 de enero del 2026, a las 11:25:23	00:00:19

Acerca de este documento



Generado automáticamente a través de GC-Track Monitoring System el día 08 septiembre del 2026.

Todas las fechas y horas desplegadas corresponden a la zona horaria local de Villahermosa, Tabasco

Aviso legal

Este documento es confidencial y su contenido está destinado exclusivamente para el uso de los usuarios de GC-Track Monitoring System asociados a supervisión de estos equipos, siendo las personas que se dirige y quienes asumen la responsabilidad de su uso y difusión.

Si usted no es el destinatario designado, no debe difundir, distribuir o copiar este documento sin autorización, ya que puede contener información sensible.

Notifique al remitente de inmediato por correo electrónico a support@gc-track.com si ha recibido este documento por error y elimínelo de su sistema.