

CPA Convento

Av. Industrial, Tepetzotlán, Estado de México

Reporte mensual de detección

Enero, 2026

Resumen


Arranques de motor

	Bomba Diesel	Bomba Electrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	3	0	0
Fuera de mantenimiento	0	0	6
Total	3	0	6


Alertas generales

	Bomba Diesel	Bomba Electrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	6	0	0
Fuera de mantenimiento	0	0	0
Total	6	0	0

Comportamiento de presión de sistema



Conteo de arranques de bomba jockey



Detalle de arranques de motor

Arranques fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
-------------	--------	--------	------------------	---------------------

No se registraron arranques fuera de mantenimiento

Arranques en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Martes, 13 de enero del 2026, a las 13:18:38	Martes, 10 de febrero del 2026, a las 09:46:24	668:27:46

CPA Convento

Av. Industrial, Tepetzotlán, Estado de México

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Martes, 6 de enero del 2026, a las 12:44:15	Martes, 13 de enero del 2026, a las 12:42:24	167:58:09
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Martes, 30 de diciembre del 2025, a las 11:14:17	Martes, 6 de enero del 2026, a las 12:24:38	01:10:21

Detalle de alertas generales

Alertas generales fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
-------------	--------	--------	------------------	---------------------

No se registraron alertas generales fuera de mantenimiento

Alertas generales en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Modo No Automático	Bomba Diésel	Martes, 27 de enero del 2026, a las 15:53:00	Martes, 3 de febrero del 2026, a las 15:43:57	167:50:57
Modo No Automático	Bomba Diésel	Martes, 20 de enero del 2026, a las 10:12:18	Martes, 27 de enero del 2026, a las 15:20:53	173:08:35
Modo No Automático	Bomba Diésel	Martes, 13 de enero del 2026, a las 13:18:45	Martes, 20 de enero del 2026, a las 09:37:47	164:19:02
Modo No Automático	Bomba Diésel	Martes, 6 de enero del 2026, a las 12:44:28	Martes, 13 de enero del 2026, a las 12:41:55	167:57:27
Modo No Automático	Bomba Diésel	Martes, 30 de diciembre del 2025, a las 11:18:31	Martes, 6 de enero del 2026, a las 12:24:11	169:05:40
Nivel de Diesel	Bomba Diésel	Martes, 4 de junio del 2024, a las 15:52:14	Lunes, 12 de enero del 2026, a las 11:34:06	838:59:59

Acerca de este documento



Generado automáticamente a través de GC-Track Monitoring System el día 08 septiembre del 2026.

Todas las fechas y horas desplegadas corresponden a la zona horaria local de Tepetzotlán, Estado de México

CPA Convento

Av. Industrial, Tepetzotlán, Estado de México

Aviso legal

Este documento es confidencial y su contenido está destinado exclusivamente para el uso de los usuarios de GC-Track Monitoring System asociados a supervisión de estos equipos, siendo las personas que se dirige y quienes asumen la responsabilidad de su uso y difusión.

Si usted no es el destinatario designado, no debe difundir, distribuir o copiar este documento sin autorización, ya que puede contener información sensible.

Notifique al remitente de inmediato por correo electrónico a support@gc-track.com si ha recibido este documento por error y elimínelo de su sistema.