



Atlas Molded Products

Parque Internacional Industrial Tijuana, 22425 Tijuana, B.C.

Reporte mensual de detección

Febrero, 2026

Resumen

Arranques de motor

	Bomba Diesel	Bomba Electrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	0	0	0
Fuera de mantenimiento	0	0	0
Total	0	0	0


Alertas generales

	Bomba Diesel	Bomba Electrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	0	0	0
Fuera de mantenimiento	8	0	0
Total	8	0	0


Alertas de panel de alarmas

	Alarmas de Fuego	Alarmas de Falla	Alarmas de Supervisión	Alarmas de Seguridad
En Mantenimiento	0	0	0	0
Fuera de Mantenimiento	9	0	11	0
Total	9	0	11	0

Comportamiento de presión de sistema



Conteo de arranques de bomba jockey



Arranques fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
-------------	--------	--------	------------------	---------------------

No se registraron arranques fuera de mantenimiento

Arranques en mantenimiento

Atlas Molded Products

Parque Internacional Industrial Tijuana, 22425 Tijuana, B.C.

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
-------------	--------	--------	------------------	---------------------

No se registraron arranques en mantenimiento

Detalle de alertas generales

Alertas generales fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Modo No Automático	Bomba Diésel	Sábado, 28 de febrero del 2026, a las 21:05:30	Sábado, 28 de febrero del 2026, a las 21:07:18	00:01:48
Modo No Automático	Bomba Diésel	Sábado, 28 de febrero del 2026, a las 20:44:20	Sábado, 28 de febrero del 2026, a las 21:01:07	00:16:47
Modo No Automático	Bomba Diésel	Sábado, 28 de febrero del 2026, a las 19:34:13	Sábado, 28 de febrero del 2026, a las 20:40:10	01:05:57
Modo No Automático	Bomba Diésel	Jueves, 26 de febrero del 2026, a las 17:29:29	Sábado, 28 de febrero del 2026, a las 18:56:11	01:26:42
Modo No Automático	Bomba Diésel	Jueves, 26 de febrero del 2026, a las 15:57:18	Jueves, 26 de febrero del 2026, a las 16:19:06	00:21:48
Modo No Automático	Bomba Diésel	Jueves, 26 de febrero del 2026, a las 15:16:32	Jueves, 26 de febrero del 2026, a las 15:21:18	00:04:46
Modo No Automático	Bomba Diésel	Jueves, 26 de febrero del 2026, a las 14:42:57	Jueves, 26 de febrero del 2026, a las 15:12:10	00:29:13
Modo No Automático	Bomba Diésel	Lunes, 12 de enero del 2026, a las 22:40:05	Jueves, 26 de febrero del 2026, a las 14:28:05	838:59:59

Alertas generales en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
-------------	--------	--------	------------------	---------------------

No se registraron alertas generales en mantenimiento

Acerca de este documento



Generado automáticamente a través de GC-Track Monitoring System el día 08 septiembre del 2026.

Todas las fechas y horas desplegadas corresponden a la zona horaria local de Tijuana, Baja California



Atlas Molded Products

Parque Internacional Industrial Tijuana, 22425 Tijuana, B.C.

Aviso legal

Este documento es confidencial y su contenido está destinado exclusivamente para el uso de los usuarios de GC-Track Monitoring System asociados a supervisión de estos equipos, siendo las personas que se dirige y quienes asumen la responsabilidad de su uso y difusión.

Si usted no es el destinatario designado, no debe difundir, distribuir o copiar este documento sin autorización, ya que puede contener información sensible.

Notifique al remitente de inmediato por correo electrónico a support@gc-track.com si ha recibido este documento por error y elimínelo de su sistema.