

Coppel CEDIS MTRY 30006

Manuel de la Peña y Peña 1231, Bella Vista, 64410, Monterrey, Nuevo León

Reporte mensual de detección

Febrero, 2026

Resumen


Arranques de motor

	Bomba Diesel	Bomba Eléctrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	1	11	10
Fuera de mantenimiento	3	1	93
Total	4	12	103


Alertas generales

	Bomba Diesel	Bomba Eléctrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	13	0	0
Fuera de mantenimiento	35	5	2
Total	48	5	2

Comportamiento de presión de sistema



Conteo de arranques de bomba jockey



Detalle de arranques de motor

Arranques fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Miércoles, 25 de febrero del 2026, a las 11:08:40	Miércoles, 25 de febrero del 2026, a las 11:08:47	00:00:07
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Miércoles, 25 de febrero del 2026, a las 10:51:11	Miércoles, 25 de febrero del 2026, a las 10:52:04	00:00:53
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Jueves, 5 de febrero del 2026, a las 15:09:01	Jueves, 5 de febrero del 2026, a las 15:09:27	00:00:26
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Jueves, 5 de febrero del 2026, a las 15:08:59	Jueves, 5 de febrero del 2026, a las 15:09:09	00:00:10

Coppel CEDIS MTRY 30006

Manuel de la Peña y Peña 1231, Bella Vista, 64410, Monterrey, Nuevo León

Arranques en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Jueves, 19 de febrero del 2026, a las 17:41:11	Jueves, 19 de febrero del 2026, a las 17:42:54	00:01:43
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Jueves, 19 de febrero del 2026, a las 16:40:14	Jueves, 19 de febrero del 2026, a las 16:50:13	00:09:59
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Jueves, 19 de febrero del 2026, a las 16:30:07	Jueves, 19 de febrero del 2026, a las 16:40:07	00:10:00
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Jueves, 19 de febrero del 2026, a las 16:20:01	Jueves, 19 de febrero del 2026, a las 16:29:59	00:09:58
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Jueves, 12 de febrero del 2026, a las 15:21:02	Jueves, 12 de febrero del 2026, a las 15:31:02	00:10:00
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Jueves, 12 de febrero del 2026, a las 15:10:44	Jueves, 12 de febrero del 2026, a las 15:20:43	00:09:59
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Jueves, 12 de febrero del 2026, a las 15:00:36	Jueves, 12 de febrero del 2026, a las 15:10:36	00:10:00
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Jueves, 12 de febrero del 2026, a las 14:49:50	Jueves, 12 de febrero del 2026, a las 14:59:49	00:09:59
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Jueves, 12 de febrero del 2026, a las 14:39:41	Jueves, 12 de febrero del 2026, a las 14:49:43	00:10:02
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Jueves, 5 de febrero del 2026, a las 15:42:31	Jueves, 5 de febrero del 2026, a las 15:52:30	00:09:59
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Jueves, 5 de febrero del 2026, a las 15:12:31	Jueves, 5 de febrero del 2026, a las 15:22:27	00:09:56
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Jueves, 5 de febrero del 2026, a las 15:12:30	Jueves, 5 de febrero del 2026, a las 16:12:29	00:59:59

Detalle de alertas generales

Alertas generales fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Modo No Automático	Bomba Diésel	Viernes, 27 de febrero del 2026, a las 14:31:48	Lunes, 2 de marzo del 2026, a las 12:04:17	69:32:29
Problema	Bomba Diésel	Miércoles, 25 de febrero del 2026, a las 11:32:00	Viernes, 27 de febrero del 2026, a las 14:31:45	50:59:45
Modo No Automático	Bomba Diésel	Miércoles, 25 de febrero del 2026, a las 11:26:51	Miércoles, 25 de febrero del 2026, a las 11:32:02	00:05:11

Coppel CEDIS MTRY 30006

Manuel de la Peña y Peña 1231, Bella Vista, 64410, Monterrey, Nuevo León

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Problema	Bomba Diésel	Miércoles, 25 de febrero del 2026, a las 11:08:09	Miércoles, 25 de febrero del 2026, a las 11:26:48	00:18:39
Modo No Automático	Bomba Diésel	Miércoles, 25 de febrero del 2026, a las 11:07:56	Miércoles, 25 de febrero del 2026, a las 11:08:10	00:00:14
Problema	Bomba Diésel	Miércoles, 25 de febrero del 2026, a las 10:59:58	Miércoles, 25 de febrero del 2026, a las 11:07:53	00:07:55
Modo No Automático	Bomba Diésel	Miércoles, 25 de febrero del 2026, a las 10:55:04	Miércoles, 25 de febrero del 2026, a las 10:59:59	00:04:55
Problema	Bomba Diésel	Miércoles, 25 de febrero del 2026, a las 10:53:39	Miércoles, 25 de febrero del 2026, a las 10:55:00	00:01:21
Modo No Automático	Bomba Diésel	Miércoles, 25 de febrero del 2026, a las 10:53:32	Miércoles, 25 de febrero del 2026, a las 10:53:40	00:00:08
Problema	Bomba Diésel	Miércoles, 25 de febrero del 2026, a las 10:51:20	Miércoles, 25 de febrero del 2026, a las 10:53:29	00:02:09
Problema	Bomba Diésel	Miércoles, 25 de febrero del 2026, a las 10:50:57	Miércoles, 25 de febrero del 2026, a las 10:51:13	00:00:16
Modo No Automático	Bomba Diésel	Miércoles, 25 de febrero del 2026, a las 10:50:27	Miércoles, 25 de febrero del 2026, a las 10:50:58	00:00:31
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Martes, 24 de febrero del 2026, a las 10:16:02	Martes, 24 de febrero del 2026, a las 10:16:14	00:00:12
Problema	Bomba Diésel	Martes, 24 de febrero del 2026, a las 07:49:40	Miércoles, 25 de febrero del 2026, a las 10:50:24	27:00:44
Modo No Automático	Bomba Diésel	Martes, 24 de febrero del 2026, a las 07:47:23	Martes, 24 de febrero del 2026, a las 07:49:41	00:02:18
Fase invertida	Bomba Eléctrica	Domingo, 22 de febrero del 2026, a las 10:39:39	Domingo, 22 de febrero del 2026, a las 10:39:46	00:00:07
Desconexión	Bomba Jockey	Domingo, 22 de febrero del 2026, a las 10:13:43	Domingo, 22 de febrero del 2026, a las 10:39:32	00:25:49
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Domingo, 22 de febrero del 2026, a las 10:02:10	Domingo, 22 de febrero del 2026, a las 10:39:31	00:37:21
Nivel de Agua	Tanque de Agua	Domingo, 22 de febrero del 2026, a las 04:45:21	Domingo, 22 de febrero del 2026, a las 04:49:26	00:04:05
Problema	Bomba Diésel	Viernes, 20 de febrero del 2026, a las 11:52:04	Martes, 24 de febrero del 2026, a las 07:47:20	91:55:16
Modo No Automático	Bomba Diésel	Viernes, 20 de febrero del 2026, a las 11:51:57	Viernes, 20 de febrero del 2026, a las 11:52:05	00:00:08
Modo No Automático	Bomba Diésel	Jueves, 19 de febrero del 2026, a las 17:30:59	Jueves, 19 de febrero del 2026, a las 17:44:39	00:13:40

Coppel CEDIS MTRY 30006

Manuel de la Peña y Peña 1231, Bella Vista, 64410, Monterrey, Nuevo León

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Problema	Bomba Diésel	Jueves, 19 de febrero del 2026, a las 17:30:41	Jueves, 19 de febrero del 2026, a las 17:30:56	00:00:15
Modo No Automático	Bomba Diésel	Jueves, 19 de febrero del 2026, a las 15:11:35	Jueves, 19 de febrero del 2026, a las 17:30:43	02:19:08
Problema	Bomba Diésel	Jueves, 19 de febrero del 2026, a las 15:11:24	Jueves, 19 de febrero del 2026, a las 15:11:32	00:00:08
Modo No Automático	Bomba Diésel	Jueves, 19 de febrero del 2026, a las 14:55:50	Jueves, 19 de febrero del 2026, a las 15:11:25	00:15:35
Problema	Bomba Diésel	Jueves, 19 de febrero del 2026, a las 14:55:39	Jueves, 19 de febrero del 2026, a las 14:55:47	00:00:08
Modo No Automático	Bomba Diésel	Jueves, 19 de febrero del 2026, a las 14:47:32	Jueves, 19 de febrero del 2026, a las 14:55:40	00:08:08
Modo No Automático	Bomba Diésel	Jueves, 19 de febrero del 2026, a las 12:34:13	Jueves, 19 de febrero del 2026, a las 12:39:57	00:05:44
Problema	Bomba Diésel	Jueves, 19 de febrero del 2026, a las 12:33:04	Jueves, 19 de febrero del 2026, a las 12:34:10	00:01:06
Modo No Automático	Bomba Diésel	Jueves, 19 de febrero del 2026, a las 12:32:57	Jueves, 19 de febrero del 2026, a las 12:33:06	00:00:09
Problema	Bomba Diésel	Jueves, 19 de febrero del 2026, a las 12:32:00	Jueves, 19 de febrero del 2026, a las 12:32:54	00:00:54
Modo No Automático	Bomba Diésel	Jueves, 19 de febrero del 2026, a las 12:31:43	Jueves, 19 de febrero del 2026, a las 12:32:02	00:00:19
Nivel de Agua	Tanque de Agua	Jueves, 19 de febrero del 2026, a las 11:36:09	Jueves, 19 de febrero del 2026, a las 11:39:33	00:03:24
Nivel de Agua	Tanque de Agua	Jueves, 19 de febrero del 2026, a las 01:33:57	Jueves, 19 de febrero del 2026, a las 11:11:50	09:37:53
Nivel de Agua	Tanque de Agua	Jueves, 19 de febrero del 2026, a las 00:22:08	Jueves, 19 de febrero del 2026, a las 01:00:58	00:38:50
Nivel de Agua	Tanque de Agua	Miércoles, 18 de febrero del 2026, a las 22:59:18	Miércoles, 18 de febrero del 2026, a las 23:09:03	00:09:45
Nivel de Agua	Tanque de Agua	Miércoles, 18 de febrero del 2026, a las 12:12:55	Miércoles, 18 de febrero del 2026, a las 12:36:29	00:23:34
Problema	Bomba Diésel	Miércoles, 18 de febrero del 2026, a las 03:28:08	Jueves, 19 de febrero del 2026, a las 12:31:40	33:03:32
Problema	Bomba Diésel	Miércoles, 18 de febrero del 2026, a las 03:12:42	Miércoles, 18 de febrero del 2026, a las 03:16:44	00:04:02
Nivel de Agua	Tanque de Agua	Martes, 17 de febrero del 2026, a las 21:21:50	Martes, 17 de febrero del 2026, a las 21:30:47	00:08:57

Coppel CEDIS MTRY 30006

Manuel de la Peña y Peña 1231, Bella Vista, 64410, Monterrey, Nuevo León

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Problema	Bomba Diésel	Martes, 17 de febrero del 2026, a las 21:18:58	Martes, 17 de febrero del 2026, a las 21:19:17	00:00:19
Problema	Bomba Diésel	Martes, 17 de febrero del 2026, a las 21:11:37	Martes, 17 de febrero del 2026, a las 21:11:46	00:00:09
Nivel de Agua	Tanque de Agua	Martes, 17 de febrero del 2026, a las 20:54:57	Martes, 17 de febrero del 2026, a las 20:56:32	00:01:35
Nivel de Agua	Tanque de Agua	Martes, 17 de febrero del 2026, a las 19:41:32	Martes, 17 de febrero del 2026, a las 19:50:20	00:08:48
Nivel de Agua	Tanque de Agua	Martes, 17 de febrero del 2026, a las 15:25:32	Martes, 17 de febrero del 2026, a las 15:40:00	00:14:28
Nivel de Agua	Tanque de Agua	Martes, 17 de febrero del 2026, a las 11:17:32	Martes, 17 de febrero del 2026, a las 15:16:41	03:59:09
Nivel de Agua	Tanque de Agua	Domingo, 15 de febrero del 2026, a las 15:15:49	Domingo, 15 de febrero del 2026, a las 15:20:28	00:04:39
Nivel de Agua	Tanque de Agua	Domingo, 15 de febrero del 2026, a las 13:45:15	Domingo, 15 de febrero del 2026, a las 13:51:58	00:06:43
Nivel de Agua	Tanque de Agua	Domingo, 15 de febrero del 2026, a las 12:23:09	Domingo, 15 de febrero del 2026, a las 12:48:25	00:25:16
Nivel de Agua	Tanque de Agua	Domingo, 15 de febrero del 2026, a las 12:16:33	Domingo, 15 de febrero del 2026, a las 12:19:25	00:02:52
Nivel de Agua	Tanque de Agua	Domingo, 15 de febrero del 2026, a las 11:30:14	Domingo, 15 de febrero del 2026, a las 11:39:45	00:09:31
Modo No Automático	Bomba Diésel	Miércoles, 11 de febrero del 2026, a las 14:32:27	Miércoles, 11 de febrero del 2026, a las 14:32:44	00:00:17
Problema	Sensor de Inundación	Domingo, 8 de febrero del 2026, a las 10:40:29	Domingo, 8 de febrero del 2026, a las 14:01:03	03:20:34
Desconexión	Bomba Jockey	Domingo, 8 de febrero del 2026, a las 10:00:19	Domingo, 8 de febrero del 2026, a las 14:00:55	04:00:36
Problema	Bomba Diésel	Domingo, 8 de febrero del 2026, a las 09:50:01	Domingo, 8 de febrero del 2026, a las 14:01:16	04:11:15
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Domingo, 8 de febrero del 2026, a las 09:49:54	Domingo, 8 de febrero del 2026, a las 14:01:17	04:11:23
Nivel de Agua	Tanque de Agua	Viernes, 6 de febrero del 2026, a las 06:21:30	Viernes, 6 de febrero del 2026, a las 06:29:05	00:07:35
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Jueves, 5 de febrero del 2026, a las 15:09:28	Jueves, 5 de febrero del 2026, a las 15:09:39	00:00:11
Modo No Automático	Bomba Diésel	Jueves, 5 de febrero del 2026, a las 15:09:11	Jueves, 5 de febrero del 2026, a las 15:09:38	00:00:27

Coppel CEDIS MTRY 30006

Manuel de la Peña y Peña 1231, Bella Vista, 64410, Monterrey, Nuevo León

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Nivel de Agua	Tanque de Agua	Miércoles, 4 de febrero del 2026, a las 17:36:50	Miércoles, 4 de febrero del 2026, a las 17:52:31	00:15:41
Nivel de Agua	Tanque de Agua	Lunes, 2 de febrero del 2026, a las 09:37:39	Lunes, 2 de febrero del 2026, a las 09:44:40	00:07:01

Alertas generales en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Problema	Bomba Diésel	Jueves, 19 de febrero del 2026, a las 17:44:37	Viernes, 20 de febrero del 2026, a las 11:51:55	18:07:18
Problema	Bomba Diésel	Jueves, 19 de febrero del 2026, a las 13:20:06	Jueves, 19 de febrero del 2026, a las 14:47:29	01:27:23
Modo No Automático	Bomba Diésel	Jueves, 19 de febrero del 2026, a las 13:11:46	Jueves, 19 de febrero del 2026, a las 13:20:07	00:08:21
Problema	Bomba Diésel	Jueves, 19 de febrero del 2026, a las 13:11:35	Jueves, 19 de febrero del 2026, a las 13:11:45	00:00:10
Modo No Automático	Bomba Diésel	Jueves, 19 de febrero del 2026, a las 13:05:25	Jueves, 19 de febrero del 2026, a las 13:10:40	00:05:15
Problema	Bomba Diésel	Jueves, 19 de febrero del 2026, a las 13:04:44	Jueves, 19 de febrero del 2026, a las 13:05:24	00:00:40
Modo No Automático	Bomba Diésel	Jueves, 19 de febrero del 2026, a las 12:55:28	Jueves, 19 de febrero del 2026, a las 13:04:45	00:09:17
Problema	Bomba Diésel	Jueves, 19 de febrero del 2026, a las 12:54:02	Jueves, 19 de febrero del 2026, a las 12:55:27	00:01:25
Modo No Automático	Bomba Diésel	Jueves, 19 de febrero del 2026, a las 12:53:55	Jueves, 19 de febrero del 2026, a las 12:54:04	00:00:09
Problema	Bomba Diésel	Jueves, 19 de febrero del 2026, a las 12:40:18	Jueves, 19 de febrero del 2026, a las 12:53:50	00:13:32
Modo No Automático	Bomba Diésel	Jueves, 19 de febrero del 2026, a las 12:40:11	Jueves, 19 de febrero del 2026, a las 12:40:20	00:00:09
Problema	Bomba Diésel	Jueves, 19 de febrero del 2026, a las 12:39:56	Jueves, 19 de febrero del 2026, a las 12:40:10	00:00:14
Modo No Automático	Bomba Diésel	Jueves, 12 de febrero del 2026, a las 14:32:56	Jueves, 12 de febrero del 2026, a las 16:29:34	01:56:38

Coppel CEDIS MTRY 30006

Manuel de la Peña y Peña 1231, Bella Vista, 64410, Monterrey, Nuevo León

Acerca de este documento



Generado automáticamente a través de GC-Track Monitoring System el día 08 septiembre del 2026.

Todas las fechas y horas desplegadas corresponden a la zona horaria local de Monterrey, Nuevo León

Aviso legal

Este documento es confidencial y su contenido está destinado exclusivamente para el uso de los usuarios de GC-Track Monitoring System asociados a supervisión de estos equipos, siendo las personas que se dirige y quienes asumen la responsabilidad de su uso y difusión.

Si usted no es el destinatario designado, no debe difundir, distribuir o copiar este documento sin autorización, ya que puede contener información sensible.

Notifique al remitente de inmediato por correo electrónico a support@gc-track.com si ha recibido este documento por error y elimínelo de su sistema.