

# Coppel CEDIS PBLA FINSA 30022

Cuatro Caminos, 72710, San Juan Cuautlancingo, Puebla

## Reporte mensual de detección

Febrero, 2026

### Resumen


#### Arranques de motor

	Bomba Diesel	Bomba Eléctrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	7	0	9
Fuera de mantenimiento	3	0	602
<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>611</b>


#### Alertas generales

	Bomba Diesel	Bomba Eléctrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	11	0	4
Fuera de mantenimiento	15	0	1
<b>Total</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>5</b>

#### Comportamiento de presión de sistema



#### Conteo de arranques de bomba jockey



### Detalle de arranques de motor

#### Arranques fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Viernes, 20 de febrero del 2026, a las 12:11:44	Viernes, 20 de febrero del 2026, a las 12:11:58	00:00:14
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Jueves, 19 de febrero del 2026, a las 13:04:32	Jueves, 19 de febrero del 2026, a las 13:04:47	00:00:15
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Martes, 10 de febrero del 2026, a las 09:09:05	Martes, 10 de febrero del 2026, a las 09:09:50	00:00:45

#### Arranques en mantenimiento

# Coppel CEDIS PBLA FINSA 30022

Cuatro Caminos, 72710, San Juan Cuautlancingo, Puebla

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Viernes, 27 de febrero del 2026, a las 14:38:30	Viernes, 27 de febrero del 2026, a las 14:47:03	00:08:33
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Viernes, 20 de febrero del 2026, a las 11:45:29	Viernes, 20 de febrero del 2026, a las 11:46:01	00:00:32
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Viernes, 20 de febrero del 2026, a las 11:39:20	Viernes, 20 de febrero del 2026, a las 11:43:12	00:03:52
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Viernes, 20 de febrero del 2026, a las 11:37:58	Viernes, 20 de febrero del 2026, a las 11:38:17	00:00:19
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Viernes, 13 de febrero del 2026, a las 14:05:55	Viernes, 13 de febrero del 2026, a las 14:11:13	00:05:18
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Viernes, 13 de febrero del 2026, a las 11:59:04	Viernes, 13 de febrero del 2026, a las 11:59:14	00:00:10
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Viernes, 6 de febrero del 2026, a las 14:10:21	Viernes, 6 de febrero del 2026, a las 14:20:14	00:09:53

## Detalle de alertas generales

Alertas generales fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Modo No Automático	Bomba Diésel	Viernes, 27 de febrero del 2026, a las 21:24:05	Viernes, 27 de febrero del 2026, a las 21:24:13	00:00:08
Problema	Bomba Diésel	Viernes, 27 de febrero del 2026, a las 21:21:24	Viernes, 27 de febrero del 2026, a las 21:24:02	00:02:38
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Jueves, 26 de febrero del 2026, a las 12:37:43	Jueves, 26 de febrero del 2026, a las 13:01:16	00:23:33
Presión de Act. Diesel	Presión de Sistema	Jueves, 26 de febrero del 2026, a las 12:37:41	Jueves, 26 de febrero del 2026, a las 13:01:15	00:23:34
Modo No Automático	Bomba Diésel	Jueves, 26 de febrero del 2026, a las 12:35:24	Jueves, 26 de febrero del 2026, a las 13:10:51	00:35:27
Modo No Automático	Bomba Diésel	Viernes, 20 de febrero del 2026, a las 18:04:54	Viernes, 20 de febrero del 2026, a las 18:05:04	00:00:10
Problema	Bomba Diésel	Viernes, 20 de febrero del 2026, a las 18:01:18	Viernes, 20 de febrero del 2026, a las 18:04:52	00:03:34
Problema	Bomba Diésel	Viernes, 20 de febrero del 2026, a las 12:11:51	Viernes, 20 de febrero del 2026, a las 12:11:59	00:00:08
Modo No Automático	Bomba Diésel	Jueves, 19 de febrero del 2026, a las 13:37:20	Jueves, 19 de febrero del 2026, a las 13:37:27	00:00:07

# Coppel CEDIS PBLA FINSA 30022

Cuatro Caminos, 72710, San Juan Cuautlancingo, Puebla

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Modo No Automático	Bomba Diésel	Jueves, 19 de febrero del 2026, a las 13:04:50	Jueves, 19 de febrero del 2026, a las 13:35:40	00:30:50
Problema	Bomba Diésel	Jueves, 19 de febrero del 2026, a las 13:04:38	Jueves, 19 de febrero del 2026, a las 13:04:48	00:00:10
Problema	Bomba Diésel	Viernes, 13 de febrero del 2026, a las 20:37:16	Viernes, 13 de febrero del 2026, a las 21:50:49	01:13:33
Modo No Automático	Bomba Diésel	Viernes, 13 de febrero del 2026, a las 14:03:13	Viernes, 13 de febrero del 2026, a las 14:04:37	00:01:24
Problema	Bomba Diésel	Viernes, 13 de febrero del 2026, a las 13:23:51	Viernes, 13 de febrero del 2026, a las 14:03:12	00:39:21
Modo No Automático	Bomba Diésel	Martes, 10 de febrero del 2026, a las 16:30:42	Martes, 10 de febrero del 2026, a las 16:33:53	00:03:11
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Martes, 10 de febrero del 2026, a las 16:23:33	Martes, 10 de febrero del 2026, a las 16:31:48	00:08:15
Presión de Act. Diesel	Presión de Sistema	Martes, 10 de febrero del 2026, a las 16:23:17	Martes, 10 de febrero del 2026, a las 16:31:40	00:08:23
Modo No Automático	Bomba Jockey	Martes, 10 de febrero del 2026, a las 16:22:01	Martes, 10 de febrero del 2026, a las 16:30:54	00:08:53
Modo No Automático	Bomba Diésel	Martes, 10 de febrero del 2026, a las 16:21:46	Martes, 10 de febrero del 2026, a las 16:30:19	00:08:33
Problema	Bomba Diésel	Viernes, 6 de febrero del 2026, a las 20:24:29	Viernes, 6 de febrero del 2026, a las 22:46:10	02:21:41

## Alertas generales en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Problema	Bomba Diésel	Viernes, 27 de febrero del 2026, a las 14:38:37	Viernes, 27 de febrero del 2026, a las 14:41:58	00:03:21
Modo No Automático	Bomba Jockey	Viernes, 27 de febrero del 2026, a las 14:25:27	Viernes, 27 de febrero del 2026, a las 14:25:54	00:00:27
Problema	Bomba Diésel	Viernes, 20 de febrero del 2026, a las 11:45:35	Viernes, 20 de febrero del 2026, a las 11:45:44	00:00:09
Problema	Bomba Diésel	Viernes, 20 de febrero del 2026, a las 11:38:04	Viernes, 20 de febrero del 2026, a las 11:42:54	00:04:50
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Jueves, 19 de febrero del 2026, a las 13:22:49	Jueves, 19 de febrero del 2026, a las 13:35:01	00:12:12

# Coppel CEDIS PBLA FINSA 30022

Cuatro Caminos, 72710, San Juan Cuautlancingo, Puebla

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Presión de Act. Diesel	Presión de Sistema	Jueves, 19 de febrero del 2026, a las 13:22:48	Jueves, 19 de febrero del 2026, a las 13:35:00	00:12:12
Modo No Automático	Bomba Jockey	Jueves, 19 de febrero del 2026, a las 13:21:30	Jueves, 19 de febrero del 2026, a las 13:33:37	00:12:07
Problema	Bomba Diésel	Viernes, 13 de febrero del 2026, a las 14:06:01	Viernes, 13 de febrero del 2026, a las 14:09:07	00:03:06
Modo No Automático	Bomba Diésel	Viernes, 13 de febrero del 2026, a las 12:00:06	Viernes, 13 de febrero del 2026, a las 12:01:16	00:01:10
Modo No Automático	Bomba Diésel	Viernes, 13 de febrero del 2026, a las 11:59:49	Viernes, 13 de febrero del 2026, a las 11:59:55	00:00:06
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Viernes, 13 de febrero del 2026, a las 11:59:30	Viernes, 13 de febrero del 2026, a las 12:00:05	00:00:35
Presión de Act. Diesel	Presión de Sistema	Viernes, 13 de febrero del 2026, a las 11:59:29	Viernes, 13 de febrero del 2026, a las 12:00:04	00:00:35
Modo No Automático	Bomba Diésel	Viernes, 13 de febrero del 2026, a las 11:59:15	Viernes, 13 de febrero del 2026, a las 11:59:42	00:00:27
Problema	Bomba Diésel	Viernes, 13 de febrero del 2026, a las 11:59:05	Viernes, 13 de febrero del 2026, a las 11:59:14	00:00:09
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Viernes, 13 de febrero del 2026, a las 11:57:02	Viernes, 13 de febrero del 2026, a las 11:59:14	00:02:12
Presión de Act. Diesel	Presión de Sistema	Viernes, 13 de febrero del 2026, a las 11:57:02	Viernes, 13 de febrero del 2026, a las 11:59:13	00:02:11
Modo No Automático	Bomba Diésel	Viernes, 13 de febrero del 2026, a las 11:56:30	Viernes, 13 de febrero del 2026, a las 11:58:56	00:02:26
Modo No Automático	Bomba Diésel	Viernes, 13 de febrero del 2026, a las 11:55:33	Viernes, 13 de febrero del 2026, a las 11:56:17	00:00:44
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Viernes, 13 de febrero del 2026, a las 11:55:06	Viernes, 13 de febrero del 2026, a las 11:56:30	00:01:24
Presión de Act. Diesel	Presión de Sistema	Viernes, 13 de febrero del 2026, a las 11:55:05	Viernes, 13 de febrero del 2026, a las 11:56:29	00:01:24
Modo No Automático	Bomba Diésel	Viernes, 13 de febrero del 2026, a las 11:53:09	Viernes, 13 de febrero del 2026, a las 11:55:21	00:02:12
Modo No Automático	Bomba Jockey	Viernes, 6 de febrero del 2026, a las 13:57:16	Viernes, 6 de febrero del 2026, a las 13:58:18	00:01:02
Modo No Automático	Bomba Jockey	Viernes, 6 de febrero del 2026, a las 13:46:17	Viernes, 6 de febrero del 2026, a las 13:46:40	00:00:23

# Coppel CEDIS PBLA FINSA 30022

Cuatro Caminos, 72710, San Juan Cuautlancingo, Puebla

## Acerca de este documento



Generado automáticamente a través de GC-Track Monitoring System el día 08 septiembre del 2026.

Todas las fechas y horas desplegadas corresponden a la zona horaria local de Cuautlancingo, Puebla

## Aviso legal

Este documento es confidencial y su contenido está destinado exclusivamente para el uso de los usuarios de GC-Track Monitoring System asociados a supervisión de estos equipos, siendo las personas que se dirige y quienes asumen la responsabilidad de su uso y difusión.

**Si usted no es el destinatario designado, no debe difundir, distribuir o copiar este documento sin autorización, ya que puede contener información sensible.**

Notifique al remitente de inmediato por correo electrónico a [support@gc-track.com](mailto:support@gc-track.com) si ha recibido este documento por error y elimínelo de su sistema.