

Coppel CEDIS PBLA ROPA 41269

Carretera Federal Tehuacán - Puebla 1032, Camino a Manzanilla, 72304, Heroica Puebla de Zaragoza, Puebla

Reporte mensual de detección

Febrero, 2026

Resumen


Arranques de motor

	Bomba Diesel	Bomba Eléctrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	5	4	6
Fuera de mantenimiento	0	0	75
Total	5	4	81


Alertas generales

	Bomba Diesel	Bomba Eléctrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	0	5	0
Fuera de mantenimiento	0	1	1
Total	0	6	1

Comportamiento de presión de sistema



Conteo de arranques de bomba jockey



Detalle de arranques de motor

Arranques fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
-------------	--------	--------	------------------	---------------------

No se registraron arranques fuera de mantenimiento

Arranques en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Viernes, 27 de febrero del 2026, a las 07:37:26	Viernes, 27 de febrero del 2026, a las 08:07:27	00:30:01
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Viernes, 27 de febrero del 2026, a las 07:37:12	Viernes, 27 de febrero del 2026, a las 07:47:14	00:10:02

Coppel CEDIS PBLA ROPA 41269

Carretera Federal Tehuacán - Puebla 1032, Camino a Manzanilla, 72304, Heroica Puebla de Zaragoza, Puebla

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Miércoles, 18 de febrero del 2026, a las 08:30:36	Miércoles, 18 de febrero del 2026, a las 09:00:40	00:30:04
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Miércoles, 18 de febrero del 2026, a las 08:29:27	Miércoles, 18 de febrero del 2026, a las 08:39:30	00:10:03
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Viernes, 13 de febrero del 2026, a las 07:44:54	Viernes, 13 de febrero del 2026, a las 08:14:57	00:30:03
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Viernes, 13 de febrero del 2026, a las 07:44:45	Viernes, 13 de febrero del 2026, a las 07:54:48	00:10:03
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Viernes, 6 de febrero del 2026, a las 07:17:31	Viernes, 6 de febrero del 2026, a las 07:46:07	00:28:36
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Viernes, 6 de febrero del 2026, a las 07:17:00	Viernes, 6 de febrero del 2026, a las 07:17:04	00:00:04
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Viernes, 6 de febrero del 2026, a las 07:16:18	Viernes, 6 de febrero del 2026, a las 07:26:21	00:10:03

Detalle de alertas generales

Alertas generales fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Desconexión	Bomba Jockey	Viernes, 6 de febrero del 2026, a las 04:55:28	Viernes, 6 de febrero del 2026, a las 05:25:16	00:29:48
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Viernes, 6 de febrero del 2026, a las 04:55:04	Viernes, 6 de febrero del 2026, a las 05:24:43	00:29:39

Alertas generales en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Viernes, 27 de febrero del 2026, a las 07:37:19	Viernes, 27 de febrero del 2026, a las 07:47:16	00:09:57
Presión de Act. Diesel	Presión de Sistema	Viernes, 27 de febrero del 2026, a las 07:36:56	Viernes, 27 de febrero del 2026, a las 07:41:23	00:04:27
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Miércoles, 18 de febrero del 2026, a las 08:29:43	Miércoles, 18 de febrero del 2026, a las 08:39:41	00:09:58
Presión de Act. Diesel	Presión de Sistema	Miércoles, 18 de febrero del 2026, a las 08:28:56	Miércoles, 18 de febrero del 2026, a las 08:29:11	00:00:15

Coppel CEDIS PBLA ROPA 41269

Carretera Federal Tehuacán - Puebla 1032, Camino a Manzanilla, 72304, Heroica Puebla de Zaragoza, Puebla

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Viernes, 13 de febrero del 2026, a las 07:44:55	Viernes, 13 de febrero del 2026, a las 07:54:49	00:09:54
Presión de Act. Diesel	Presión de Sistema	Viernes, 13 de febrero del 2026, a las 07:44:27	Viernes, 13 de febrero del 2026, a las 07:46:10	00:01:43
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Viernes, 6 de febrero del 2026, a las 07:18:14	Viernes, 6 de febrero del 2026, a las 07:26:51	00:08:37
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Viernes, 6 de febrero del 2026, a las 07:18:05	Viernes, 6 de febrero del 2026, a las 07:18:13	00:00:08
Presión de Act. Diesel	Presión de Sistema	Viernes, 6 de febrero del 2026, a las 07:15:51	Viernes, 6 de febrero del 2026, a las 07:25:54	00:10:03

Acerca de este documento



Generado automáticamente a través de GC-Track Monitoring System el día 08 septiembre del 2026.

Todas las fechas y horas desplegadas corresponden a la zona horaria local de Puebla, Puebla

Aviso legal

Este documento es confidencial y su contenido está destinado exclusivamente para el uso de los usuarios de GC-Track Monitoring System asociados a supervisión de estos equipos, siendo las personas que se dirige y quienes asumen la responsabilidad de su uso y difusión.

Si usted no es el destinatario designado, no debe difundir, distribuir o copiar este documento sin autorización, ya que puede contener información sensible.

Notifique al remitente de inmediato por correo electrónico a support@gc-track.com si ha recibido este documento por error y elimínelo de su sistema.