

Coppel CEDIS MRDA 30017

Calle 56, Centro, 97370, Kanasin, Mérida, Yucatán

Reporte mensual de detección

Julio, 2026

Resumen


Arranques de motor

	Bomba Diesel	Bomba Eléctrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	0	0	0
Fuera de mantenimiento	4	7	2
Total	4	7	2


Alertas generales

	Bomba Diesel	Bomba Eléctrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	0	0	0
Fuera de mantenimiento	0	3	0
Total	0	3	0

Comportamiento de presión de sistema



Conteo de arranques de bomba jockey



Detalle de arranques de motor

Arranques fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Jueves, 23 de julio del 2026, a las 10:34:29	Jueves, 23 de julio del 2026, a las 10:44:26	00:09:57
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Martes, 21 de julio del 2026, a las 14:46:18	Martes, 21 de julio del 2026, a las 14:55:51	00:09:33
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Martes, 21 de julio del 2026, a las 14:45:59	Martes, 21 de julio del 2026, a las 15:05:38	00:19:39
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Martes, 21 de julio del 2026, a las 10:22:22	Martes, 21 de julio del 2026, a las 10:27:41	00:05:19
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Jueves, 9 de julio del 2026, a las 12:09:22	Jueves, 9 de julio del 2026, a las 12:14:13	00:04:51

Coppel CEDIS MRDA 30017

Calle 56, Centro, 97370, Kanasin, Mérida, Yucatán

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Jueves, 9 de julio del 2026, a las 12:08:20	Jueves, 9 de julio del 2026, a las 12:08:34	00:00:14
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Jueves, 9 de julio del 2026, a las 11:29:23	Jueves, 9 de julio del 2026, a las 11:29:44	00:00:21
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Jueves, 9 de julio del 2026, a las 11:23:05	Jueves, 9 de julio del 2026, a las 11:25:56	00:02:51
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Jueves, 9 de julio del 2026, a las 11:21:24	Jueves, 9 de julio del 2026, a las 11:21:37	00:00:13
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Jueves, 9 de julio del 2026, a las 11:21:01	Jueves, 9 de julio del 2026, a las 11:21:08	00:00:07
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Jueves, 9 de julio del 2026, a las 11:20:10	Jueves, 9 de julio del 2026, a las 11:20:17	00:00:07

Arranques en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
-------------	--------	--------	------------------	---------------------

No se registraron arranques en mantenimiento

Detalle de alertas generales

Alertas generales fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Jueves, 9 de julio del 2026, a las 12:08:03	Jueves, 9 de julio del 2026, a las 12:18:31	00:10:28
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Jueves, 9 de julio del 2026, a las 11:26:03	Jueves, 9 de julio del 2026, a las 11:26:14	00:00:11
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Jueves, 2 de julio del 2026, a las 17:10:49	Jueves, 2 de julio del 2026, a las 17:28:46	00:17:57

Alertas generales en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
-------------	--------	--------	------------------	---------------------

No se registraron alertas generales en mantenimiento

Coppel CEDIS MRDA 30017

Calle 56, Centro, 97370, Kanasin, Mérida, Yucatán

Acerca de este documento



Generado automáticamente a través de GC-Track Monitoring System el día 04 Agosto del 2026.

Todas las fechas y horas desplegadas corresponden a la zona horaria local de Mérida, Yucatán

Aviso legal

Este documento es confidencial y su contenido está destinado exclusivamente para el uso de los usuarios de GC-Track Monitoring System asociados a supervisión de estos equipos, siendo las personas que se dirige y quienes asumen la responsabilidad de su uso y difusión.

Si usted no es el destinatario designado, no debe difundir, distribuir o copiar este documento sin autorización, ya que puede contener información sensible.

Notifique al remitente de inmediato por correo electrónico a support@gc-track.com si ha recibido este documento por error y elimínelo de su sistema.