

Coppel CEDIS MTRY 30006  
Manuel de la Peña y Peña 1231, Bella Vista, 64410, Monterrey, Nuevo León

Reporte mensual de detección  
Julio, 2026

Resumen


Arranques de motor

|                        | Bomba Diesel | Bomba Eléctrica | Bomba Jockey |
|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| En mantenimiento       | 2            | 9               | 47           |
| Fuera de mantenimiento | 0            | 1               | 223          |
| Total                  | 2            | 10              | 270          |


Alertas generales

|                        | Bomba Diesel | Bomba Eléctrica | Bomba Jockey |
|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| En mantenimiento       | 5            | 0               | 0            |
| Fuera de mantenimiento | 3            | 1               | 1            |
| Total                  | 8            | 1               | 1            |

Comportamiento de presión de sistema



Conteo de arranques de bomba jockey



Detalle de arranques de motor

Arranques fuera de mantenimiento

| Descripción | Equipo | Inicio | Restablecimiento | Duración (hh:mm:ss) |
|-------------|--------|--------|------------------|---------------------|
|-------------|--------|--------|------------------|---------------------|

|                            |                 |                                                 |                                                 |          |
|----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|
| Arranque de Motor de Bomba | Bomba Eléctrica | Miércoles, 22 de julio del 2026, a las 14:31:07 | Miércoles, 22 de julio del 2026, a las 14:41:38 | 00:10:31 |
|----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|

Arranques en mantenimiento

| Descripción | Equipo | Inicio | Restablecimiento | Duración (hh:mm:ss) |
|-------------|--------|--------|------------------|---------------------|
|-------------|--------|--------|------------------|---------------------|

|                            |                 |                                                 |                                                 |          |
|----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|
| Arranque de Motor de Bomba | Bomba Eléctrica | Miércoles, 29 de julio del 2026, a las 14:26:41 | Miércoles, 29 de julio del 2026, a las 14:36:38 | 00:09:57 |
|----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|

|                            |                 |                                                 |                                                 |          |
|----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|
| Arranque de Motor de Bomba | Bomba Eléctrica | Miércoles, 29 de julio del 2026, a las 13:56:38 | Miércoles, 29 de julio del 2026, a las 14:06:35 | 00:09:57 |
|----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|

# Coppel CEDIS MTRY 30006

Manuel de la Peña y Peña 1231, Bella Vista, 64410, Monterrey, Nuevo León

| Descripción                | Equipo          | Inicio                                          | Restablecimiento                                | Duración (hh:mm:ss) |
|----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| Arranque de Motor de Bomba | Bomba Diésel    | Miércoles, 29 de julio del 2026, a las 13:56:37 | Miércoles, 29 de julio del 2026, a las 14:49:23 | 00:52:46            |
| Arranque de Motor de Bomba | Bomba Eléctrica | Miércoles, 22 de julio del 2026, a las 15:25:56 | Miércoles, 22 de julio del 2026, a las 15:35:54 | 00:09:58            |
| Arranque de Motor de Bomba | Bomba Eléctrica | Miércoles, 22 de julio del 2026, a las 14:55:51 | Miércoles, 22 de julio del 2026, a las 15:05:50 | 00:09:59            |
| Arranque de Motor de Bomba | Bomba Diésel    | Miércoles, 22 de julio del 2026, a las 14:55:50 | Miércoles, 22 de julio del 2026, a las 15:41:27 | 00:45:37            |
| Arranque de Motor de Bomba | Bomba Eléctrica | Miércoles, 22 de julio del 2026, a las 14:41:44 | Miércoles, 22 de julio del 2026, a las 14:51:15 | 00:09:31            |
| Arranque de Motor de Bomba | Bomba Eléctrica | Miércoles, 8 de julio del 2026, a las 15:00:24  | Miércoles, 8 de julio del 2026, a las 15:10:24  | 00:10:00            |
| Arranque de Motor de Bomba | Bomba Eléctrica | Miércoles, 8 de julio del 2026, a las 14:50:18  | Miércoles, 8 de julio del 2026, a las 15:00:16  | 00:09:58            |
| Arranque de Motor de Bomba | Bomba Eléctrica | Miércoles, 8 de julio del 2026, a las 14:36:58  | Miércoles, 8 de julio del 2026, a las 14:46:58  | 00:10:00            |
| Arranque de Motor de Bomba | Bomba Eléctrica | Miércoles, 8 de julio del 2026, a las 14:26:53  | Miércoles, 8 de julio del 2026, a las 14:36:52  | 00:09:59            |

## Detalle de alertas generales

### Alertas generales fuera de mantenimiento

| Descripción        | Equipo          | Inicio                                          | Restablecimiento                                | Duración (hh:mm:ss) |
|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| Modo No Automático | Bomba Diésel    | Miércoles, 22 de julio del 2026, a las 15:41:36 | Miércoles, 22 de julio del 2026, a las 15:42:16 | 00:00:40            |
| Desconexión        | Bomba Jockey    | Sábado, 18 de julio del 2026, a las 13:49:16    | Sábado, 18 de julio del 2026, a las 14:04:34    | 00:15:18            |
| Falla en fase      | Bomba Eléctrica | Sábado, 18 de julio del 2026, a las 13:49:15    | Sábado, 18 de julio del 2026, a las 14:04:33    | 00:15:18            |
| Problema           | Bomba Diésel    | Sábado, 18 de julio del 2026, a las 13:49:14    | Sábado, 18 de julio del 2026, a las 14:04:32    | 00:15:18            |
| Problema           | Bomba Diésel    | Domingo, 5 de julio del 2026, a las 13:26:53    | Domingo, 5 de julio del 2026, a las 14:06:27    | 00:39:34            |

### Alertas generales en mantenimiento

Coppel CEDIS MTRY 30006

Manuel de la Peña y Peña 1231, Bella Vista, 64410, Monterrey, Nuevo León

| Descripción            | Equipo             | Inicio                                          | Restablecimiento                                | Duración (hh:mm:ss) |
|------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| Problema               | Bomba Diésel       | Miércoles, 29 de julio del 2026, a las 14:03:36 | Miércoles, 29 de julio del 2026, a las 14:49:30 | 00:45:54            |
| Modo No Automático     | Bomba Diésel       | Miércoles, 29 de julio del 2026, a las 13:52:39 | Miércoles, 29 de julio del 2026, a las 13:54:04 | 00:01:25            |
| Problema               | Bomba Diésel       | Miércoles, 22 de julio del 2026, a las 15:03:17 | Miércoles, 22 de julio del 2026, a las 15:41:34 | 00:38:17            |
| Modo No Automático     | Bomba Diésel       | Miércoles, 22 de julio del 2026, a las 14:35:19 | Miércoles, 22 de julio del 2026, a las 14:52:40 | 00:17:21            |
| Presión de Act. Diesel | Presión de Sistema | Miércoles, 8 de julio del 2026, a las 15:01:58  | Miércoles, 8 de julio del 2026, a las 15:02:27  | 00:00:29            |
| Modo No Automático     | Bomba Diésel       | Miércoles, 8 de julio del 2026, a las 14:13:55  | Miércoles, 8 de julio del 2026, a las 15:24:05  | 01:10:10            |

Acerca de este documento



Generado automáticamente a través de GC-Track Monitoring System el día 04 Agosto del 2026.  
Todas las fechas y horas desplegadas corresponden a la zona horaria local de Monterrey, Nuevo León

Aviso legal

Este documento es confidencial y su contenido está destinado exclusivamente para el uso de los usuarios de GC-Track Monitoring System asociados a supervisión de estos equipos, siendo las personas que se dirige y quienes asumen la responsabilidad de su uso y difusión.  
**Si usted no es el destinatario designado, no debe difundir, distribuir o copiar este documento sin autorización, ya que puede contener información sensible.**  
Notifique al remitente de inmediato por correo electrónico a support@gc-track.com si ha recibido este documento por error y elimínelo de su sistema.