

Coppel CEDIS MXLI IMPOR. 41269

Calzada Cetys 4001, Compuertas, 21218, Mexicali, Baja California

Reporte mensual de detección
Julio, 2026

Resumen


Arranques de motor

	Bomba Diesel	Bomba Eléctrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	4	6	3
Fuera de mantenimiento	0	0	1568
Total	4	6	1571


Alertas generales

	Bomba Diesel	Bomba Eléctrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	0	0	2
Fuera de mantenimiento	0	0	0
Total	0	0	2

Comportamiento de presión de sistema



Conteo de arranques de bomba jockey



Detalle de arranques de motor

Arranques fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
No se registraron arranques fuera de mantenimiento				

Arranques en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Lunes, 27 de julio del 2026, a las 14:39:58	Lunes, 27 de julio del 2026, a las 15:09:59	00:30:01
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Lunes, 27 de julio del 2026, a las 14:32:32	Lunes, 27 de julio del 2026, a las 14:37:50	00:05:18

Coppel CEDIS MXLI IMPOR. 41269

Calzada Cetys 4001, Compuertas, 21218, Mexicali, Baja California

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Lunes, 27 de julio del 2026, a las 14:30:02	Lunes, 27 de julio del 2026, a las 14:30:32	00:00:30
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Lunes, 20 de julio del 2026, a las 14:55:00	Lunes, 20 de julio del 2026, a las 15:25:02	00:30:02
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Lunes, 20 de julio del 2026, a las 14:43:13	Lunes, 20 de julio del 2026, a las 14:53:13	00:10:00
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Lunes, 13 de julio del 2026, a las 14:18:55	Lunes, 13 de julio del 2026, a las 14:48:55	00:30:00
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Lunes, 13 de julio del 2026, a las 14:06:59	Lunes, 13 de julio del 2026, a las 14:16:52	00:09:53
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Lunes, 6 de julio del 2026, a las 13:16:34	Lunes, 6 de julio del 2026, a las 13:26:01	00:09:27
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Lunes, 6 de julio del 2026, a las 13:16:02	Lunes, 6 de julio del 2026, a las 13:16:18	00:00:16
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Lunes, 6 de julio del 2026, a las 12:45:04	Lunes, 6 de julio del 2026, a las 13:15:05	00:30:01

Detalle de alertas generales

Alertas generales fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
-------------	--------	--------	------------------	---------------------

No se registraron alertas generales fuera de mantenimiento

Alertas generales en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Desconexión	Bomba Jockey	Lunes, 13 de julio del 2026, a las 14:02:24	Lunes, 13 de julio del 2026, a las 14:03:09	00:00:45
Desconexión	Bomba Jockey	Lunes, 6 de julio del 2026, a las 12:39:28	Lunes, 6 de julio del 2026, a las 12:40:13	00:00:45

Acerca de este documento



Generado automáticamente a través de GC-Track Monitoring System el día 04 Agosto del 2026.

Todas las fechas y horas desplegadas corresponden a la zona horaria local de Mexicali, Baja California

Coppel CEDIS MXLI IMPOR. 41269

Calzada Cetys 4001, Compuertas, 21218, Mexicali, Baja California

Aviso legal

Este documento es confidencial y su contenido está destinado exclusivamente para el uso de los usuarios de GC-Track Monitoring System asociados a supervisión de estos equipos, siendo las personas que se dirige y quienes asumen la responsabilidad de su uso y difusión.

Si usted no es el destinatario designado, no debe difundir, distribuir o copiar este documento sin autorización, ya que puede contener información sensible.

Notifique al remitente de inmediato por correo electrónico a support@gc-track.com si ha recibido este documento por error y elimínelo de su sistema.