



PH2 000005 ATLAS



Reporte mensual de detección
Julio, 2026

Resumen


Arranques de motor

	Bomba Diesel	Bomba Electrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	9	0	5
Fuera de mantenimiento	7	0	1279
Total	16	0	1284


Alertas generales

	Bomba Diesel	Bomba Electrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	8	0	0
Fuera de mantenimiento	5	0	0
Total	13	0	0

Comportamiento de presión de sistema



Conteo de arranques de bomba jockey



Detalle de arranques de motor

Arranques fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Viernes, 31 de julio del 2026, a las 13:41:45	Viernes, 31 de julio del 2026, a las 13:43:40	00:01:55
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Viernes, 31 de julio del 2026, a las 13:39:44	Viernes, 31 de julio del 2026, a las 13:41:01	00:01:17
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Viernes, 31 de julio del 2026, a las 13:34:37	Viernes, 31 de julio del 2026, a las 13:38:06	00:03:29
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Viernes, 31 de julio del 2026, a las 13:28:57	Viernes, 31 de julio del 2026, a las 13:32:47	00:03:50
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Viernes, 31 de julio del 2026, a las 13:27:29	Viernes, 31 de julio del 2026, a las 13:28:14	00:00:45

PH2 000005 ATLAS

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Viernes, 31 de julio del 2026, a las 13:26:26	Viernes, 31 de julio del 2026, a las 13:27:05	00:00:39

Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Jueves, 2 de julio del 2026, a las 14:19:12	Jueves, 2 de julio del 2026, a las 14:20:00	00:00:48
----------------------------	--------------	---	---	----------

Arranques en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
-------------	--------	--------	------------------	---------------------

Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Jueves, 30 de julio del 2026, a las 10:06:39	Jueves, 30 de julio del 2026, a las 10:31:44	00:25:05
----------------------------	--------------	--	--	----------

Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Jueves, 30 de julio del 2026, a las 10:05:23	Jueves, 30 de julio del 2026, a las 10:05:45	00:00:22
----------------------------	--------------	--	--	----------

Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Jueves, 30 de julio del 2026, a las 10:04:16	Jueves, 30 de julio del 2026, a las 10:05:05	00:00:49
----------------------------	--------------	--	--	----------

Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Jueves, 30 de julio del 2026, a las 09:59:13	Jueves, 30 de julio del 2026, a las 10:03:59	00:04:46
----------------------------	--------------	--	--	----------

Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Jueves, 23 de julio del 2026, a las 10:13:31	Jueves, 23 de julio del 2026, a las 10:46:55	00:33:24
----------------------------	--------------	--	--	----------

Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Miércoles, 15 de julio del 2026, a las 10:39:57	Miércoles, 15 de julio del 2026, a las 11:09:58	00:30:01
----------------------------	--------------	---	---	----------

Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Jueves, 9 de julio del 2026, a las 08:24:41	Jueves, 9 de julio del 2026, a las 08:54:43	00:30:02
----------------------------	--------------	---	---	----------

Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Jueves, 2 de julio del 2026, a las 13:39:07	Jueves, 2 de julio del 2026, a las 14:09:07	00:30:00
----------------------------	--------------	---	---	----------

Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Jueves, 2 de julio del 2026, a las 13:38:26	Jueves, 2 de julio del 2026, a las 13:38:37	00:00:11
----------------------------	--------------	---	---	----------

Detalle de alertas generales

Alertas generales fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
-------------	--------	--------	------------------	---------------------

Modo No Automático	Bomba Diésel	Viernes, 31 de julio del 2026, a las 11:33:07	Viernes, 31 de julio del 2026, a las 14:07:35	02:34:28
--------------------	--------------	---	---	----------

Modo No Automático	Bomba Diésel	Miércoles, 15 de julio del 2026, a las 10:29:01	Miércoles, 15 de julio del 2026, a las 10:30:24	00:01:23
--------------------	--------------	---	---	----------

PH2 000005 ATLAS

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Modo No Automático	Bomba Diésel	Jueves, 2 de julio del 2026, a las 16:48:35	Jueves, 2 de julio del 2026, a las 16:48:59	00:00:24
Modo No Automático	Bomba Diésel	Jueves, 2 de julio del 2026, a las 14:19:55	Jueves, 2 de julio del 2026, a las 16:48:22	02:28:27
Modo No Automático	Bomba Diésel	Jueves, 2 de julio del 2026, a las 13:25:50	Jueves, 2 de julio del 2026, a las 13:38:04	00:12:14

Alertas generales en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Modo No Automático	Bomba Diésel	Jueves, 30 de julio del 2026, a las 10:03:36	Jueves, 30 de julio del 2026, a las 10:33:02	00:29:26
Modo No Automático	Bomba Diésel	Jueves, 30 de julio del 2026, a las 09:54:00	Jueves, 30 de julio del 2026, a las 09:58:52	00:04:52
Modo No Automático	Bomba Diésel	Jueves, 23 de julio del 2026, a las 10:41:34	Jueves, 23 de julio del 2026, a las 10:51:26	00:09:52
Modo No Automático	Bomba Diésel	Jueves, 23 de julio del 2026, a las 10:02:08	Jueves, 23 de julio del 2026, a las 10:13:25	00:11:17
Modo No Automático	Bomba Diésel	Miércoles, 15 de julio del 2026, a las 10:39:05	Miércoles, 15 de julio del 2026, a las 11:18:01	00:38:56
Modo No Automático	Bomba Diésel	Viernes, 10 de julio del 2026, a las 16:20:28	Viernes, 10 de julio del 2026, a las 16:48:21	00:27:53
Modo No Automático	Bomba Diésel	Jueves, 9 de julio del 2026, a las 08:18:45	Jueves, 9 de julio del 2026, a las 08:56:01	00:37:16
Modo No Automático	Bomba Diésel	Jueves, 2 de julio del 2026, a las 13:38:37	Jueves, 2 de julio del 2026, a las 14:11:47	00:33:10

Acerca de este documento



Generado automáticamente a través de GC-Track Monitoring System el día 04 Agosto del 2026.

Todas las fechas y horas desplegadas corresponden a la zona horaria local de Tijuana, Baja California

Aviso legal

Este documento es confidencial y su contenido está destinado exclusivamente para el uso de los usuarios de GC-Track Monitoring System asociados a supervisión de estos equipos, siendo las personas que se dirige y quienes asumen la responsabilidad de su uso y difusión.

Si usted no es el destinatario designado, no debe difundir, distribuir o copiar este documento sin autorización, ya que puede contener información sensible.

Notifique al remitente de inmediato por correo electrónico a support@gc-track.com si ha recibido este documento por error y elimínelo de su sistema.