



Atlas Molded Products

Parque Internacional Industrial Tijuana, 22425 Tijuana, B.C.



Reporte mensual de detección

Marzo, 2026

Resumen

Arranques de motor

	Bomba Diesel	Bomba Electrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	0	0	0
Fuera de mantenimiento	0	0	0
Total	0	0	0


Alertas generales

	Bomba Diesel	Bomba Electrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	0	0	0
Fuera de mantenimiento	8	0	0
Total	8	0	0


Alertas de panel de alarmas

	Alarmas de Fuego	Alarmas de Falla	Alarmas de Supervisión	Alarmas de Seguridad
En Mantenimiento	0	0	0	0
Fuera de Mantenimiento	16	0	22	0
Total	16	0	22	0

Comportamiento de presión de sistema



Conteo de arranques de bomba jockey



Arranques fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
-------------	--------	--------	------------------	---------------------

No se registraron arranques fuera de mantenimiento

Arranques en mantenimiento

Atlas Molded Products

Parque Internacional Industrial Tijuana, 22425 Tijuana, B.C.

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
-------------	--------	--------	------------------	---------------------

No se registraron arranques en mantenimiento

Detalle de alertas generales

Alertas generales fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Modo No Automático	Bomba Diésel	Sábado, 28 de marzo del 2026, a las 23:57:09	Viernes, 3 de abril del 2026, a las 03:46:13	123:49:04
Modo No Automático	Bomba Diésel	Sábado, 28 de marzo del 2026, a las 23:52:12	Sábado, 28 de marzo del 2026, a las 23:56:52	00:04:40
Modo No Automático	Bomba Diésel	Sábado, 28 de marzo del 2026, a las 23:48:02	Sábado, 28 de marzo del 2026, a las 23:50:19	00:02:17
Modo No Automático	Bomba Diésel	Sábado, 28 de marzo del 2026, a las 23:02:53	Sábado, 28 de marzo del 2026, a las 23:47:53	00:45:00
Modo No Automático	Bomba Diésel	Sábado, 28 de marzo del 2026, a las 22:58:54	Sábado, 28 de marzo del 2026, a las 23:02:14	00:03:20
Modo No Automático	Bomba Diésel	Sábado, 28 de marzo del 2026, a las 22:58:09	Sábado, 28 de marzo del 2026, a las 22:58:32	00:00:23
Modo No Automático	Bomba Diésel	Domingo, 1 de marzo del 2026, a las 18:00:34	Sábado, 28 de marzo del 2026, a las 22:58:00	652:57:26
Modo No Automático	Bomba Diésel	Domingo, 1 de marzo del 2026, a las 02:44:51	Domingo, 1 de marzo del 2026, a las 17:45:12	15:00:21

Alertas generales en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
-------------	--------	--------	------------------	---------------------

No se registraron alertas generales en mantenimiento

Acerca de este documento



Generado automáticamente a través de GC-Track Monitoring System el día 08 septiembre del 2026.

Todas las fechas y horas desplegadas corresponden a la zona horaria local de Tijuana, Baja California



Atlas Molded Products

Parque Internacional Industrial Tijuana, 22425 Tijuana, B.C.

Aviso legal

Este documento es confidencial y su contenido está destinado exclusivamente para el uso de los usuarios de GC-Track Monitoring System asociados a supervisión de estos equipos, siendo las personas que se dirige y quienes asumen la responsabilidad de su uso y difusión.

Si usted no es el destinatario designado, no debe difundir, distribuir o copiar este documento sin autorización, ya que puede contener información sensible.

Notifique al remitente de inmediato por correo electrónico a support@gc-track.com si ha recibido este documento por error y elimínelo de su sistema.