

Coppel CEDIS HLLO 30003

Carretera Guaymas - Hermosillo KM 1.5, Adolfo López, Mateos La Huerta, 83295, Hermosillo, Sonora

Reporte mensual de detección Marzo, 2026

Resumen


Arranques de motor

	Bomba Diesel	Bomba Eléctrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	3	3	3
Fuera de mantenimiento	0	0	8
Total	3	3	11


Alertas generales

	Bomba Diesel	Bomba Eléctrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	3	12	0
Fuera de mantenimiento	0	0	0
Total	3	12	0

Comportamiento de presión de sistema



Conteo de arranques de bomba jockey



Detalle de arranques de motor

Arranques fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
-------------	--------	--------	------------------	---------------------

No se registraron arranques fuera de mantenimiento

Arranques en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Jueves, 19 de marzo del 2026, a las 10:30:56	Jueves, 19 de marzo del 2026, a las 10:37:06	00:06:10
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Jueves, 19 de marzo del 2026, a las 10:25:54	Jueves, 19 de marzo del 2026, a las 10:30:17	00:04:23

Coppel CEDIS HLLO 30003

Carretera Guaymas - Hermosillo KM 1.5, Adolfo López, Mateos La Huerta, 83295, Hermosillo, Sonora

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Lunes, 9 de marzo del 2026, a las 10:53:51	Lunes, 9 de marzo del 2026, a las 10:59:51	00:06:00
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Lunes, 9 de marzo del 2026, a las 10:48:17	Lunes, 9 de marzo del 2026, a las 10:52:09	00:03:52
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Lunes, 2 de marzo del 2026, a las 10:28:12	Lunes, 2 de marzo del 2026, a las 10:33:28	00:05:16
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Lunes, 2 de marzo del 2026, a las 10:24:55	Lunes, 2 de marzo del 2026, a las 10:27:36	00:02:41

Detalle de alertas generales

Alertas generales fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
-------------	--------	--------	------------------	---------------------

No se registraron alertas generales fuera de mantenimiento

Alertas generales en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Problema	Bomba Eléctrica	Jueves, 19 de marzo del 2026, a las 10:30:31	Jueves, 19 de marzo del 2026, a las 10:37:13	00:06:42
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Jueves, 19 de marzo del 2026, a las 10:30:30	Jueves, 19 de marzo del 2026, a las 10:37:12	00:06:42
Problema	Bomba Eléctrica	Jueves, 19 de marzo del 2026, a las 10:23:28	Jueves, 19 de marzo del 2026, a las 10:25:47	00:02:19
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Jueves, 19 de marzo del 2026, a las 10:23:27	Jueves, 19 de marzo del 2026, a las 10:25:46	00:02:19
Problema	Bomba Diésel	Jueves, 19 de marzo del 2026, a las 10:23:18	Jueves, 19 de marzo del 2026, a las 10:30:37	00:07:19
Problema	Bomba Eléctrica	Lunes, 9 de marzo del 2026, a las 10:52:17	Lunes, 9 de marzo del 2026, a las 10:59:59	00:07:42
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Lunes, 9 de marzo del 2026, a las 10:52:16	Lunes, 9 de marzo del 2026, a las 10:59:58	00:07:42
Problema	Bomba Eléctrica	Lunes, 9 de marzo del 2026, a las 10:45:45	Lunes, 9 de marzo del 2026, a las 10:48:10	00:02:25
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Lunes, 9 de marzo del 2026, a las 10:45:43	Lunes, 9 de marzo del 2026, a las 10:48:09	00:02:26

Coppel CEDIS HLLO 30003

Carretera Guaymas - Hermosillo KM 1.5, Adolfo López, Mateos La Huerta, 83295, Hermosillo, Sonora

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Problema	Bomba Diésel	Lunes, 9 de marzo del 2026, a las 10:45:42	Lunes, 9 de marzo del 2026, a las 10:53:44	00:08:02
Problema	Bomba Eléctrica	Lunes, 2 de marzo del 2026, a las 10:27:48	Lunes, 2 de marzo del 2026, a las 10:33:36	00:05:48
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Lunes, 2 de marzo del 2026, a las 10:27:47	Lunes, 2 de marzo del 2026, a las 10:33:35	00:05:48
Problema	Bomba Eléctrica	Lunes, 2 de marzo del 2026, a las 10:22:59	Lunes, 2 de marzo del 2026, a las 10:24:12	00:01:13
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Lunes, 2 de marzo del 2026, a las 10:22:58	Lunes, 2 de marzo del 2026, a las 10:24:11	00:01:13
Problema	Bomba Diésel	Lunes, 2 de marzo del 2026, a las 10:22:57	Lunes, 2 de marzo del 2026, a las 10:28:04	00:05:07

Acerca de este documento



Generado automáticamente a través de GC-Track Monitoring System el día 08 septiembre del 2026.

Todas las fechas y horas desplegadas corresponden a la zona horaria local de Hermosillo, Sonora

Aviso legal

Este documento es confidencial y su contenido está destinado exclusivamente para el uso de los usuarios de GC-Track Monitoring System asociados a supervisión de estos equipos, siendo las personas que se dirige y quienes asumen la responsabilidad de su uso y difusión.

Si usted no es el destinatario designado, no debe difundir, distribuir o copiar este documento sin autorización, ya que puede contener información sensible.

Notifique al remitente de inmediato por correo electrónico a support@gc-track.com si ha recibido este documento por error y elimínelo de su sistema.