

Coppel CEDIS MTRY 30006

Manuel de la Peña y Peña 1231, Bella Vista, 64410, Monterrey, Nuevo León

Reporte mensual de detección Marzo, 2026

Resumen


Arranques de motor

	Bomba Diesel	Bomba Eléctrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	3	19	40
Fuera de mantenimiento	4	11	180
Total	7	30	220


Alertas generales

	Bomba Diesel	Bomba Eléctrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	1	4	0
Fuera de mantenimiento	53	8	0
Total	54	12	0

Comportamiento de presión de sistema



Conteo de arranques de bomba jockey



Detalle de arranques de motor

Arranques fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Jueves, 26 de marzo del 2026, a las 16:07:33	Jueves, 26 de marzo del 2026, a las 16:17:18	00:09:45
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Sábado, 21 de marzo del 2026, a las 05:31:21	Sábado, 21 de marzo del 2026, a las 05:41:22	00:10:01
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Sábado, 21 de marzo del 2026, a las 01:44:42	Sábado, 21 de marzo del 2026, a las 01:54:43	00:10:01
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Viernes, 20 de marzo del 2026, a las 19:17:20	Viernes, 20 de marzo del 2026, a las 19:27:43	00:10:23
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Viernes, 20 de marzo del 2026, a las 19:16:44	Viernes, 20 de marzo del 2026, a las 19:16:52	00:00:08

Coppel CEDIS MTRY 30006

Manuel de la Peña y Peña 1231, Bella Vista, 64410, Monterrey, Nuevo León

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Martes, 17 de marzo del 2026, a las 09:52:10	Martes, 17 de marzo del 2026, a las 09:52:16	00:00:06
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Martes, 17 de marzo del 2026, a las 02:41:55	Martes, 17 de marzo del 2026, a las 02:46:20	00:04:25
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Martes, 17 de marzo del 2026, a las 01:57:23	Martes, 17 de marzo del 2026, a las 01:57:30	00:00:07
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Martes, 17 de marzo del 2026, a las 01:56:28	Martes, 17 de marzo del 2026, a las 01:57:03	00:00:35
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Martes, 17 de marzo del 2026, a las 01:15:45	Martes, 17 de marzo del 2026, a las 01:22:58	00:07:13
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Martes, 17 de marzo del 2026, a las 00:29:30	Martes, 17 de marzo del 2026, a las 00:53:36	00:24:06
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Lunes, 16 de marzo del 2026, a las 12:59:39	Lunes, 16 de marzo del 2026, a las 13:02:31	00:02:52
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Domingo, 15 de marzo del 2026, a las 22:17:27	Lunes, 16 de marzo del 2026, a las 12:53:15	14:35:48
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Domingo, 15 de marzo del 2026, a las 21:34:27	Lunes, 16 de marzo del 2026, a las 12:58:58	15:24:31
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Lunes, 2 de marzo del 2026, a las 12:08:24	Lunes, 2 de marzo del 2026, a las 12:08:30	00:00:06

Arranques en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Jueves, 26 de marzo del 2026, a las 15:57:13	Jueves, 26 de marzo del 2026, a las 16:07:10	00:09:57
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Jueves, 26 de marzo del 2026, a las 15:46:01	Jueves, 26 de marzo del 2026, a las 15:56:02	00:10:01
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Jueves, 26 de marzo del 2026, a las 15:35:55	Jueves, 26 de marzo del 2026, a las 15:45:55	00:10:00
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Lunes, 16 de marzo del 2026, a las 22:13:24	Lunes, 16 de marzo del 2026, a las 22:13:41	00:00:17
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Lunes, 16 de marzo del 2026, a las 22:06:56	Lunes, 16 de marzo del 2026, a las 22:07:19	00:00:23
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Lunes, 16 de marzo del 2026, a las 22:05:13	Lunes, 16 de marzo del 2026, a las 22:06:13	00:01:00

Coppel CEDIS MTRY 30006

Manuel de la Peña y Peña 1231, Bella Vista, 64410, Monterrey, Nuevo León

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Lunes, 16 de marzo del 2026, a las 22:04:26	Lunes, 16 de marzo del 2026, a las 22:04:50	00:00:24
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Lunes, 16 de marzo del 2026, a las 22:03:27	Lunes, 16 de marzo del 2026, a las 22:03:42	00:00:15
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Lunes, 16 de marzo del 2026, a las 21:34:32	Lunes, 16 de marzo del 2026, a las 21:34:55	00:00:23
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Jueves, 12 de marzo del 2026, a las 15:22:49	Jueves, 12 de marzo del 2026, a las 15:52:45	00:29:56
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Jueves, 12 de marzo del 2026, a las 15:12:53	Jueves, 12 de marzo del 2026, a las 15:32:47	00:19:54
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Jueves, 12 de marzo del 2026, a las 15:03:08	Jueves, 12 de marzo del 2026, a las 15:12:32	00:09:24
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Jueves, 12 de marzo del 2026, a las 14:52:58	Jueves, 12 de marzo del 2026, a las 15:02:24	00:09:26
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Jueves, 12 de marzo del 2026, a las 14:52:43	Jueves, 12 de marzo del 2026, a las 15:22:28	00:29:45
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Jueves, 5 de marzo del 2026, a las 16:07:57	Jueves, 5 de marzo del 2026, a las 16:17:56	00:09:59
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Jueves, 5 de marzo del 2026, a las 15:57:50	Jueves, 5 de marzo del 2026, a las 16:07:50	00:10:00
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Jueves, 5 de marzo del 2026, a las 15:46:50	Jueves, 5 de marzo del 2026, a las 15:56:49	00:09:59
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Jueves, 5 de marzo del 2026, a las 15:34:53	Jueves, 5 de marzo del 2026, a las 15:44:53	00:10:00
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Jueves, 5 de marzo del 2026, a las 15:24:47	Jueves, 5 de marzo del 2026, a las 15:34:46	00:09:59
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Martes, 3 de marzo del 2026, a las 10:26:26	Martes, 3 de marzo del 2026, a las 10:26:56	00:00:30
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Martes, 3 de marzo del 2026, a las 10:16:20	Martes, 3 de marzo del 2026, a las 10:26:20	00:10:00
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Martes, 3 de marzo del 2026, a las 10:16:18	Martes, 3 de marzo del 2026, a las 10:26:38	00:10:20

Detalle de alertas generales

Alertas generales fuera de mantenimiento

Coppel CEDIS MTRY 30006

Manuel de la Peña y Peña 1231, Bella Vista, 64410, Monterrey, Nuevo León

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Problema	Bomba Diésel	Lunes, 30 de marzo del 2026, a las 17:38:37	Miércoles, 8 de abril del 2026, a las 09:19:44	207:41:07
Modo No Automático	Bomba Diésel	Lunes, 30 de marzo del 2026, a las 17:38:31	Lunes, 30 de marzo del 2026, a las 17:38:38	00:00:07
Problema	Bomba Diésel	Lunes, 30 de marzo del 2026, a las 17:38:09	Lunes, 30 de marzo del 2026, a las 17:38:28	00:00:19
Modo No Automático	Bomba Diésel	Lunes, 30 de marzo del 2026, a las 17:36:27	Lunes, 30 de marzo del 2026, a las 17:38:11	00:01:44
Problema	Bomba Diésel	Lunes, 30 de marzo del 2026, a las 17:33:30	Lunes, 30 de marzo del 2026, a las 17:36:25	00:02:55
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Lunes, 30 de marzo del 2026, a las 17:33:04	Lunes, 30 de marzo del 2026, a las 17:33:15	00:00:11
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Lunes, 30 de marzo del 2026, a las 17:27:17	Lunes, 30 de marzo del 2026, a las 17:27:36	00:00:19
Modo No Automático	Bomba Diésel	Lunes, 30 de marzo del 2026, a las 17:27:10	Lunes, 30 de marzo del 2026, a las 17:33:32	00:06:22
Problema	Bomba Diésel	Lunes, 30 de marzo del 2026, a las 17:27:01	Lunes, 30 de marzo del 2026, a las 17:27:08	00:00:07
Modo No Automático	Bomba Diésel	Lunes, 30 de marzo del 2026, a las 17:26:53	Lunes, 30 de marzo del 2026, a las 17:27:02	00:00:09
Problema	Bomba Diésel	Lunes, 30 de marzo del 2026, a las 17:25:39	Lunes, 30 de marzo del 2026, a las 17:26:51	00:01:12
Modo No Automático	Bomba Diésel	Lunes, 30 de marzo del 2026, a las 17:25:31	Lunes, 30 de marzo del 2026, a las 17:25:41	00:00:10
Problema	Bomba Diésel	Sábado, 28 de marzo del 2026, a las 14:14:45	Lunes, 30 de marzo del 2026, a las 17:25:27	51:10:42
Modo No Automático	Bomba Diésel	Sábado, 28 de marzo del 2026, a las 12:28:36	Sábado, 28 de marzo del 2026, a las 14:14:46	01:46:10
Problema	Bomba Diésel	Viernes, 27 de marzo del 2026, a las 15:23:59	Sábado, 28 de marzo del 2026, a las 12:28:34	21:04:35
Modo No Automático	Bomba Diésel	Jueves, 26 de marzo del 2026, a las 15:02:46	Viernes, 27 de marzo del 2026, a las 15:24:00	24:21:14
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Jueves, 26 de marzo del 2026, a las 15:02:18	Jueves, 26 de marzo del 2026, a las 15:18:45	00:16:27
Presión de Act. Diesel	Presión de Sistema	Jueves, 26 de marzo del 2026, a las 14:47:06	Jueves, 26 de marzo del 2026, a las 14:55:32	00:08:26
Nivel de Agua	Tanque de Agua	Martes, 24 de marzo del 2026, a las 11:22:11	Miércoles, 25 de marzo del 2026, a las 17:26:24	30:04:13

Coppel CEDIS MTRY 30006

Manuel de la Peña y Peña 1231, Bella Vista, 64410, Monterrey, Nuevo León

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Problema	Bomba Diésel	Martes, 24 de marzo del 2026, a las 11:15:19	Jueves, 26 de marzo del 2026, a las 15:02:44	51:47:25
Modo No Automático	Bomba Diésel	Martes, 24 de marzo del 2026, a las 09:58:57	Martes, 24 de marzo del 2026, a las 11:15:21	01:16:24
Problema	Bomba Diésel	Sábado, 21 de marzo del 2026, a las 16:15:21	Martes, 24 de marzo del 2026, a las 09:58:55	65:43:34
Modo No Automático	Bomba Diésel	Sábado, 21 de marzo del 2026, a las 16:12:47	Sábado, 21 de marzo del 2026, a las 16:15:22	00:02:35
Problema	Bomba Diésel	Sábado, 21 de marzo del 2026, a las 16:12:06	Sábado, 21 de marzo del 2026, a las 16:12:45	00:00:39
Modo No Automático	Bomba Diésel	Sábado, 21 de marzo del 2026, a las 16:09:31	Sábado, 21 de marzo del 2026, a las 16:12:07	00:02:36
Problema	Bomba Diésel	Sábado, 21 de marzo del 2026, a las 16:08:57	Sábado, 21 de marzo del 2026, a las 16:09:38	00:00:41
Modo No Automático	Bomba Diésel	Sábado, 21 de marzo del 2026, a las 16:08:43	Sábado, 21 de marzo del 2026, a las 16:09:17	00:00:34
Problema	Bomba Diésel	Sábado, 21 de marzo del 2026, a las 16:08:34	Sábado, 21 de marzo del 2026, a las 16:08:41	00:00:07
Modo No Automático	Bomba Diésel	Sábado, 21 de marzo del 2026, a las 16:08:22	Sábado, 21 de marzo del 2026, a las 16:08:35	00:00:13
Modo No Automático	Bomba Diésel	Sábado, 21 de marzo del 2026, a las 16:07:11	Sábado, 21 de marzo del 2026, a las 16:07:35	00:00:24
Problema	Bomba Diésel	Sábado, 21 de marzo del 2026, a las 16:07:03	Sábado, 21 de marzo del 2026, a las 16:07:09	00:00:06
Problema	Bomba Diésel	Sábado, 21 de marzo del 2026, a las 16:06:42	Sábado, 21 de marzo del 2026, a las 16:06:56	00:00:14
Modo No Automático	Bomba Diésel	Sábado, 21 de marzo del 2026, a las 16:06:21	Sábado, 21 de marzo del 2026, a las 16:06:43	00:00:22
Problema	Bomba Diésel	Sábado, 21 de marzo del 2026, a las 16:05:49	Sábado, 21 de marzo del 2026, a las 16:06:19	00:00:30
Problema	Bomba Diésel	Sábado, 21 de marzo del 2026, a las 16:05:08	Sábado, 21 de marzo del 2026, a las 16:05:39	00:00:31
Problema	Bomba Diésel	Sábado, 21 de marzo del 2026, a las 16:04:34	Sábado, 21 de marzo del 2026, a las 16:05:00	00:00:26
Modo No Automático	Bomba Diésel	Sábado, 21 de marzo del 2026, a las 16:04:18	Sábado, 21 de marzo del 2026, a las 16:04:35	00:00:17
Problema	Bomba Diésel	Sábado, 21 de marzo del 2026, a las 16:04:07	Sábado, 21 de marzo del 2026, a las 16:04:16	00:00:09

Coppel CEDIS MTRY 30006

Manuel de la Peña y Peña 1231, Bella Vista, 64410, Monterrey, Nuevo León

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Modo No Automático	Bomba Diésel	Sábado, 21 de marzo del 2026, a las 16:03:58	Sábado, 21 de marzo del 2026, a las 16:04:09	00:00:11
Problema	Bomba Diésel	Sábado, 21 de marzo del 2026, a las 16:03:29	Sábado, 21 de marzo del 2026, a las 16:03:56	00:00:27
Modo No Automático	Bomba Diésel	Sábado, 21 de marzo del 2026, a las 16:03:07	Sábado, 21 de marzo del 2026, a las 16:03:30	00:00:23
Problema	Bomba Diésel	Sábado, 21 de marzo del 2026, a las 16:02:53	Sábado, 21 de marzo del 2026, a las 16:03:05	00:00:12
Modo No Automático	Bomba Diésel	Sábado, 21 de marzo del 2026, a las 16:02:46	Sábado, 21 de marzo del 2026, a las 16:02:54	00:00:08
Problema	Bomba Diésel	Sábado, 21 de marzo del 2026, a las 16:02:31	Sábado, 21 de marzo del 2026, a las 16:02:44	00:00:13
Modo No Automático	Bomba Diésel	Sábado, 21 de marzo del 2026, a las 16:02:24	Sábado, 21 de marzo del 2026, a las 16:02:32	00:00:08
Problema	Bomba Diésel	Viernes, 20 de marzo del 2026, a las 19:17:12	Sábado, 21 de marzo del 2026, a las 16:02:22	20:45:10
Modo No Automático	Bomba Diésel	Viernes, 20 de marzo del 2026, a las 19:16:13	Viernes, 20 de marzo del 2026, a las 19:17:13	00:01:00
Problema	Bomba Diésel	Viernes, 20 de marzo del 2026, a las 19:15:39	Viernes, 20 de marzo del 2026, a las 19:16:53	00:01:14
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Viernes, 20 de marzo del 2026, a las 19:15:26	Viernes, 20 de marzo del 2026, a las 19:33:20	00:17:54
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Martes, 17 de marzo del 2026, a las 01:57:32	Martes, 17 de marzo del 2026, a las 01:58:12	00:00:40
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Martes, 17 de marzo del 2026, a las 00:53:55	Martes, 17 de marzo del 2026, a las 00:54:17	00:00:22
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Lunes, 16 de marzo del 2026, a las 13:02:41	Lunes, 16 de marzo del 2026, a las 15:21:04	02:18:23
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Lunes, 16 de marzo del 2026, a las 12:59:10	Lunes, 16 de marzo del 2026, a las 12:59:53	00:00:43
Modo No Automático	Bomba Diésel	Lunes, 16 de marzo del 2026, a las 12:52:44	Viernes, 20 de marzo del 2026, a las 19:15:41	102:22:57
Presión de Act. Diesel	Presión de Sistema	Domingo, 15 de marzo del 2026, a las 21:49:51	Lunes, 16 de marzo del 2026, a las 21:34:24	23:44:33
Nivel de Agua	Tanque de Agua	Domingo, 15 de marzo del 2026, a las 08:44:20	Lunes, 16 de marzo del 2026, a las 14:24:52	29:40:32
Nivel de Agua	Tanque de Agua	Domingo, 15 de marzo del 2026, a las 04:23:04	Domingo, 15 de marzo del 2026, a las 07:38:10	03:15:06

Coppel CEDIS MTRY 30006

Manuel de la Peña y Peña 1231, Bella Vista, 64410, Monterrey, Nuevo León

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Nivel de Agua	Tanque de Agua	Sábado, 14 de marzo del 2026, a las 10:24:11	Domingo, 15 de marzo del 2026, a las 04:21:20	17:57:09
Nivel de Agua	Tanque de Agua	Sábado, 14 de marzo del 2026, a las 08:13:06	Sábado, 14 de marzo del 2026, a las 08:21:23	00:08:17
Nivel de Agua	Tanque de Agua	Sábado, 14 de marzo del 2026, a las 07:55:28	Sábado, 14 de marzo del 2026, a las 08:00:59	00:05:31
Nivel de Agua	Tanque de Agua	Sábado, 14 de marzo del 2026, a las 07:39:01	Sábado, 14 de marzo del 2026, a las 07:46:33	00:07:32
Nivel de Agua	Tanque de Agua	Sábado, 14 de marzo del 2026, a las 04:27:14	Sábado, 14 de marzo del 2026, a las 04:29:17	00:02:03
Nivel de Agua	Tanque de Agua	Sábado, 14 de marzo del 2026, a las 04:07:29	Sábado, 14 de marzo del 2026, a las 04:25:42	00:18:13
Nivel de Agua	Tanque de Agua	Sábado, 14 de marzo del 2026, a las 03:44:45	Sábado, 14 de marzo del 2026, a las 03:56:49	00:12:04
Nivel de Agua	Tanque de Agua	Sábado, 14 de marzo del 2026, a las 02:49:07	Sábado, 14 de marzo del 2026, a las 02:59:09	00:10:02
Nivel de Agua	Tanque de Agua	Sábado, 14 de marzo del 2026, a las 02:07:54	Sábado, 14 de marzo del 2026, a las 02:13:09	00:05:15
Nivel de Agua	Tanque de Agua	Viernes, 13 de marzo del 2026, a las 13:40:28	Sábado, 14 de marzo del 2026, a las 01:47:07	12:06:39
Nivel de Agua	Tanque de Agua	Viernes, 13 de marzo del 2026, a las 13:19:37	Viernes, 13 de marzo del 2026, a las 13:29:55	00:10:18
Nivel de Agua	Tanque de Agua	Viernes, 13 de marzo del 2026, a las 12:34:05	Viernes, 13 de marzo del 2026, a las 12:59:18	00:25:13
Problema	Bomba Diésel	Lunes, 9 de marzo del 2026, a las 15:17:49	Lunes, 16 de marzo del 2026, a las 12:52:32	165:34:43
Modo No Automático	Bomba Diésel	Lunes, 9 de marzo del 2026, a las 15:08:25	Lunes, 9 de marzo del 2026, a las 15:18:01	00:09:36
Modo No Automático	Bomba Diésel	Jueves, 5 de marzo del 2026, a las 15:16:30	Jueves, 5 de marzo del 2026, a las 16:22:18	01:05:48
Problema	Bomba Diésel	Martes, 3 de marzo del 2026, a las 13:18:59	Jueves, 5 de marzo del 2026, a las 15:16:27	49:57:28
Modo No Automático	Bomba Diésel	Martes, 3 de marzo del 2026, a las 12:10:14	Martes, 3 de marzo del 2026, a las 13:19:01	01:08:47
Problema	Bomba Diésel	Martes, 3 de marzo del 2026, a las 11:34:47	Martes, 3 de marzo del 2026, a las 12:10:11	00:35:24
Modo No Automático	Bomba Diésel	Martes, 3 de marzo del 2026, a las 11:18:55	Martes, 3 de marzo del 2026, a las 11:34:49	00:15:54

Coppel CEDIS MTRY 30006

Manuel de la Peña y Peña 1231, Bella Vista, 64410, Monterrey, Nuevo León

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Problema	Bomba Diésel	Lunes, 2 de marzo del 2026, a las 12:04:15	Martes, 3 de marzo del 2026, a las 11:18:52	23:14:37
Modo No Automático	Bomba Diésel	Viernes, 27 de febrero del 2026, a las 14:31:48	Lunes, 2 de marzo del 2026, a las 12:04:17	69:32:29

Alertas generales en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Sábado, 28 de marzo del 2026, a las 12:32:34	Sábado, 28 de marzo del 2026, a las 12:49:24	00:16:50
Presión de Act. Diesel	Presión de Sistema	Jueves, 26 de marzo del 2026, a las 15:05:12	Jueves, 26 de marzo del 2026, a las 15:07:57	00:02:45
Presión de Act. Diesel	Presión de Sistema	Lunes, 16 de marzo del 2026, a las 21:55:51	Lunes, 16 de marzo del 2026, a las 22:00:44	00:04:53
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Lunes, 16 de marzo del 2026, a las 21:34:57	Lunes, 16 de marzo del 2026, a las 21:53:45	00:18:48
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Lunes, 16 de marzo del 2026, a las 19:41:50	Lunes, 16 de marzo del 2026, a las 21:34:26	01:52:36
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Lunes, 16 de marzo del 2026, a las 15:21:28	Lunes, 16 de marzo del 2026, a las 19:41:11	04:19:43
Nivel de Agua	Tanque de Agua	Jueves, 12 de marzo del 2026, a las 15:04:23	Jueves, 12 de marzo del 2026, a las 15:29:43	00:25:20
Problema	Bomba Diésel	Jueves, 5 de marzo del 2026, a las 16:22:16	Lunes, 9 de marzo del 2026, a las 15:08:04	94:45:48
Presión de Act. Diesel	Presión de Sistema	Martes, 3 de marzo del 2026, a las 10:18:59	Martes, 3 de marzo del 2026, a las 10:26:18	00:07:19

Acerca de este documento



Generado automáticamente a través de GC-Track Monitoring System el día 08 septiembre del 2026.

Todas las fechas y horas desplegadas corresponden a la zona horaria local de Monterrey, Nuevo León

Aviso legal

Este documento es confidencial y su contenido está destinado exclusivamente para el uso de los usuarios de GC-Track Monitoring System asociados a supervisión de estos equipos, siendo las personas que se dirige y quienes asumen la responsabilidad de su uso y difusión.

Si usted no es el destinatario designado, no debe difundir, distribuir o copiar este documento sin autorización, ya que puede contener información sensible.

Notifique al remitente de inmediato por correo electrónico a support@gc-track.com si ha recibido este documento por error y elimínelo de su sistema.