

Coppel CEDIS VLLH 30010

Calle 2, Esquina Calle 3, Carr. Principal a Anacleto Canabal 1a. Secc. Mza 4-Lt 3, Villahermosa, Tabasco

Reporte mensual de detección Marzo, 2026

Resumen


Arranques de motor

	Bomba Diesel	Bomba Eléctrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	3	3	2
Fuera de mantenimiento	4	4	224
Total	7	7	226


Alertas generales

	Bomba Diesel	Bomba Eléctrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	0	3	1
Fuera de mantenimiento	2	15	16
Total	2	18	17

Comportamiento de presión de sistema



Conteo de arranques de bomba jockey



Detalle de arranques de motor

Arranques fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Lunes, 30 de marzo del 2026, a las 10:15:59	Lunes, 30 de marzo del 2026, a las 10:46:04	00:30:05
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Lunes, 30 de marzo del 2026, a las 10:05:42	Lunes, 30 de marzo del 2026, a las 10:15:44	00:10:02
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Lunes, 23 de marzo del 2026, a las 11:40:24	Lunes, 23 de marzo del 2026, a las 12:10:28	00:30:04
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Lunes, 23 de marzo del 2026, a las 11:30:08	Lunes, 23 de marzo del 2026, a las 11:40:11	00:10:03
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Martes, 17 de marzo del 2026, a las 15:34:05	Martes, 17 de marzo del 2026, a las 15:34:14	00:00:09

Coppel CEDIS VLLH 30010

Calle 2, Esquina Calle 3, Carr. Principal a Anacleto Canabal 1a. Secc. Mza 4-Lt 3, Villahermosa, Tabasco

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Martes, 17 de marzo del 2026, a las 15:31:54	Martes, 17 de marzo del 2026, a las 15:33:50	00:01:56
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Martes, 17 de marzo del 2026, a las 11:14:11	Martes, 17 de marzo del 2026, a las 11:28:03	00:13:52
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Martes, 17 de marzo del 2026, a las 10:35:10	Martes, 17 de marzo del 2026, a las 10:41:42	00:06:32

Arranques en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Miércoles, 18 de marzo del 2026, a las 10:27:44	Miércoles, 18 de marzo del 2026, a las 10:57:47	00:30:03
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Miércoles, 18 de marzo del 2026, a las 10:17:20	Miércoles, 18 de marzo del 2026, a las 10:27:23	00:10:03
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Lunes, 9 de marzo del 2026, a las 10:58:59	Lunes, 9 de marzo del 2026, a las 11:28:59	00:30:00
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Lunes, 9 de marzo del 2026, a las 10:48:32	Lunes, 9 de marzo del 2026, a las 10:58:33	00:10:01
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Lunes, 2 de marzo del 2026, a las 11:02:54	Lunes, 2 de marzo del 2026, a las 11:32:57	00:30:03
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Lunes, 2 de marzo del 2026, a las 10:50:58	Lunes, 2 de marzo del 2026, a las 11:01:04	00:10:06

Detalle de alertas generales

Alertas generales fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Lunes, 30 de marzo del 2026, a las 10:04:42	Lunes, 30 de marzo del 2026, a las 10:05:37	00:00:55
Presión de Act. Diesel	Presión de Sistema	Lunes, 30 de marzo del 2026, a las 10:00:43	Lunes, 30 de marzo del 2026, a las 10:01:12	00:00:29
Problema	Bomba Eléctrica	Domingo, 29 de marzo del 2026, a las 18:34:48	Domingo, 29 de marzo del 2026, a las 18:34:54	00:00:06
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Domingo, 29 de marzo del 2026, a las 16:25:59	Domingo, 29 de marzo del 2026, a las 18:34:53	02:08:54

Coppel CEDIS VLLH 30010

Calle 2, Esquina Calle 3, Carr. Principal a Anacleto Canabal 1a. Secc. Mza 4-Lt 3, Villahermosa, Tabasco

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Desconexión	Bomba Jockey	Domingo, 29 de marzo del 2026, a las 16:25:56	Domingo, 29 de marzo del 2026, a las 18:34:34	02:08:38
Desconexión	Bomba Jockey	Sábado, 28 de marzo del 2026, a las 02:49:28	Sábado, 28 de marzo del 2026, a las 02:49:32	00:00:04
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Viernes, 27 de marzo del 2026, a las 08:50:37	Viernes, 27 de marzo del 2026, a las 11:36:16	02:45:39
Desconexión	Bomba Jockey	Viernes, 27 de marzo del 2026, a las 08:50:34	Viernes, 27 de marzo del 2026, a las 11:36:10	02:45:36
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Viernes, 27 de marzo del 2026, a las 06:56:54	Viernes, 27 de marzo del 2026, a las 06:57:32	00:00:38
Desconexión	Bomba Jockey	Viernes, 27 de marzo del 2026, a las 06:56:51	Viernes, 27 de marzo del 2026, a las 06:57:22	00:00:31
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Lunes, 23 de marzo del 2026, a las 11:28:42	Lunes, 23 de marzo del 2026, a las 11:29:44	00:01:02
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Lunes, 23 de marzo del 2026, a las 11:27:30	Lunes, 23 de marzo del 2026, a las 11:27:44	00:00:14
Presión de Act. Diesel	Presión de Sistema	Lunes, 23 de marzo del 2026, a las 11:27:29	Lunes, 23 de marzo del 2026, a las 11:27:43	00:00:14
Problema	Bomba Diésel	Domingo, 22 de marzo del 2026, a las 02:16:15	Domingo, 22 de marzo del 2026, a las 04:23:14	02:06:59
Desconexión	Bomba Jockey	Martes, 17 de marzo del 2026, a las 18:35:24	Martes, 17 de marzo del 2026, a las 18:35:29	00:00:05
Presión de Act. Diesel	Presión de Sistema	Martes, 17 de marzo del 2026, a las 12:35:47	Martes, 17 de marzo del 2026, a las 15:32:08	02:56:21
Presión de Act. Diesel	Presión de Sistema	Martes, 17 de marzo del 2026, a las 11:07:06	Martes, 17 de marzo del 2026, a las 11:14:10	00:07:04
Presión de Act. Diesel	Presión de Sistema	Martes, 17 de marzo del 2026, a las 10:01:21	Martes, 17 de marzo del 2026, a las 10:35:20	00:33:59
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Lunes, 16 de marzo del 2026, a las 23:56:53	Martes, 17 de marzo del 2026, a las 15:31:56	15:35:03
Desconexión	Bomba Jockey	Lunes, 16 de marzo del 2026, a las 23:56:50	Martes, 17 de marzo del 2026, a las 15:31:43	15:34:53
Desconexión	Bomba Jockey	Lunes, 16 de marzo del 2026, a las 23:20:53	Lunes, 16 de marzo del 2026, a las 23:56:14	00:35:21
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Lunes, 16 de marzo del 2026, a las 23:20:16	Lunes, 16 de marzo del 2026, a las 23:56:27	00:36:11
Desconexión	Bomba Jockey	Lunes, 16 de marzo del 2026, a las 23:20:13	Lunes, 16 de marzo del 2026, a las 23:20:44	00:00:31

Coppel CEDIS VLLH 30010

Calle 2, Esquina Calle 3, Carr. Principal a Anacleto Canabal 1a. Secc. Mza 4-Lt 3, Villahermosa, Tabasco

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Desconexión	Bomba Jockey	Lunes, 16 de marzo del 2026, a las 21:52:55	Lunes, 16 de marzo del 2026, a las 23:16:51	01:23:56
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Lunes, 16 de marzo del 2026, a las 21:50:08	Lunes, 16 de marzo del 2026, a las 23:17:02	01:26:54
Desconexión	Bomba Jockey	Lunes, 16 de marzo del 2026, a las 21:50:04	Lunes, 16 de marzo del 2026, a las 21:52:52	00:02:48
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Lunes, 16 de marzo del 2026, a las 21:49:11	Lunes, 16 de marzo del 2026, a las 21:49:47	00:00:36
Desconexión	Bomba Jockey	Lunes, 16 de marzo del 2026, a las 21:49:07	Lunes, 16 de marzo del 2026, a las 21:49:40	00:00:33
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Lunes, 16 de marzo del 2026, a las 21:48:11	Lunes, 16 de marzo del 2026, a las 21:48:43	00:00:32
Desconexión	Bomba Jockey	Lunes, 16 de marzo del 2026, a las 21:48:06	Lunes, 16 de marzo del 2026, a las 21:48:32	00:00:26
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Lunes, 16 de marzo del 2026, a las 21:47:27	Lunes, 16 de marzo del 2026, a las 21:48:04	00:00:37
Desconexión	Bomba Jockey	Lunes, 16 de marzo del 2026, a las 21:47:24	Lunes, 16 de marzo del 2026, a las 21:47:54	00:00:30
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Lunes, 16 de marzo del 2026, a las 11:28:34	Lunes, 16 de marzo del 2026, a las 11:29:11	00:00:37
Desconexión	Bomba Jockey	Lunes, 16 de marzo del 2026, a las 11:28:30	Lunes, 16 de marzo del 2026, a las 11:29:00	00:00:30
Problema	Bomba Diésel	Domingo, 15 de marzo del 2026, a las 01:44:10	Domingo, 15 de marzo del 2026, a las 02:55:33	01:11:23
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Martes, 10 de marzo del 2026, a las 08:10:14	Martes, 10 de marzo del 2026, a las 08:10:50	00:00:36
Desconexión	Bomba Jockey	Martes, 10 de marzo del 2026, a las 08:10:10	Martes, 10 de marzo del 2026, a las 08:10:39	00:00:29
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Jueves, 5 de marzo del 2026, a las 04:01:11	Jueves, 5 de marzo del 2026, a las 04:01:47	00:00:36
Desconexión	Bomba Jockey	Jueves, 5 de marzo del 2026, a las 04:01:07	Jueves, 5 de marzo del 2026, a las 04:01:41	00:00:34

Alertas generales en mantenimiento

Coppel CEDIS VLLH 30010

Calle 2, Esquina Calle 3, Carr. Principal a Anacleto Canabal 1a. Secc. Mza 4-Lt 3, Villahermosa, Tabasco

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Desconexión	Bomba Jockey	Domingo, 29 de marzo del 2026, a las 10:27:04	Domingo, 29 de marzo del 2026, a las 14:28:31	04:01:27
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Domingo, 29 de marzo del 2026, a las 10:12:37	Domingo, 29 de marzo del 2026, a las 15:31:07	05:18:30
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Lunes, 9 de marzo del 2026, a las 10:47:04	Lunes, 9 de marzo del 2026, a las 10:47:40	00:00:36
Presión de Act. Diesel	Presión de Sistema	Lunes, 9 de marzo del 2026, a las 10:45:26	Lunes, 9 de marzo del 2026, a las 10:45:45	00:00:19
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Lunes, 2 de marzo del 2026, a las 10:49:21	Lunes, 2 de marzo del 2026, a las 10:50:07	00:00:46
Presión de Act. Diesel	Presión de Sistema	Lunes, 2 de marzo del 2026, a las 10:48:10	Lunes, 2 de marzo del 2026, a las 10:48:24	00:00:14

Acerca de este documento



Generado automáticamente a través de GC-Track Monitoring System el día 08 septiembre del 2026.

Todas las fechas y horas desplegadas corresponden a la zona horaria local de Villahermosa, Tabasco

Aviso legal

Este documento es confidencial y su contenido está destinado exclusivamente para el uso de los usuarios de GC-Track Monitoring System asociados a supervisión de estos equipos, siendo las personas que se dirige y quienes asumen la responsabilidad de su uso y difusión.

Si usted no es el destinatario designado, no debe difundir, distribuir o copiar este documento sin autorización, ya que puede contener información sensible.

Notifique al remitente de inmediato por correo electrónico a support@gc-track.com si ha recibido este documento por error y elimínelo de su sistema.