

CPA LC ADN

Laredo - Salinas Victoria, Ciénega de Flores, Nuevo León

Reporte mensual de detección

Marzo, 2026

Resumen


Arranques de motor

	Bomba Diesel	Bomba Electrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	0	0	0
Fuera de mantenimiento	0	0	1160
Total	0	0	1160


Alertas generales

	Bomba Diesel	Bomba Electrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	0	0	0
Fuera de mantenimiento	8	0	0
Total	8	0	0

Comportamiento de presión de sistema



Conteo de arranques de bomba jockey



Arranques fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
-------------	--------	--------	------------------	---------------------

No se registraron arranques fuera de mantenimiento

Arranques en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
-------------	--------	--------	------------------	---------------------

No se registraron arranques en mantenimiento

CPA LC ADN

Laredo - Salinas Victoria, Ciénega de Flores, Nuevo León

Detalle de alertas generales

Alertas generales fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Modo No Automático	Bomba Diésel	Martes, 24 de marzo del 2026, a las 13:34:58	Martes, 24 de marzo del 2026, a las 13:51:21	00:16:23
Modo No Automático	Bomba Diésel	Jueves, 19 de marzo del 2026, a las 11:00:09	Jueves, 19 de marzo del 2026, a las 11:20:24	00:20:15
Modo No Automático	Bomba Diésel	Miércoles, 18 de marzo del 2026, a las 13:27:33	Miércoles, 18 de marzo del 2026, a las 13:34:05	00:06:32
Modo No Automático	Bomba Diésel	Miércoles, 18 de marzo del 2026, a las 13:24:52	Miércoles, 18 de marzo del 2026, a las 13:25:54	00:01:02
Modo No Automático	Bomba Diésel	Martes, 17 de marzo del 2026, a las 19:20:11	Martes, 17 de marzo del 2026, a las 19:45:16	00:25:05
Problema	Bomba Diésel	Jueves, 5 de marzo del 2026, a las 13:52:31	Jueves, 5 de marzo del 2026, a las 13:52:35	00:00:04
Modo No Automático	Bomba Diésel	Jueves, 5 de marzo del 2026, a las 13:44:17	Jueves, 5 de marzo del 2026, a las 14:16:23	00:32:06
Modo No Automático	Bomba Diésel	Jueves, 5 de marzo del 2026, a las 13:39:09	Jueves, 5 de marzo del 2026, a las 13:39:14	00:00:05

Alertas generales en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
No se registraron alertas generales en mantenimiento				

Acerca de este documento



Generado automáticamente a través de GC-Track Monitoring System el día 08 septiembre del 2026.

Todas las fechas y horas desplegadas corresponden a la zona horaria local de Ciénega de Flores, Nuevo León

Aviso legal

Este documento es confidencial y su contenido está destinado exclusivamente para el uso de los usuarios de GC-Track Monitoring System asociados a supervisión de estos equipos, siendo las personas que se dirige y quienes asumen la responsabilidad de su uso y difusión.

Si usted no es el destinatario designado, no debe difundir, distribuir o copiar este documento sin autorización, ya que puede contener información sensible.

Notifique al remitente de inmediato por correo electrónico a support@gc-track.com si ha recibido este documento por error y elimínelo de su sistema.