

Reporte mensual de detección

Marzo, 2026

Resumen


Arranques de motor

	Bomba Diesel	Bomba Electrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	7	0	11
Fuera de mantenimiento	0	0	111
Total	7	0	122


Alertas generales

	Bomba Diesel	Bomba Electrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	10	0	0
Fuera de mantenimiento	7	0	0
Total	17	0	0

Comportamiento de presión de sistema



Conteo de arranques de bomba jockey



Detalle de arranques de motor

Arranques fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
-------------	--------	--------	------------------	---------------------

No se registraron arranques fuera de mantenimiento

Arranques en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
-------------	--------	--------	------------------	---------------------

Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Martes, 31 de marzo del 2026, a las 12:58:53	Martes, 31 de marzo del 2026, a las 13:28:11	00:29:18
----------------------------	--------------	--	--	----------

CPA TLC

3 Industrial Barrientos, Tlalnepantla, Estado de México

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Martes, 31 de marzo del 2026, a las 12:58:22	Martes, 31 de marzo del 2026, a las 12:58:46	00:00:24
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Martes, 31 de marzo del 2026, a las 12:57:37	Martes, 31 de marzo del 2026, a las 12:57:45	00:00:08
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Miércoles, 25 de marzo del 2026, a las 09:35:22	Miércoles, 25 de marzo del 2026, a las 10:05:50	00:30:28
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Martes, 17 de marzo del 2026, a las 16:23:27	Martes, 17 de marzo del 2026, a las 16:53:56	00:30:29
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Martes, 10 de marzo del 2026, a las 12:17:20	Martes, 10 de marzo del 2026, a las 12:47:52	00:30:32
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Martes, 3 de marzo del 2026, a las 11:34:30	Martes, 3 de marzo del 2026, a las 12:05:54	00:31:24

Detalle de alertas generales

Alertas generales fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Modo No Automático	Bomba Diésel	Miércoles, 25 de marzo del 2026, a las 09:31:20	Miércoles, 25 de marzo del 2026, a las 09:31:35	00:00:15
Modo No Automático	Bomba Diésel	Miércoles, 25 de marzo del 2026, a las 09:31:00	Miércoles, 25 de marzo del 2026, a las 09:31:09	00:00:09
Modo No Automático	Bomba Diésel	Miércoles, 25 de marzo del 2026, a las 09:30:34	Miércoles, 25 de marzo del 2026, a las 09:30:43	00:00:09
Modo No Automático	Bomba Diésel	Miércoles, 25 de marzo del 2026, a las 09:30:08	Miércoles, 25 de marzo del 2026, a las 09:30:21	00:00:13
Modo No Automático	Bomba Diésel	Viernes, 20 de marzo del 2026, a las 15:56:18	Viernes, 20 de marzo del 2026, a las 19:59:48	04:03:30
Modo No Automático	Bomba Diésel	Viernes, 20 de marzo del 2026, a las 15:55:40	Viernes, 20 de marzo del 2026, a las 15:56:07	00:00:27
Modo No Automático	Bomba Diésel	Miércoles, 18 de marzo del 2026, a las 09:27:42	Miércoles, 18 de marzo del 2026, a las 12:53:41	03:25:59

Alertas generales en mantenimiento

CPA TLC

3 Industrial Barrientos, Tlalnepantla, Estado de México

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Modo No Automático	Bomba Diésel	Martes, 31 de marzo del 2026, a las 12:58:08	Martes, 31 de marzo del 2026, a las 13:31:16	00:33:08
Modo No Automático	Bomba Diésel	Martes, 31 de marzo del 2026, a las 12:56:34	Martes, 31 de marzo del 2026, a las 12:56:59	00:00:25
Modo No Automático	Bomba Diésel	Miércoles, 25 de marzo del 2026, a las 09:33:41	Miércoles, 25 de marzo del 2026, a las 09:34:50	00:01:09
Modo No Automático	Bomba Diésel	Martes, 17 de marzo del 2026, a las 16:23:00	Martes, 17 de marzo del 2026, a las 16:23:14	00:00:14
Modo No Automático	Bomba Diésel	Martes, 17 de marzo del 2026, a las 16:22:39	Martes, 17 de marzo del 2026, a las 16:22:49	00:00:10
Modo No Automático	Bomba Diésel	Martes, 17 de marzo del 2026, a las 16:21:38	Martes, 17 de marzo del 2026, a las 16:21:47	00:00:09
Modo No Automático	Bomba Diésel	Martes, 10 de marzo del 2026, a las 12:48:55	Martes, 10 de marzo del 2026, a las 12:50:17	00:01:22
Modo No Automático	Bomba Diésel	Martes, 10 de marzo del 2026, a las 12:11:41	Martes, 10 de marzo del 2026, a las 12:15:49	00:04:08
Modo No Automático	Bomba Diésel	Martes, 3 de marzo del 2026, a las 12:06:03	Martes, 3 de marzo del 2026, a las 12:10:28	00:04:25
Modo No Automático	Bomba Diésel	Martes, 3 de marzo del 2026, a las 11:29:12	Martes, 3 de marzo del 2026, a las 11:33:43	00:04:31

Acerca de este documento



Generado automáticamente a través de GC-Track Monitoring System el día 08 septiembre del 2026.

Todas las fechas y horas desplegadas corresponden a la zona horaria local de Tlalnepantla, Estado de México

Aviso legal

Este documento es confidencial y su contenido está destinado exclusivamente para el uso de los usuarios de GC-Track Monitoring System asociados a supervisión de estos equipos, siendo las personas que se dirige y quienes asumen la responsabilidad de su uso y difusión.

Si usted no es el destinatario designado, no debe difundir, distribuir o copiar este documento sin autorización, ya que puede contener información sensible.

Notifique al remitente de inmediato por correo electrónico a support@gc-track.com si ha recibido este documento por error y elimínelo de su sistema.