



# CTLN2-B003 FORD



## Reporte mensual de detección

Marzo, 2026

### Resumen


#### Arranques de motor

	Bomba Diesel	Bomba Electrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	4	0	3
Fuera de mantenimiento	0	0	3
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>6</b>


#### Alertas generales

	Bomba Diesel	Bomba Electrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	4	0	0
Fuera de mantenimiento	1	0	0
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Comportamiento de presión de sistema



#### Conteo de arranques de bomba jockey



### Detalle de arranques de motor

#### Arranques fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
-------------	--------	--------	------------------	---------------------

No se registraron arranques fuera de mantenimiento

#### Arranques en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Martes, 31 de marzo del 2026, a las 16:03:07	Martes, 31 de marzo del 2026, a las 16:34:08	00:31:01
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Miércoles, 25 de marzo del 2026, a las 15:07:24	Miércoles, 25 de marzo del 2026, a las 15:37:24	00:30:00

# CTLN2-B003 FORD

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Martes, 17 de marzo del 2026, a las 16:29:32	Martes, 17 de marzo del 2026, a las 16:59:34	00:30:02
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Martes, 10 de marzo del 2026, a las 14:18:29	Martes, 10 de marzo del 2026, a las 14:48:42	00:30:13

## Detalle de alertas generales

Alertas generales fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Problema general	Bomba Diésel	Viernes, 20 de febrero del 2026, a las 00:58:05	Miércoles, 4 de marzo del 2026, a las 12:50:04	299:51:59

Alertas generales en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Modo No Automático	Bomba Diésel	Martes, 31 de marzo del 2026, a las 15:59:51	Martes, 31 de marzo del 2026, a las 16:36:36	00:36:45
Modo No Automático	Bomba Diésel	Miércoles, 25 de marzo del 2026, a las 15:07:04	Miércoles, 25 de marzo del 2026, a las 15:38:44	00:31:40
Modo No Automático	Bomba Diésel	Martes, 17 de marzo del 2026, a las 16:28:36	Martes, 17 de marzo del 2026, a las 17:00:57	00:32:21
Modo No Automático	Bomba Diésel	Martes, 10 de marzo del 2026, a las 14:17:15	Martes, 10 de marzo del 2026, a las 14:51:25	00:34:10

## Acerca de este documento



Generado automáticamente a través de GC-Track Monitoring System el día 08 septiembre del 2026.

Todas las fechas y horas desplegadas corresponden a la zona horaria local de Ciudad de México

## Aviso legal

Este documento es confidencial y su contenido está destinado exclusivamente para el uso de los usuarios de GC-Track Monitoring System asociados a supervisión de estos equipos, siendo las personas que se dirige y quienes asumen la responsabilidad de su uso y difusión.

**Si usted no es el destinatario designado, no debe difundir, distribuir o copiar este documento sin autorización, ya que puede contener información sensible.**

Notifique al remitente de inmediato por correo electrónico a support@gc-track.com si ha recibido este documento por error y elimínelo de su sistema.