

Reporte mensual de detección

Marzo, 2026

Resumen


Arranques de motor

	Bomba Diesel	Bomba Electrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	0	0	0
Fuera de mantenimiento	6	0	37
Total	6	0	37


Alertas generales

	Bomba Diesel	Bomba Electrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	0	0	0
Fuera de mantenimiento	6	0	2
Total	6	0	2

Comportamiento de presión de sistema



Conteo de arranques de bomba jockey



Detalle de arranques de motor

Arranques fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Martes, 24 de marzo del 2026, a las 14:14:48	Martes, 24 de marzo del 2026, a las 14:28:57	00:14:09
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Martes, 24 de marzo del 2026, a las 13:59:11	Martes, 24 de marzo del 2026, a las 14:14:35	00:15:24
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Lunes, 23 de marzo del 2026, a las 14:43:29	Lunes, 23 de marzo del 2026, a las 15:13:59	00:30:30
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Viernes, 13 de marzo del 2026, a las 11:07:00	Viernes, 13 de marzo del 2026, a las 11:24:46	00:17:46
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Domingo, 8 de marzo del 2026, a las 09:42:53	Domingo, 8 de marzo del 2026, a las 09:55:20	00:12:27

Panduit

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Viernes, 6 de marzo del 2026, a las 09:44:40	Viernes, 6 de marzo del 2026, a las 10:14:46	00:30:06

Arranques en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
-------------	--------	--------	------------------	---------------------

No se registraron arranques en mantenimiento

Detalle de alertas generales

Alertas generales fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Modo No Automático	Bomba Diésel	Martes, 24 de marzo del 2026, a las 13:58:55	Martes, 24 de marzo del 2026, a las 14:30:43	00:31:48
Desconexión	Bomba Jockey	Martes, 24 de marzo del 2026, a las 13:49:19	Martes, 24 de marzo del 2026, a las 13:49:29	00:00:10
Desconexión	Bomba Jockey	Martes, 24 de marzo del 2026, a las 13:43:34	Martes, 24 de marzo del 2026, a las 13:43:39	00:00:05
Modo No Automático	Bomba Diésel	Lunes, 23 de marzo del 2026, a las 15:13:55	Lunes, 23 de marzo del 2026, a las 15:15:05	00:01:10
Modo No Automático	Bomba Diésel	Domingo, 22 de marzo del 2026, a las 17:27:56	Domingo, 22 de marzo del 2026, a las 18:00:08	00:32:12
Problema	Bomba Diésel	Lunes, 16 de marzo del 2026, a las 10:57:02	Lunes, 16 de marzo del 2026, a las 11:11:09	00:14:07
Modo No Automático	Bomba Diésel	Domingo, 8 de marzo del 2026, a las 09:55:06	Domingo, 8 de marzo del 2026, a las 09:55:26	00:00:20
Modo No Automático	Bomba Diésel	Viernes, 6 de marzo del 2026, a las 09:43:34	Viernes, 6 de marzo del 2026, a las 09:43:39	00:00:05

Alertas generales en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
-------------	--------	--------	------------------	---------------------

No se registraron alertas generales en mantenimiento

Panduit

Acerca de este documento



Generado automáticamente a través de GC-Track Monitoring System el día 08 septiembre del 2026.

Todas las fechas y horas desplegadas corresponden a la zona horaria local de Apodaca, Nuevo León

Aviso legal

Este documento es confidencial y su contenido está destinado exclusivamente para el uso de los usuarios de GC-Track Monitoring System asociados a supervisión de estos equipos, siendo las personas que se dirige y quienes asumen la responsabilidad de su uso y difusión.

Si usted no es el destinatario designado, no debe difundir, distribuir o copiar este documento sin autorización, ya que puede contener información sensible.

Notifique al remitente de inmediato por correo electrónico a support@gc-track.com si ha recibido este documento por error y elimínelo de su sistema.