

# Coppel CEDIS GDLJ I 30007

Avenida Dr. Roberto Michel 970, Ferrocarril, 44440 Guadalajara, Jalisco

## Reporte mensual de detección

Mayo, 2026

### Resumen


#### Arranques de motor

	Bomba Diesel	Bomba Eléctrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	3	3	8
Fuera de mantenimiento	0	14	27
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>17</b>	<b>35</b>


#### Alertas generales

	Bomba Diesel	Bomba Eléctrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	0	12	9
Fuera de mantenimiento	0	4	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>9</b>

#### Comportamiento de presión de sistema



#### Conteo de arranques de bomba jockey



### Detalle de arranques de motor

#### Arranques fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Domingo, 31 de mayo del 2026, a las 21:42:49	Domingo, 31 de mayo del 2026, a las 21:47:35	00:04:46
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Domingo, 31 de mayo del 2026, a las 18:52:34	Domingo, 31 de mayo del 2026, a las 18:57:36	00:05:02
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Domingo, 31 de mayo del 2026, a las 17:51:27	Domingo, 31 de mayo del 2026, a las 17:56:05	00:04:38
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Domingo, 31 de mayo del 2026, a las 17:15:52	Domingo, 31 de mayo del 2026, a las 17:20:52	00:05:00
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Sábado, 30 de mayo del 2026, a las 23:09:32	Sábado, 30 de mayo del 2026, a las 23:14:34	00:05:02

# Coppel CEDIS GDLJ I 30007

Avenida Dr. Roberto Michel 970, Ferrocarril, 44440 Guadalajara, Jalisco

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Sábado, 30 de mayo del 2026, a las 20:17:55	Sábado, 30 de mayo del 2026, a las 20:22:53	00:04:58
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Sábado, 30 de mayo del 2026, a las 04:42:26	Sábado, 30 de mayo del 2026, a las 04:47:42	00:05:16
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Viernes, 29 de mayo del 2026, a las 22:41:49	Viernes, 29 de mayo del 2026, a las 22:46:48	00:04:59
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Viernes, 29 de mayo del 2026, a las 20:09:51	Viernes, 29 de mayo del 2026, a las 20:14:53	00:05:02
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Jueves, 28 de mayo del 2026, a las 23:54:30	Jueves, 28 de mayo del 2026, a las 23:59:28	00:04:58
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Jueves, 28 de mayo del 2026, a las 20:37:38	Jueves, 28 de mayo del 2026, a las 20:42:37	00:04:59
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Miércoles, 27 de mayo del 2026, a las 23:49:18	Miércoles, 27 de mayo del 2026, a las 23:54:20	00:05:02
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Miércoles, 27 de mayo del 2026, a las 20:13:32	Miércoles, 27 de mayo del 2026, a las 20:18:30	00:04:58
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Martes, 26 de mayo del 2026, a las 23:49:32	Martes, 26 de mayo del 2026, a las 23:54:34	00:05:02

## Arranques en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Martes, 26 de mayo del 2026, a las 09:53:54	Martes, 26 de mayo del 2026, a las 09:56:13	00:02:19
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Martes, 26 de mayo del 2026, a las 09:49:22	Martes, 26 de mayo del 2026, a las 09:52:39	00:03:17
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Martes, 12 de mayo del 2026, a las 09:42:55	Martes, 12 de mayo del 2026, a las 09:45:49	00:02:54
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Martes, 12 de mayo del 2026, a las 09:38:08	Martes, 12 de mayo del 2026, a las 09:41:28	00:03:20
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Martes, 5 de mayo del 2026, a las 10:10:33	Martes, 5 de mayo del 2026, a las 10:13:40	00:03:07
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Martes, 5 de mayo del 2026, a las 10:06:16	Martes, 5 de mayo del 2026, a las 10:09:24	00:03:08

# Coppel CEDIS GDLJ I 30007

Avenida Dr. Roberto Michel 970, Ferrocarril, 44440 Guadalajara, Jalisco

## Detalle de alertas generales

### Alertas generales fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Domingo, 31 de mayo del 2026, a las 21:42:30	Domingo, 31 de mayo del 2026, a las 21:43:55	00:01:25
Problema	Bomba Eléctrica	Domingo, 31 de mayo del 2026, a las 18:52:49	Domingo, 31 de mayo del 2026, a las 18:53:16	00:00:27
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Domingo, 31 de mayo del 2026, a las 17:50:50	Domingo, 31 de mayo del 2026, a las 17:55:54	00:05:04
Problema	Bomba Eléctrica	Domingo, 31 de mayo del 2026, a las 17:16:07	Domingo, 31 de mayo del 2026, a las 17:16:34	00:00:27
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Domingo, 31 de mayo del 2026, a las 17:14:17	Domingo, 31 de mayo del 2026, a las 17:19:29	00:05:12
Problema	Bomba Eléctrica	Sábado, 30 de mayo del 2026, a las 23:09:52	Sábado, 30 de mayo del 2026, a las 23:10:17	00:00:25
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Sábado, 30 de mayo del 2026, a las 04:34:06	Sábado, 30 de mayo del 2026, a las 04:47:31	00:13:25
Problema	Bomba Eléctrica	Viernes, 29 de mayo del 2026, a las 20:10:11	Viernes, 29 de mayo del 2026, a las 20:10:33	00:00:22
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Jueves, 28 de mayo del 2026, a las 20:36:40	Jueves, 28 de mayo del 2026, a las 20:40:21	00:03:41

### Alertas generales en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Problema	Bomba Eléctrica	Martes, 26 de mayo del 2026, a las 09:52:50	Martes, 26 de mayo del 2026, a las 09:56:17	00:03:27
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Martes, 26 de mayo del 2026, a las 09:52:48	Martes, 26 de mayo del 2026, a las 09:56:15	00:03:27
Desconexión	Bomba Jockey	Martes, 26 de mayo del 2026, a las 09:43:37	Martes, 26 de mayo del 2026, a las 09:56:25	00:12:48
Desconexión	Bomba Jockey	Martes, 26 de mayo del 2026, a las 09:40:35	Martes, 26 de mayo del 2026, a las 09:41:45	00:01:10
Desconexión	Bomba Jockey	Martes, 26 de mayo del 2026, a las 09:33:01	Martes, 26 de mayo del 2026, a las 09:33:22	00:00:21
Problema	Bomba Eléctrica	Martes, 26 de mayo del 2026, a las 09:32:59	Martes, 26 de mayo del 2026, a las 09:33:20	00:00:21

# Coppel CEDIS GDLJ I 30007

Avenida Dr. Roberto Michel 970, Ferrocarril, 44440 Guadalajara, Jalisco

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Martes, 26 de mayo del 2026, a las 09:32:57	Martes, 26 de mayo del 2026, a las 09:33:18	00:00:21
Problema	Bomba Eléctrica	Martes, 12 de mayo del 2026, a las 09:41:47	Martes, 12 de mayo del 2026, a las 09:45:59	00:04:12
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Martes, 12 de mayo del 2026, a las 09:41:45	Martes, 12 de mayo del 2026, a las 09:45:57	00:04:12
Desconexión	Bomba Jockey	Martes, 12 de mayo del 2026, a las 09:37:16	Martes, 12 de mayo del 2026, a las 09:46:06	00:08:50
Desconexión	Bomba Jockey	Martes, 12 de mayo del 2026, a las 09:34:30	Martes, 12 de mayo del 2026, a las 09:35:16	00:00:46
Desconexión	Bomba Jockey	Martes, 12 de mayo del 2026, a las 09:26:29	Martes, 12 de mayo del 2026, a las 09:26:50	00:00:21
Problema	Bomba Eléctrica	Martes, 12 de mayo del 2026, a las 09:26:26	Martes, 12 de mayo del 2026, a las 09:26:48	00:00:22
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Martes, 12 de mayo del 2026, a las 09:26:24	Martes, 12 de mayo del 2026, a las 09:26:46	00:00:22
Problema	Bomba Eléctrica	Martes, 5 de mayo del 2026, a las 10:09:33	Martes, 5 de mayo del 2026, a las 10:14:27	00:04:54
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Martes, 5 de mayo del 2026, a las 10:09:32	Martes, 5 de mayo del 2026, a las 10:14:25	00:04:53
Desconexión	Bomba Jockey	Martes, 5 de mayo del 2026, a las 10:04:42	Martes, 5 de mayo del 2026, a las 10:14:17	00:09:35
Desconexión	Bomba Jockey	Martes, 5 de mayo del 2026, a las 09:59:35	Martes, 5 de mayo del 2026, a las 09:59:48	00:00:13
Desconexión	Bomba Jockey	Martes, 5 de mayo del 2026, a las 09:54:08	Martes, 5 de mayo del 2026, a las 09:54:29	00:00:21
Problema	Bomba Eléctrica	Martes, 5 de mayo del 2026, a las 09:54:06	Martes, 5 de mayo del 2026, a las 09:54:28	00:00:22
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Martes, 5 de mayo del 2026, a las 09:54:05	Martes, 5 de mayo del 2026, a las 09:54:27	00:00:22

## Acerca de este documento



Generado automáticamente a través de GC-Track Monitoring System el día 08 septiembre del 2026.

Todas las fechas y horas desplegadas corresponden a la zona horaria local de Guadalajara, Jalisco

# Coppel CEDIS GDLJ I 30007

Avenida Dr. Roberto Michel 970, Ferrocarril, 44440 Guadalajara, Jalisco

## Aviso legal

Este documento es confidencial y su contenido está destinado exclusivamente para el uso de los usuarios de GC-Track Monitoring System asociados a supervisión de estos equipos, siendo las personas que se dirige y quienes asumen la responsabilidad de su uso y difusión.

**Si usted no es el destinatario designado, no debe difundir, distribuir o copiar este documento sin autorización, ya que puede contener información sensible.**

Notifique al remitente de inmediato por correo electrónico a [support@gc-track.com](mailto:support@gc-track.com) si ha recibido este documento por error y elimínelo de su sistema.