

# Coppel CEDIS GDLJ II 30020

CEDIS Coppel 2090, La Llave, 45615, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco

## Reporte mensual de detección

Mayo, 2026

### Resumen


#### Arranques de motor

	Bomba Diesel	Bomba Eléctrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	4	4	11
Fuera de mantenimiento	0	1	322
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>333</b>


#### Alertas generales

	Bomba Diesel	Bomba Eléctrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	0	4	10
Fuera de mantenimiento	0	0	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>10</b>

#### Comportamiento de presión de sistema



#### Conteo de arranques de bomba jockey



### Detalle de arranques de motor

#### Arranques fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
-------------	--------	--------	------------------	---------------------

Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Jueves, 7 de mayo del 2026, a las 13:44:15	Jueves, 7 de mayo del 2026, a las 13:54:14	00:09:59
----------------------------	-----------------	--	--	----------

#### Arranques en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
-------------	--------	--------	------------------	---------------------

Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Jueves, 28 de mayo del 2026, a las 15:39:20	Jueves, 28 de mayo del 2026, a las 15:51:58	00:12:38
----------------------------	--------------	---	---	----------

Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Jueves, 28 de mayo del 2026, a las 15:28:50	Jueves, 28 de mayo del 2026, a las 15:38:48	00:09:58
----------------------------	-----------------	---	---	----------

# Coppel CEDIS GDLJ II 30020

CEDIS Coppel 2090, La Llave, 45615, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Jueves, 21 de mayo del 2026, a las 15:40:53	Jueves, 21 de mayo del 2026, a las 15:51:44	00:10:51
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Jueves, 21 de mayo del 2026, a las 15:30:15	Jueves, 21 de mayo del 2026, a las 15:40:15	00:10:00
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Jueves, 14 de mayo del 2026, a las 15:36:48	Jueves, 14 de mayo del 2026, a las 15:54:58	00:18:10
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Jueves, 14 de mayo del 2026, a las 15:26:37	Jueves, 14 de mayo del 2026, a las 15:36:36	00:09:59
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Jueves, 7 de mayo del 2026, a las 15:35:30	Jueves, 7 de mayo del 2026, a las 15:45:46	00:10:16
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Jueves, 7 de mayo del 2026, a las 15:25:10	Jueves, 7 de mayo del 2026, a las 15:35:09	00:09:59

## Detalle de alertas generales

Alertas generales fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
-------------	--------	--------	------------------	---------------------

No se registraron alertas generales fuera de mantenimiento

Alertas generales en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Jueves, 28 de mayo del 2026, a las 15:39:18	Jueves, 28 de mayo del 2026, a las 15:41:14	00:01:56
Presión de Act. Diesel	Presión de Sistema	Jueves, 28 de mayo del 2026, a las 15:39:16	Jueves, 28 de mayo del 2026, a las 15:41:12	00:01:56
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Jueves, 28 de mayo del 2026, a las 15:38:55	Jueves, 28 de mayo del 2026, a las 15:52:10	00:13:15
Desconexión	Bomba Jockey	Jueves, 28 de mayo del 2026, a las 15:28:52	Jueves, 28 de mayo del 2026, a las 15:52:17	00:23:25
Desconexión	Bomba Jockey	Jueves, 28 de mayo del 2026, a las 15:26:47	Jueves, 28 de mayo del 2026, a las 15:26:54	00:00:07
Desconexión	Bomba Jockey	Jueves, 28 de mayo del 2026, a las 15:25:53	Jueves, 28 de mayo del 2026, a las 15:26:01	00:00:08
Desconexión	Bomba Jockey	Jueves, 28 de mayo del 2026, a las 15:25:30	Jueves, 28 de mayo del 2026, a las 15:25:38	00:00:08

# Coppel CEDIS GDLJ II 30020

CEDIS Coppel 2090, La Llave, 45615, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Jueves, 21 de mayo del 2026, a las 15:40:49	Jueves, 21 de mayo del 2026, a las 15:41:51	00:01:02
Presión de Act. Diesel	Presión de Sistema	Jueves, 21 de mayo del 2026, a las 15:40:47	Jueves, 21 de mayo del 2026, a las 15:41:48	00:01:01
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Jueves, 21 de mayo del 2026, a las 15:40:17	Jueves, 21 de mayo del 2026, a las 15:53:28	00:13:11
Desconexión	Bomba Jockey	Jueves, 21 de mayo del 2026, a las 15:30:18	Jueves, 21 de mayo del 2026, a las 15:53:37	00:23:19
Desconexión	Bomba Jockey	Jueves, 21 de mayo del 2026, a las 15:17:41	Jueves, 21 de mayo del 2026, a las 15:17:49	00:00:08
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Jueves, 14 de mayo del 2026, a las 15:36:38	Jueves, 14 de mayo del 2026, a las 15:55:40	00:19:02
Desconexión	Bomba Jockey	Jueves, 14 de mayo del 2026, a las 15:26:40	Jueves, 14 de mayo del 2026, a las 15:55:27	00:28:47
Desconexión	Bomba Jockey	Jueves, 14 de mayo del 2026, a las 15:24:39	Jueves, 14 de mayo del 2026, a las 15:24:48	00:00:09
Desconexión	Bomba Jockey	Jueves, 14 de mayo del 2026, a las 15:22:16	Jueves, 14 de mayo del 2026, a las 15:22:25	00:00:09
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Jueves, 7 de mayo del 2026, a las 15:35:12	Jueves, 7 de mayo del 2026, a las 15:45:58	00:10:46
Desconexión	Bomba Jockey	Jueves, 7 de mayo del 2026, a las 15:25:14	Jueves, 7 de mayo del 2026, a las 15:45:49	00:20:35

## Acerca de este documento



Generado automáticamente a través de GC-Track Monitoring System el día 08 septiembre del 2026.

Todas las fechas y horas desplegadas corresponden a la zona horaria local de Tlaquepaque, Jalisco

## Aviso legal

Este documento es confidencial y su contenido está destinado exclusivamente para el uso de los usuarios de GC-Track Monitoring System asociados a supervisión de estos equipos, siendo las personas que se dirige y quienes asumen la responsabilidad de su uso y difusión.

**Si usted no es el destinatario designado, no debe difundir, distribuir o copiar este documento sin autorización, ya que puede contener información sensible.**

Notifique al remitente de inmediato por correo electrónico a support@gc-track.com si ha recibido este documento por error y elimínelo de su sistema.