

# Coppel CEDIS MTRY 30006

Manuel de la Peña y Peña 1231, Bella Vista, 64410, Monterrey, Nuevo León

## Reporte mensual de detección

Mayo, 2026

### Resumen


#### Arranques de motor

	Bomba Diesel	Bomba Eléctrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	0	10	19
Fuera de mantenimiento	1	7	137
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>156</b>


#### Alertas generales

	Bomba Diesel	Bomba Eléctrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	11	0	0
Fuera de mantenimiento	32	2	2
<b>Total</b>	<b>43</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

#### Comportamiento de presión de sistema



#### Conteo de arranques de bomba jockey



### Detalle de arranques de motor

#### Arranques fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Miércoles, 20 de mayo del 2026, a las 16:20:59	Miércoles, 20 de mayo del 2026, a las 16:31:00	00:10:01
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Miércoles, 20 de mayo del 2026, a las 16:10:52	Miércoles, 20 de mayo del 2026, a las 16:20:52	00:10:00
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Miércoles, 20 de mayo del 2026, a las 16:00:03	Miércoles, 20 de mayo del 2026, a las 16:10:32	00:10:29
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Miércoles, 20 de mayo del 2026, a las 15:48:44	Miércoles, 20 de mayo del 2026, a las 15:58:28	00:09:44
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Miércoles, 20 de mayo del 2026, a las 15:23:57	Miércoles, 20 de mayo del 2026, a las 15:34:00	00:10:03

# Coppel CEDIS MTRY 30006

Manuel de la Peña y Peña 1231, Bella Vista, 64410, Monterrey, Nuevo León

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Miércoles, 20 de mayo del 2026, a las 15:23:54	Miércoles, 20 de mayo del 2026, a las 15:48:35	00:24:41
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Viernes, 15 de mayo del 2026, a las 12:42:00	Viernes, 15 de mayo del 2026, a las 12:51:44	00:09:44
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Miércoles, 13 de mayo del 2026, a las 15:29:48	Miércoles, 13 de mayo del 2026, a las 15:39:44	00:09:56

## Arranques en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Miércoles, 27 de mayo del 2026, a las 15:54:17	Miércoles, 27 de mayo del 2026, a las 16:04:19	00:10:02
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Miércoles, 27 de mayo del 2026, a las 15:43:54	Miércoles, 27 de mayo del 2026, a las 15:53:53	00:09:59
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Miércoles, 27 de mayo del 2026, a las 15:33:45	Miércoles, 27 de mayo del 2026, a las 15:43:46	00:10:01
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Miércoles, 27 de mayo del 2026, a las 15:23:39	Miércoles, 27 de mayo del 2026, a las 15:33:38	00:09:59
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Miércoles, 27 de mayo del 2026, a las 15:10:00	Miércoles, 27 de mayo del 2026, a las 15:20:00	00:10:00
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Miércoles, 27 de mayo del 2026, a las 14:59:54	Miércoles, 27 de mayo del 2026, a las 15:09:53	00:09:59
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Miércoles, 13 de mayo del 2026, a las 15:19:47	Miércoles, 13 de mayo del 2026, a las 15:29:04	00:09:17
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Miércoles, 13 de mayo del 2026, a las 15:09:41	Miércoles, 13 de mayo del 2026, a las 15:18:58	00:09:17
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Miércoles, 13 de mayo del 2026, a las 14:59:35	Miércoles, 13 de mayo del 2026, a las 15:08:51	00:09:16
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Miércoles, 13 de mayo del 2026, a las 14:37:47	Miércoles, 13 de mayo del 2026, a las 14:46:37	00:08:50

## Detalle de alertas generales

Alertas generales fuera de mantenimiento

# Coppel CEDIS MTRY 30006

Manuel de la Peña y Peña 1231, Bella Vista, 64410, Monterrey, Nuevo León

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Problema	Bomba Diésel	Domingo, 31 de mayo del 2026, a las 18:18:06	Martes, 2 de junio del 2026, a las 15:10:15	44:52:09
Modo No Automático	Bomba Diésel	Miércoles, 27 de mayo del 2026, a las 14:50:00	Jueves, 28 de mayo del 2026, a las 07:14:25	16:24:25
Problema	Bomba Diésel	Miércoles, 27 de mayo del 2026, a las 11:47:18	Miércoles, 27 de mayo del 2026, a las 11:47:25	00:00:07
Problema	Bomba Diésel	Miércoles, 27 de mayo del 2026, a las 11:46:58	Miércoles, 27 de mayo del 2026, a las 11:47:11	00:00:13
Modo No Automático	Bomba Diésel	Miércoles, 27 de mayo del 2026, a las 11:40:12	Miércoles, 27 de mayo del 2026, a las 11:46:59	00:06:47
Problema	Bomba Diésel	Lunes, 25 de mayo del 2026, a las 10:09:49	Miércoles, 27 de mayo del 2026, a las 11:40:04	49:30:15
Modo No Automático	Bomba Diésel	Lunes, 25 de mayo del 2026, a las 10:09:42	Lunes, 25 de mayo del 2026, a las 10:09:51	00:00:09
Problema	Bomba Diésel	Sábado, 23 de mayo del 2026, a las 19:14:38	Lunes, 25 de mayo del 2026, a las 10:09:38	38:55:00
Modo No Automático	Bomba Diésel	Miércoles, 20 de mayo del 2026, a las 15:48:41	Jueves, 21 de mayo del 2026, a las 09:23:38	17:34:57
Problema	Bomba Diésel	Miércoles, 20 de mayo del 2026, a las 15:33:52	Miércoles, 20 de mayo del 2026, a las 15:48:37	00:14:45
Problema	Bomba Diésel	Martes, 19 de mayo del 2026, a las 11:15:14	Miércoles, 20 de mayo del 2026, a las 14:48:09	27:32:55
Problema	Bomba Diésel	Martes, 19 de mayo del 2026, a las 11:12:09	Martes, 19 de mayo del 2026, a las 11:12:24	00:00:15
Problema	Bomba Diésel	Martes, 19 de mayo del 2026, a las 11:10:23	Martes, 19 de mayo del 2026, a las 11:10:31	00:00:08
Problema	Bomba Diésel	Lunes, 18 de mayo del 2026, a las 12:33:24	Martes, 19 de mayo del 2026, a las 11:10:13	22:36:49
Problema	Bomba Diésel	Lunes, 18 de mayo del 2026, a las 12:19:35	Lunes, 18 de mayo del 2026, a las 12:20:48	00:01:13
Problema	Bomba Diésel	Martes, 12 de mayo del 2026, a las 10:18:47	Miércoles, 13 de mayo del 2026, a las 14:20:51	28:02:04
Modo No Automático	Bomba Diésel	Martes, 12 de mayo del 2026, a las 09:31:49	Martes, 12 de mayo del 2026, a las 09:31:57	00:00:08
Problema	Bomba Diésel	Martes, 12 de mayo del 2026, a las 09:31:02	Martes, 12 de mayo del 2026, a las 09:31:44	00:00:42
Modo No Automático	Bomba Diésel	Martes, 12 de mayo del 2026, a las 09:30:53	Martes, 12 de mayo del 2026, a las 09:31:04	00:00:11

# Coppel CEDIS MTRY 30006

Manuel de la Peña y Peña 1231, Bella Vista, 64410, Monterrey, Nuevo León

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Problema	Bomba Diésel	Martes, 12 de mayo del 2026, a las 09:30:38	Martes, 12 de mayo del 2026, a las 09:30:48	00:00:10
Modo No Automático	Bomba Diésel	Martes, 12 de mayo del 2026, a las 09:30:30	Martes, 12 de mayo del 2026, a las 09:30:41	00:00:11
Problema	Bomba Diésel	Martes, 12 de mayo del 2026, a las 09:29:59	Martes, 12 de mayo del 2026, a las 09:30:26	00:00:27
Problema	Bomba Diésel	Lunes, 11 de mayo del 2026, a las 22:06:02	Martes, 12 de mayo del 2026, a las 09:29:50	11:23:48
Problema	Bomba Diésel	Lunes, 11 de mayo del 2026, a las 11:33:48	Lunes, 11 de mayo del 2026, a las 22:00:40	10:26:52
Problema	Bomba Diésel	Lunes, 11 de mayo del 2026, a las 11:20:17	Lunes, 11 de mayo del 2026, a las 11:30:51	00:10:34
Problema	Bomba Diésel	Viernes, 8 de mayo del 2026, a las 15:58:11	Viernes, 8 de mayo del 2026, a las 16:03:48	00:05:37
Modo No Automático	Bomba Diésel	Viernes, 8 de mayo del 2026, a las 15:50:43	Viernes, 8 de mayo del 2026, a las 15:58:13	00:07:30
Problema	Bomba Diésel	Viernes, 8 de mayo del 2026, a las 15:46:41	Viernes, 8 de mayo del 2026, a las 15:50:39	00:03:58
Modo No Automático	Bomba Diésel	Viernes, 8 de mayo del 2026, a las 15:45:51	Viernes, 8 de mayo del 2026, a las 15:46:43	00:00:52
Problema	Bomba Diésel	Viernes, 8 de mayo del 2026, a las 15:42:39	Viernes, 8 de mayo del 2026, a las 15:45:46	00:03:07
Modo No Automático	Bomba Diésel	Viernes, 8 de mayo del 2026, a las 15:42:28	Viernes, 8 de mayo del 2026, a las 15:42:42	00:00:14
Desconexión	Bomba Jockey	Viernes, 8 de mayo del 2026, a las 09:52:53	Viernes, 8 de mayo del 2026, a las 11:31:09	01:38:16
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Viernes, 8 de mayo del 2026, a las 09:52:51	Viernes, 8 de mayo del 2026, a las 12:04:46	02:11:55
Desconexión	Bomba Jockey	Miércoles, 6 de mayo del 2026, a las 15:13:14	Miércoles, 6 de mayo del 2026, a las 15:33:04	00:19:50
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Miércoles, 6 de mayo del 2026, a las 15:13:12	Miércoles, 6 de mayo del 2026, a las 15:33:02	00:19:50
Problema	Bomba Diésel	Miércoles, 6 de mayo del 2026, a las 14:53:38	Viernes, 8 de mayo del 2026, a las 15:42:23	48:48:45

Alertas generales en mantenimiento

# Coppel CEDIS MTRY 30006

Manuel de la Peña y Peña 1231, Bella Vista, 64410, Monterrey, Nuevo León

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Modo No Automático	Bomba Diésel	Miércoles, 13 de mayo del 2026, a las 14:37:16	Lunes, 18 de mayo del 2026, a las 12:20:05	117:42:49
Presión de Act. Diesel	Presión de Sistema	Miércoles, 13 de mayo del 2026, a las 14:36:49	Miércoles, 13 de mayo del 2026, a las 14:38:54	00:02:05
Problema	Bomba Diésel	Viernes, 8 de mayo del 2026, a las 16:35:04	Viernes, 8 de mayo del 2026, a las 16:35:12	00:00:08
Problema	Bomba Diésel	Viernes, 8 de mayo del 2026, a las 16:31:23	Viernes, 8 de mayo del 2026, a las 16:31:33	00:00:10
Problema	Bomba Diésel	Viernes, 8 de mayo del 2026, a las 16:29:13	Viernes, 8 de mayo del 2026, a las 16:29:20	00:00:07
Modo No Automático	Bomba Diésel	Viernes, 8 de mayo del 2026, a las 16:24:48	Viernes, 8 de mayo del 2026, a las 16:28:17	00:03:29
Problema	Bomba Diésel	Viernes, 8 de mayo del 2026, a las 16:21:50	Viernes, 8 de mayo del 2026, a las 16:21:59	00:00:09
Problema	Bomba Diésel	Viernes, 8 de mayo del 2026, a las 16:20:36	Viernes, 8 de mayo del 2026, a las 16:21:04	00:00:28
Problema	Bomba Diésel	Viernes, 8 de mayo del 2026, a las 16:19:59	Viernes, 8 de mayo del 2026, a las 16:20:09	00:00:10
Problema	Bomba Diésel	Viernes, 8 de mayo del 2026, a las 16:18:32	Viernes, 8 de mayo del 2026, a las 16:19:26	00:00:54
Problema	Bomba Diésel	Viernes, 8 de mayo del 2026, a las 16:17:47	Viernes, 8 de mayo del 2026, a las 16:18:24	00:00:37
Modo No Automático	Bomba Diésel	Viernes, 8 de mayo del 2026, a las 16:03:51	Viernes, 8 de mayo del 2026, a las 16:17:50	00:13:59

## Acerca de este documento



Generado automáticamente a través de GC-Track Monitoring System el día 08 septiembre del 2026.

Todas las fechas y horas desplegadas corresponden a la zona horaria local de Monterrey, Nuevo León

## Aviso legal

Este documento es confidencial y su contenido está destinado exclusivamente para el uso de los usuarios de GC-Track Monitoring System asociados a supervisión de estos equipos, siendo las personas que se dirige y quienes asumen la responsabilidad de su uso y difusión.

**Si usted no es el destinatario designado, no debe difundir, distribuir o copiar este documento sin autorización, ya que puede contener información sensible.**

Notifique al remitente de inmediato por correo electrónico a support@gc-track.com si ha recibido este documento por error y elimínelo de su sistema.