

Coppel CEDIS PBLA FINSA 30022

Cuatro Caminos, 72710, San Juan Cuautlancingo, Puebla

Reporte mensual de detección

Mayo, 2026

Resumen


Arranques de motor

	Bomba Diesel	Bomba Eléctrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	4	4	5
Fuera de mantenimiento	3	0	566
Total	7	4	571


Alertas generales

	Bomba Diesel	Bomba Eléctrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	0	0	1
Fuera de mantenimiento	9	0	1
Total	9	0	2

Comportamiento de presión de sistema



Conteo de arranques de bomba jockey



Detalle de arranques de motor

Arranques fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Martes, 19 de mayo del 2026, a las 12:33:06	Martes, 19 de mayo del 2026, a las 12:33:16	00:00:10
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Martes, 19 de mayo del 2026, a las 12:32:24	Martes, 19 de mayo del 2026, a las 12:32:35	00:00:11
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Lunes, 18 de mayo del 2026, a las 09:48:26	Lunes, 18 de mayo del 2026, a las 09:49:09	00:00:43

Arranques en mantenimiento

Coppel CEDIS PBLA FINSA 30022

Cuatro Caminos, 72710, San Juan Cuautlancingo, Puebla

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Viernes, 29 de mayo del 2026, a las 13:15:25	Viernes, 29 de mayo del 2026, a las 13:19:49	00:04:24
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Viernes, 29 de mayo del 2026, a las 13:13:45	Viernes, 29 de mayo del 2026, a las 13:14:49	00:01:04
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Viernes, 22 de mayo del 2026, a las 14:58:42	Viernes, 22 de mayo del 2026, a las 15:01:17	00:02:35
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Viernes, 22 de mayo del 2026, a las 14:56:27	Viernes, 22 de mayo del 2026, a las 14:58:16	00:01:49
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Viernes, 15 de mayo del 2026, a las 14:54:12	Viernes, 15 de mayo del 2026, a las 15:00:21	00:06:09
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Viernes, 15 de mayo del 2026, a las 14:49:34	Viernes, 15 de mayo del 2026, a las 14:51:39	00:02:05
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Sábado, 9 de mayo del 2026, a las 07:34:06	Sábado, 9 de mayo del 2026, a las 07:39:48	00:05:42
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Sábado, 9 de mayo del 2026, a las 07:32:32	Sábado, 9 de mayo del 2026, a las 07:33:27	00:00:55

Detalle de alertas generales

Alertas generales fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Modo No Automático	Bomba Diésel	Viernes, 29 de mayo del 2026, a las 21:36:10	Viernes, 29 de mayo del 2026, a las 21:36:17	00:00:07
Problema	Bomba Diésel	Viernes, 29 de mayo del 2026, a las 19:04:32	Viernes, 29 de mayo del 2026, a las 21:36:08	02:31:36
Modo No Automático	Bomba Diésel	Martes, 26 de mayo del 2026, a las 11:15:45	Martes, 26 de mayo del 2026, a las 11:15:53	00:00:08
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Martes, 26 de mayo del 2026, a las 10:42:11	Martes, 26 de mayo del 2026, a las 11:00:11	00:18:00
Presión de Act. Diesel	Presión de Sistema	Martes, 26 de mayo del 2026, a las 10:42:08	Martes, 26 de mayo del 2026, a las 11:00:09	00:18:01
Modo No Automático	Bomba Diésel	Martes, 26 de mayo del 2026, a las 10:34:10	Martes, 26 de mayo del 2026, a las 11:15:34	00:41:24
Modo No Automático	Bomba Jockey	Lunes, 25 de mayo del 2026, a las 08:08:44	Lunes, 25 de mayo del 2026, a las 08:08:53	00:00:09
Modo No Automático	Bomba Diésel	Viernes, 22 de mayo del 2026, a las 21:01:33	Viernes, 22 de mayo del 2026, a las 21:01:41	00:00:08

Coppel CEDIS PBLA FINSA 30022

Cuatro Caminos, 72710, San Juan Cuautlancingo, Puebla

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Problema	Bomba Diésel	Viernes, 22 de mayo del 2026, a las 19:39:59	Viernes, 22 de mayo del 2026, a las 21:01:28	01:21:29
Modo No Automático	Bomba Diésel	Martes, 19 de mayo del 2026, a las 12:34:01	Jueves, 21 de mayo del 2026, a las 13:46:17	49:12:16
Problema	Bomba Diésel	Viernes, 15 de mayo del 2026, a las 21:33:37	Viernes, 15 de mayo del 2026, a las 22:33:18	00:59:41
Problema	Bomba Diésel	Sábado, 9 de mayo del 2026, a las 14:13:05	Sábado, 9 de mayo del 2026, a las 14:52:30	00:39:25

Alertas generales en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Viernes, 29 de mayo del 2026, a las 13:07:35	Viernes, 29 de mayo del 2026, a las 13:09:07	00:01:32
Presión de Act. Diesel	Presión de Sistema	Viernes, 29 de mayo del 2026, a las 13:07:34	Viernes, 29 de mayo del 2026, a las 13:09:06	00:01:32
Modo No Automático	Bomba Jockey	Sábado, 9 de mayo del 2026, a las 07:48:54	Sábado, 9 de mayo del 2026, a las 07:50:27	00:01:33

Acerca de este documento



Generado automáticamente a través de GC-Track Monitoring System el día 08 septiembre del 2026.

Todas las fechas y horas desplegadas corresponden a la zona horaria local de Cuautlancingo, Puebla

Aviso legal

Este documento es confidencial y su contenido está destinado exclusivamente para el uso de los usuarios de GC-Track Monitoring System asociados a supervisión de estos equipos, siendo las personas que se dirige y quienes asumen la responsabilidad de su uso y difusión.

Si usted no es el destinatario designado, no debe difundir, distribuir o copiar este documento sin autorización, ya que puede contener información sensible.

Notifique al remitente de inmediato por correo electrónico a support@gc-track.com si ha recibido este documento por error y elimínelo de su sistema.