

Coppel CEDIS PBLA ROPA 41269

Carretera Federal Tehuacán - Puebla 1032, Camino a Manzanilla, 72304, Heroica Puebla de Zaragoza, Puebla

Reporte mensual de detección

Mayo, 2026

Resumen


Arranques de motor

	Bomba Diesel	Bomba Eléctrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	4	7	3
Fuera de mantenimiento	1	1	60
Total	5	8	63


Alertas generales

	Bomba Diesel	Bomba Eléctrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	1	7	0
Fuera de mantenimiento	0	1	0
Total	1	8	0

Comportamiento de presión de sistema



Conteo de arranques de bomba jockey



Detalle de arranques de motor

Arranques fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Viernes, 22 de mayo del 2026, a las 10:03:20	Viernes, 22 de mayo del 2026, a las 10:07:55	00:04:35
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Viernes, 22 de mayo del 2026, a las 10:03:11	Viernes, 22 de mayo del 2026, a las 10:07:46	00:04:35

Arranques en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Viernes, 29 de mayo del 2026, a las 08:05:22	Viernes, 29 de mayo del 2026, a las 08:35:23	00:30:01

Coppel CEDIS PBLA ROPA 41269

Carretera Federal Tehuacán - Puebla 1032, Camino a Manzanilla, 72304, Heroica Puebla de Zaragoza, Puebla

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Viernes, 29 de mayo del 2026, a las 08:05:13	Viernes, 29 de mayo del 2026, a las 08:15:15	00:10:02
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Viernes, 22 de mayo del 2026, a las 07:48:13	Viernes, 22 de mayo del 2026, a las 07:50:06	00:01:53
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Viernes, 22 de mayo del 2026, a las 07:46:16	Viernes, 22 de mayo del 2026, a las 07:48:01	00:01:45
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Viernes, 22 de mayo del 2026, a las 07:43:13	Viernes, 22 de mayo del 2026, a las 07:46:04	00:02:51
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Viernes, 22 de mayo del 2026, a las 07:32:24	Viernes, 22 de mayo del 2026, a las 07:51:44	00:19:20
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Viernes, 22 de mayo del 2026, a las 07:32:07	Viernes, 22 de mayo del 2026, a las 07:43:02	00:10:55
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Viernes, 15 de mayo del 2026, a las 07:49:42	Viernes, 15 de mayo del 2026, a las 08:19:41	00:29:59
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Viernes, 15 de mayo del 2026, a las 07:49:27	Viernes, 15 de mayo del 2026, a las 07:59:29	00:10:02
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Viernes, 8 de mayo del 2026, a las 08:00:30	Viernes, 8 de mayo del 2026, a las 08:30:23	00:29:53
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Viernes, 8 de mayo del 2026, a las 08:00:11	Viernes, 8 de mayo del 2026, a las 08:10:13	00:10:02

Detalle de alertas generales

Alertas generales fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Viernes, 22 de mayo del 2026, a las 10:03:23	Viernes, 22 de mayo del 2026, a las 10:07:48	00:04:25

Alertas generales en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Viernes, 29 de mayo del 2026, a las 08:05:24	Viernes, 29 de mayo del 2026, a las 08:15:17	00:09:53
Presión de Act. Diesel	Presión de Sistema	Viernes, 29 de mayo del 2026, a las 08:03:54	Viernes, 29 de mayo del 2026, a las 08:12:49	00:08:55

Coppel CEDIS PBLA ROPA 41269

Carretera Federal Tehuacán - Puebla 1032, Camino a Manzanilla, 72304, Heroica Puebla de Zaragoza, Puebla

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Modo No Automático	Bomba Diésel	Viernes, 22 de mayo del 2026, a las 07:51:37	Viernes, 22 de mayo del 2026, a las 08:00:05	00:08:28
Presión de Act. Diesel	Presión de Sistema	Viernes, 22 de mayo del 2026, a las 07:49:03	Viernes, 22 de mayo del 2026, a las 07:55:21	00:06:18
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Viernes, 22 de mayo del 2026, a las 07:48:16	Viernes, 22 de mayo del 2026, a las 07:59:06	00:10:50
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Viernes, 22 de mayo del 2026, a las 07:46:18	Viernes, 22 de mayo del 2026, a las 07:48:04	00:01:46
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Viernes, 22 de mayo del 2026, a las 07:43:16	Viernes, 22 de mayo del 2026, a las 07:46:07	00:02:51
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Viernes, 22 de mayo del 2026, a las 07:32:16	Viernes, 22 de mayo del 2026, a las 07:43:05	00:10:49
Presión de Act. Diesel	Presión de Sistema	Viernes, 22 de mayo del 2026, a las 07:30:30	Viernes, 22 de mayo del 2026, a las 07:43:00	00:12:30
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Viernes, 15 de mayo del 2026, a las 07:49:34	Viernes, 15 de mayo del 2026, a las 07:59:31	00:09:57
Presión de Act. Diesel	Presión de Sistema	Viernes, 15 de mayo del 2026, a las 07:48:31	Viernes, 15 de mayo del 2026, a las 07:54:18	00:05:47
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Viernes, 8 de mayo del 2026, a las 08:00:38	Viernes, 8 de mayo del 2026, a las 08:10:16	00:09:38
Presión de Act. Diesel	Presión de Sistema	Viernes, 8 de mayo del 2026, a las 07:59:49	Viernes, 8 de mayo del 2026, a las 08:04:59	00:05:10

Acerca de este documento



Generado automáticamente a través de GC-Track Monitoring System el día 08 septiembre del 2026.

Todas las fechas y horas desplegadas corresponden a la zona horaria local de Puebla, Puebla

Aviso legal

Este documento es confidencial y su contenido está destinado exclusivamente para el uso de los usuarios de GC-Track Monitoring System asociados a supervisión de estos equipos, siendo las personas que se dirige y quienes asumen la responsabilidad de su uso y difusión.

Si usted no es el destinatario designado, no debe difundir, distribuir o copiar este documento sin autorización, ya que puede contener información sensible.

Notifique al remitente de inmediato por correo electrónico a support@gc-track.com si ha recibido este documento por error y elimínelo de su sistema.