

CPA Convento

Av. Industrial, Tepetzotlán, Estado de México

Reporte mensual de detección

Mayo, 2026

Resumen


Arranques de motor

	Bomba Diesel	Bomba Electrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	3	0	0
Fuera de mantenimiento	0	0	0
Total	3	0	0


Alertas generales

	Bomba Diesel	Bomba Electrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	3	0	0
Fuera de mantenimiento	5	0	0
Total	8	0	0

Comportamiento de presión de sistema



Conteo de arranques de bomba jockey



Detalle de arranques de motor

Arranques fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
-------------	--------	--------	------------------	---------------------

No se registraron arranques fuera de mantenimiento

Arranques en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
-------------	--------	--------	------------------	---------------------

Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Martes, 26 de mayo del 2026, a las 10:52:04	Martes, 2 de junio del 2026, a las 09:47:40	166:55:36
----------------------------	--------------	---	---	-----------

CPA Convento

Av. Industrial, Tepetzotlán, Estado de México

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Martes, 26 de mayo del 2026, a las 10:17:51	Martes, 26 de mayo del 2026, a las 10:22:17	00:04:26
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Martes, 28 de abril del 2026, a las 09:59:26	Martes, 26 de mayo del 2026, a las 10:16:26	672:17:00

Detalle de alertas generales

Alertas generales fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Modo No Automático	Bomba Diésel	Jueves, 21 de mayo del 2026, a las 13:05:57	Martes, 26 de mayo del 2026, a las 10:16:06	117:10:09
Modo No Automático	Bomba Diésel	Martes, 19 de mayo del 2026, a las 10:08:54	Jueves, 21 de mayo del 2026, a las 10:34:52	48:25:58
Modo No Automático	Bomba Diésel	Miércoles, 13 de mayo del 2026, a las 13:43:22	Martes, 19 de mayo del 2026, a las 09:35:31	139:52:09
Modo No Automático	Bomba Diésel	Miércoles, 13 de mayo del 2026, a las 13:29:45	Miércoles, 13 de mayo del 2026, a las 13:33:51	00:04:06
Modo No Automático	Bomba Diésel	Martes, 28 de abril del 2026, a las 10:05:44	Martes, 5 de mayo del 2026, a las 10:50:28	168:44:44

Alertas generales en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Modo No Automático	Bomba Diésel	Martes, 26 de mayo del 2026, a las 10:52:14	Martes, 2 de junio del 2026, a las 09:31:04	166:38:50
Modo No Automático	Bomba Diésel	Martes, 12 de mayo del 2026, a las 10:22:18	Miércoles, 13 de mayo del 2026, a las 13:23:31	27:01:13
Modo No Automático	Bomba Diésel	Martes, 5 de mayo del 2026, a las 11:28:07	Martes, 12 de mayo del 2026, a las 09:52:03	166:23:56

Acerca de este documento

CPA Convento

Av. Industrial, Tepetzotlán, Estado de México

Aviso legal

Este documento es confidencial y su contenido está destinado exclusivamente para el uso de los usuarios de GC-Track Monitoring System asociados a supervisión de estos equipos, siendo las personas que se dirige y quienes asumen la responsabilidad de su uso y difusión.

Si usted no es el destinatario designado, no debe difundir, distribuir o copiar este documento sin autorización, ya que puede contener información sensible.

Notifique al remitente de inmediato por correo electrónico a support@gc-track.com si ha recibido este documento por error y elimínelo de su sistema.