



13 Tuxtla Crystal

Reporte mensual de detección

Octubre, 2025

Resumen


Arranques de motor

	Bomba Diesel	Bomba Electrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	2	1	0
Fuera de mantenimiento	0	0	0
Total	2	1	0


Alertas generales

	Bomba Diesel	Bomba Electrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	9	3	0
Fuera de mantenimiento	0	0	0
Total	9	3	0

Comportamiento de presión de sistema



Conteo de arranques de bomba jockey



Detalle de arranques de motor

Arranques fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
-------------	--------	--------	------------------	---------------------

No se registraron arranques fuera de mantenimiento

Arranques en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Miércoles, 22 de octubre del 2025, a las 13:39:48	Miércoles, 22 de octubre del 2025, a las 13:41:07	00:01:19

13 Tuxtla Crystal

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Miércoles, 22 de octubre del 2025, a las 13:33:09	Miércoles, 22 de octubre del 2025, a las 13:33:17	00:00:08
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Martes, 14 de octubre del 2025, a las 14:38:59	Martes, 14 de octubre del 2025, a las 14:39:11	00:00:12

Detalle de alertas generales

Alertas generales fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
No se registraron alertas generales fuera de mantenimiento				

Alertas generales en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Problema	Bomba Diésel	Miércoles, 22 de octubre del 2025, a las 13:41:08	Martes, 11 de noviembre del 2025, a las 13:34:33	479:53:25
Problema	Bomba Diésel	Miércoles, 22 de octubre del 2025, a las 13:38:18	Miércoles, 22 de octubre del 2025, a las 13:39:42	00:01:24
Problema	Bomba Diésel	Miércoles, 22 de octubre del 2025, a las 13:37:05	Miércoles, 22 de octubre del 2025, a las 13:38:04	00:00:59
Modo Automático	Bomba Diésel	Miércoles, 22 de octubre del 2025, a las 13:36:34	Martes, 11 de noviembre del 2025, a las 13:35:00	479:58:26
Problema	Bomba Diésel	Miércoles, 22 de octubre del 2025, a las 13:36:07	Miércoles, 22 de octubre del 2025, a las 13:36:44	00:00:37
Problema	Bomba Diésel	Miércoles, 22 de octubre del 2025, a las 13:33:22	Miércoles, 22 de octubre del 2025, a las 13:36:02	00:02:40
Problema	Bomba Diésel	Miércoles, 22 de octubre del 2025, a las 13:26:53	Miércoles, 22 de octubre del 2025, a las 13:33:04	00:06:11
Falla en Fase	Bomba Eléctrica	Martes, 14 de octubre del 2025, a las 14:39:12	Jueves, 23 de octubre del 2025, a las 15:02:22	216:23:10
Falla en Fase	Bomba Eléctrica	Martes, 19 de agosto del 2025, a las 17:47:35	Martes, 14 de octubre del 2025, a las 14:38:56	838:59:59
Modo Automático	Bomba Diésel	Martes, 19 de agosto del 2025, a las 17:47:33	Miércoles, 22 de octubre del 2025, a las 13:36:28	838:59:59

13 Tuxtla Crystal

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Problema	Bomba Eléctrica	Martes, 19 de agosto del 2025, a las 16:05:50	Jueves, 23 de octubre del 2025, a las 15:02:23	838:59:59
Problema	Bomba Diésel	Martes, 19 de agosto del 2025, a las 11:16:08	Miércoles, 22 de octubre del 2025, a las 13:26:48	838:59:59

Acerca de este documento



Generado automáticamente a través de GC-Track Monitoring System el día 13 Julio del 2026.

Todas las fechas y horas desplegadas corresponden a la zona horaria local de Tuxtla Gutierrez, Chiapas.

Aviso legal

Este documento es confidencial y su contenido está destinado exclusivamente para el uso de los usuarios de GC-Track Monitoring System asociados a supervisión de estos equipos, siendo las personas que se dirige y quienes asumen la responsabilidad de su uso y difusión.

Si usted no es el destinatario designado, no debe difundir, distribuir o copiar este documento sin autorización, ya que puede contener información sensible.

Notifique al remitente de inmediato por correo electrónico a support@gc-track.com si ha recibido este documento por error y elimínelo de su sistema.