Coppel CEDIS HLLO 30003

Carretera Guaymas - Hermosillo KM 1.5, Adolfo López, Mateos La Huerta, 83295, Hermosillo, Sonora

Reporte mensual de detección

Octubre, 2026

Resumen


Arranques de motor

	Bomba Diesel	Bomba Electrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	4	4	3
Fuera de mantenimiento	0	0	2
Total	4	4	5


Alertas generales

	Bomba Diesel	Bomba Electrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	4	16	0
Fuera de mantenimiento	1	0	2
Total	5	16	2

Comportamiento de presión de sistema



Conteo de arranques de bomba jockey



Detalle de arranques de motor

Arranques fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
No se registraron arranques fuera de mantenimiento				

Arranques en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Miércoles, 28 de octubre del 2026, a las 10:00:44	Miércoles, 28 de octubre del 2026, a las 10:07:42	00:06:58
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Miércoles, 28 de octubre del 2026, a las 09:55:22	Miércoles, 28 de octubre del 2026, a las 10:00:26	00:05:04

Coppel

GC-Track

Coppel CEDIS HLLO 30003

Carretera Guaymas - Hermosillo KM 1.5, Adolfo López, Mateos La Huerta, 83295, Hermosillo, Sonora

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Jueves, 22 de octubre del 2026, a las 14:12:16	Jueves, 22 de octubre del 2026, a las 14:20:20	00:08:04
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Jueves, 22 de octubre del 2026, a las 14:06:50	Jueves, 22 de octubre del 2026, a las 14:11:51	00:05:01
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Miércoles, 14 de octubre del 2026, a las 13:20:47	Miércoles, 14 de octubre del 2026, a las 13:27:01	00:06:14
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Miércoles, 14 de octubre del 2026, a las 13:16:24	Miércoles, 14 de octubre del 2026, a las 13:20:01	00:03:37
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Miércoles, 7 de octubre del 2026, a las 11:41:01	Miércoles, 7 de octubre del 2026, a las 11:48:10	00:07:09
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Miércoles, 7 de octubre del 2026, a las 11:30:44	Miércoles, 7 de octubre del 2026, a las 11:40:16	00:09:32

Detalle de alertas generales

Alertas generales fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Desconexión	Bomba Jockey	Sábado, 24 de octubre del 2026, a las 00:46:26	Sábado, 24 de octubre del 2026, a las 01:12:47	00:26:21
Desconexión	Bomba Jockey	Sábado, 24 de octubre del 2026, a las 00:19:24	Sábado, 24 de octubre del 2026, a las 00:24:27	00:05:03
Problema	Bomba Diésel	Sábado, 24 de octubre del 2026, a las 00:19:23	Miércoles, 28 de octubre del 2026, a las 09:53:01	105:33:38

Alertas generales en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Problema	Bomba Eléctrica	Miércoles, 28 de octubre del 2026, a las 10:00:37	Miércoles, 28 de octubre del 2026, a las 10:07:55	00:07:18
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Miércoles, 28 de octubre del 2026, a las 10:00:36	Miércoles, 28 de octubre del 2026, a las 10:07:54	00:07:18
Problema	Bomba Eléctrica	Miércoles, 28 de octubre del 2026, a las 09:53:20	Miércoles, 28 de octubre del 2026, a las 09:55:11	00:01:51
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Miércoles, 28 de octubre del 2026, a las 09:53:18	Miércoles, 28 de octubre del 2026, a las 09:55:10	00:01:52

Coppel CEDIS HLLO 30003

Carretera Guaymas - Hermosillo KM 1.5, Adolfo López, Mateos La Huerta, 83295, Hermosillo, Sonora

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Problema	Bomba Diésel	Miércoles, 28 de octubre del 2026, a las 09:53:02	Miércoles, 28 de octubre del 2026, a las 10:00:34	00:07:32
Problema	Bomba Eléctrica	Jueves, 22 de octubre del 2026, a las 14:11:59	Jueves, 22 de octubre del 2026, a las 14:20:35	00:08:36
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Jueves, 22 de octubre del 2026, a las 14:11:58	Jueves, 22 de octubre del 2026, a las 14:20:33	00:08:35
Problema	Bomba Diésel	Jueves, 22 de octubre del 2026, a las 14:03:10	Jueves, 22 de octubre del 2026, a las 14:12:07	00:08:57
Problema	Bomba Eléctrica	Jueves, 22 de octubre del 2026, a las 14:01:14	Jueves, 22 de octubre del 2026, a las 14:06:31	00:05:17
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Jueves, 22 de octubre del 2026, a las 14:01:13	Jueves, 22 de octubre del 2026, a las 14:06:30	00:05:17
Problema	Bomba Eléctrica	Miércoles, 14 de octubre del 2026, a las 13:21:18	Miércoles, 14 de octubre del 2026, a las 13:28:53	00:07:35
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Miércoles, 14 de octubre del 2026, a las 13:21:15	Miércoles, 14 de octubre del 2026, a las 13:28:35	00:07:20
Problema	Bomba Eléctrica	Miércoles, 14 de octubre del 2026, a las 13:15:39	Miércoles, 14 de octubre del 2026, a las 13:16:54	00:01:15
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Miércoles, 14 de octubre del 2026, a las 13:15:26	Miércoles, 14 de octubre del 2026, a las 13:16:42	00:01:16
Problema	Bomba Diésel	Miércoles, 14 de octubre del 2026, a las 13:15:08	Miércoles, 14 de octubre del 2026, a las 13:21:04	00:05:56
Problema	Bomba Eléctrica	Miércoles, 7 de octubre del 2026, a las 11:41:32	Miércoles, 7 de octubre del 2026, a las 11:49:55	00:08:23
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Miércoles, 7 de octubre del 2026, a las 11:41:27	Miércoles, 7 de octubre del 2026, a las 11:49:38	00:08:11
Problema	Bomba Eléctrica	Miércoles, 7 de octubre del 2026, a las 11:27:25	Miércoles, 7 de octubre del 2026, a las 11:30:13	00:02:48
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Miércoles, 7 de octubre del 2026, a las 11:27:10	Miércoles, 7 de octubre del 2026, a las 11:30:02	00:02:52
Problema	Bomba Diésel	Miércoles, 7 de octubre del 2026, a las 11:26:25	Miércoles, 7 de octubre del 2026, a las 11:41:17	00:14:52

Acerca de este documento

Generado automáticamente a través de GC-Track Monitoring System el día 05 Noviembre del 2026.

Todas las fechas y horas desplegadas corresponden a la zona horaria local de Hermosillo, Sonora

Coppel CEDIS HLLO 30003

Carretera Guaymas - Hermosillo KM 1.5, Adolfo López, Mateos La Huerta, 83295, Hermosillo, Sonora

Aviso legal

Este documento es confidencial y su contenido está destinado exclusivamente para el uso de los usuarios de GC-Track Monitoring System asociados a supervisión de estos equipos, siendo las personas que se dirige y quienes asumen la responsabilidad de su uso y difusión.
Si usted no es el destinatario designado, no debe difundir, distribuir o copiar este documento sin autorización, ya que puede contener información sensible.
Notifique al remitente de inmediato por correo electrónico a support@gc-track.com si ha recibido este documento por error y elimínelo de su sistema.