Coppel CEDIS MRDA 30017

Calle 56, Centro, 97370, Kanasin, Mérida, Yucatán

Reporte mensual de detección

Octubre, 2026

Resumen


Arranques de motor

	Bomba Diesel	Bomba Electrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	0	0	0
Fuera de mantenimiento	2	2	0
Total	2	2	0


Alertas generales

	Bomba Diesel	Bomba Electrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	0	0	0
Fuera de mantenimiento	2	2	0
Total	2	2	0

Comportamiento de presión de sistema



Conteo de arranques de bomba jockey



Detalle de arranques de motor

Arranques fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Martes, 13 de octubre del 2026, a las 14:23:12	Martes, 13 de octubre del 2026, a las 14:32:41	00:09:29
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Martes, 13 de octubre del 2026, a las 14:22:47	Martes, 13 de octubre del 2026, a las 14:50:09	00:27:22
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Martes, 6 de octubre del 2026, a las 15:15:33	Martes, 6 de octubre del 2026, a las 15:25:18	00:09:45
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Martes, 6 de octubre del 2026, a las 15:10:52	Martes, 6 de octubre del 2026, a las 15:14:47	00:03:55

Coppel CEDIS MRDA 30017

Calle 56, Centro, 97370, Kanasin, Mérida, Yucatán

Arranques en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)

No se registraron arranques en mantenimiento

Detalle de alertas generales

Alertas generales fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Martes, 6 de octubre del 2026, a las 15:27:50	Martes, 6 de octubre del 2026, a las 15:33:45	00:05:55
Modo No Automático	Bomba Diésel	Martes, 6 de octubre del 2026, a las 15:15:06	Martes, 6 de octubre del 2026, a las 15:34:29	00:19:23
Modo No Automático	Bomba Diésel	Martes, 6 de octubre del 2026, a las 15:09:21	Martes, 6 de octubre del 2026, a las 15:10:08	00:00:47
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Martes, 6 de octubre del 2026, a las 15:08:40	Martes, 6 de octubre del 2026, a las 15:15:53	00:07:13

Alertas generales en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)

No se registraron alertas generales en mantenimiento

Acerca de este documento

Generado automáticamente a través de GC-Track Monitoring System el día 05 Noviembre del 2026.

Todas las fechas y horas desplegadas corresponden a la zona horaria local de Mérida, Yucatán

Aviso legal

Este documento es confidencial y su contenido está destinado exclusivamente para el uso de los usuarios de GC-Track Monitoring System asociados a supervisión de estos equipos, siendo las personas que se dirige y quienes asumen la responsabilidad de su uso y difusión.
Si usted no es el destinatario designado, no debe difundir, distribuir o copiar este documento sin autorización, ya que puede contener información sensible.
Notifique al remitente de inmediato por correo electrónico a support@gc-track.com si ha recibido este documento por error y elimínelo de su sistema.