Coppel CEDIS VLLH 30010

Calle 2, Esquina Calle 3, Carr. Principal a Anacleto Canabal 1a. Secc. Mza 4-Lt 3, Villahermosa, Tabasco

Reporte mensual de detección

Octubre, 2026

Resumen


Arranques de motor

	Bomba Diesel	Bomba Electrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	8	4	6
Fuera de mantenimiento	0	0	37
Total	8	4	43


Alertas generales

	Bomba Diesel	Bomba Electrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	5	4	0
Fuera de mantenimiento	1	17	11
Total	6	21	11

Comportamiento de presión de sistema



Conteo de arranques de bomba jockey



Detalle de arranques de motor

Arranques fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)

No se registraron arranques fuera de mantenimiento

Arranques en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Lunes, 26 de octubre del 2026, a las 11:07:41	Lunes, 26 de octubre del 2026, a las 11:37:45	00:30:04
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Lunes, 26 de octubre del 2026, a las 10:55:24	Lunes, 26 de octubre del 2026, a las 11:05:30	00:10:06

Coppel

GC-Track

Coppel CEDIS VLLH 30010

Calle 2, Esquina Calle 3, Carr. Principal a Anacleto Canabal 1a. Secc. Mza 4-Lt 3, Villahermosa, Tabasco

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Jueves, 22 de octubre del 2026, a las 14:44:07	Jueves, 22 de octubre del 2026, a las 14:44:35	00:00:28
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Jueves, 22 de octubre del 2026, a las 14:30:51	Jueves, 22 de octubre del 2026, a las 14:38:06	00:07:15
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Jueves, 22 de octubre del 2026, a las 14:26:39	Jueves, 22 de octubre del 2026, a las 14:30:29	00:03:50
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Jueves, 22 de octubre del 2026, a las 14:25:21	Jueves, 22 de octubre del 2026, a las 14:25:25	00:00:04
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Lunes, 19 de octubre del 2026, a las 13:46:21	Lunes, 19 de octubre del 2026, a las 14:16:26	00:30:05
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Lunes, 19 de octubre del 2026, a las 13:33:07	Lunes, 19 de octubre del 2026, a las 13:43:09	00:10:02
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Martes, 13 de octubre del 2026, a las 11:06:20	Martes, 13 de octubre del 2026, a las 11:36:28	00:30:08
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Martes, 13 de octubre del 2026, a las 10:47:57	Martes, 13 de octubre del 2026, a las 10:57:59	00:10:02
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Lunes, 5 de octubre del 2026, a las 10:56:09	Lunes, 5 de octubre del 2026, a las 11:26:13	00:30:04
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Lunes, 5 de octubre del 2026, a las 10:44:55	Lunes, 5 de octubre del 2026, a las 10:54:57	00:10:02

Detalle de alertas generales

Alertas generales fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Domingo, 25 de octubre del 2026, a las 00:00:06	Domingo, 25 de octubre del 2026, a las 00:00:11	00:00:05
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Sábado, 24 de octubre del 2026, a las 08:30:16	Sábado, 24 de octubre del 2026, a las 08:30:20	00:00:04
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Sábado, 24 de octubre del 2026, a las 08:29:58	Sábado, 24 de octubre del 2026, a las 08:30:04	00:00:06
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Sábado, 24 de octubre del 2026, a las 08:28:26	Sábado, 24 de octubre del 2026, a las 08:28:30	00:00:04
Desconexión	Bomba Jockey	Sábado, 24 de octubre del 2026, a las 01:19:05	Sábado, 24 de octubre del 2026, a las 01:19:08	00:00:03
Bomba Fuera de Operación	Bomba Diésel	Jueves, 22 de octubre del 2026, a las 10:21:31	Jueves, 22 de octubre del 2026, a las 14:12:43	03:51:12

Coppel

GC-Track

Coppel CEDIS VLLH 30010

Calle 2, Esquina Calle 3, Carr. Principal a Anacleto Canabal 1a. Secc. Mza 4-Lt 3, Villahermosa, Tabasco

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Desconexión	Bomba Jockey	Jueves, 22 de octubre del 2026, a las 03:28:56	Jueves, 22 de octubre del 2026, a las 03:28:59	00:00:03
Problema	Bomba Eléctrica	Domingo, 18 de octubre del 2026, a las 11:33:27	Domingo, 18 de octubre del 2026, a las 16:23:28	04:50:01
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Domingo, 18 de octubre del 2026, a las 11:33:22	Domingo, 18 de octubre del 2026, a las 16:23:25	04:50:03
Desconexión	Bomba Jockey	Domingo, 18 de octubre del 2026, a las 11:31:54	Lunes, 19 de octubre del 2026, a las 13:27:12	25:55:18
Problema	Bomba Eléctrica	Domingo, 18 de octubre del 2026, a las 11:31:48	Domingo, 18 de octubre del 2026, a las 11:33:23	00:01:35
Desconexión	Bomba Jockey	Domingo, 18 de octubre del 2026, a las 11:29:13	Domingo, 18 de octubre del 2026, a las 11:31:38	00:02:25
Problema	Bomba Eléctrica	Domingo, 18 de octubre del 2026, a las 00:38:27	Domingo, 18 de octubre del 2026, a las 11:29:16	10:50:49
Problema	Bomba Eléctrica	Domingo, 18 de octubre del 2026, a las 00:38:11	Domingo, 18 de octubre del 2026, a las 00:38:22	00:00:11
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Domingo, 18 de octubre del 2026, a las 00:38:06	Domingo, 18 de octubre del 2026, a las 11:33:19	10:55:13
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Lunes, 12 de octubre del 2026, a las 19:09:22	Lunes, 12 de octubre del 2026, a las 19:10:00	00:00:38
Desconexión	Bomba Jockey	Lunes, 12 de octubre del 2026, a las 19:09:18	Lunes, 12 de octubre del 2026, a las 19:09:50	00:00:32
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Lunes, 12 de octubre del 2026, a las 15:42:29	Lunes, 12 de octubre del 2026, a las 15:45:19	00:02:50
Desconexión	Bomba Jockey	Lunes, 12 de octubre del 2026, a las 15:42:25	Lunes, 12 de octubre del 2026, a las 15:45:08	00:02:43
Desconexión	Bomba Jockey	Lunes, 12 de octubre del 2026, a las 14:10:43	Lunes, 12 de octubre del 2026, a las 14:12:58	00:02:15
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Lunes, 12 de octubre del 2026, a las 14:10:41	Lunes, 12 de octubre del 2026, a las 14:13:06	00:02:25
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Lunes, 12 de octubre del 2026, a las 13:14:19	Lunes, 12 de octubre del 2026, a las 13:58:52	00:44:33
Desconexión	Bomba Jockey	Lunes, 12 de octubre del 2026, a las 13:14:15	Lunes, 12 de octubre del 2026, a las 13:58:39	00:44:24
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Lunes, 12 de octubre del 2026, a las 13:09:49	Lunes, 12 de octubre del 2026, a las 13:14:11	00:04:22
Desconexión	Bomba Jockey	Lunes, 12 de octubre del 2026, a las 13:09:40	Lunes, 12 de octubre del 2026, a las 13:14:00	00:04:20

Coppel

GC-Track

Coppel CEDIS VLLH 30010

Calle 2, Esquina Calle 3, Carr. Principal a Anacleto Canabal 1a. Secc. Mza 4-Lt 3, Villahermosa, Tabasco

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Jueves, 8 de octubre del 2026, a las 21:10:22	Jueves, 8 de octubre del 2026, a las 21:11:04	00:00:42
Desconexión	Bomba Jockey	Jueves, 8 de octubre del 2026, a las 21:10:18	Jueves, 8 de octubre del 2026, a las 21:10:49	00:00:31
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Sábado, 3 de octubre del 2026, a las 15:33:44	Sábado, 3 de octubre del 2026, a las 15:34:20	00:00:36
Desconexión	Bomba Jockey	Sábado, 3 de octubre del 2026, a las 15:33:39	Sábado, 3 de octubre del 2026, a las 15:34:23	00:00:44

Alertas generales en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Lunes, 26 de octubre del 2026, a las 10:52:04	Lunes, 26 de octubre del 2026, a las 10:54:30	00:02:26
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Lunes, 26 de octubre del 2026, a las 10:48:51	Lunes, 26 de octubre del 2026, a las 10:49:11	00:00:20
Presión de Act. Diesel	Presión de Sistema	Lunes, 26 de octubre del 2026, a las 10:48:50	Lunes, 26 de octubre del 2026, a las 10:49:09	00:00:19
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Lunes, 26 de octubre del 2026, a las 10:47:16	Lunes, 26 de octubre del 2026, a las 10:47:29	00:00:13
Presión de Act. Diesel	Presión de Sistema	Lunes, 26 de octubre del 2026, a las 10:47:15	Lunes, 26 de octubre del 2026, a las 10:47:27	00:00:12
Bomba Fuera de Operación	Bomba Diésel	Jueves, 22 de octubre del 2026, a las 14:25:47	Jueves, 22 de octubre del 2026, a las 14:26:30	00:00:43
Bomba Fuera de Operación	Bomba Diésel	Jueves, 22 de octubre del 2026, a las 14:19:56	Jueves, 22 de octubre del 2026, a las 14:25:10	00:05:14
Problema	Bomba Diésel	Jueves, 22 de octubre del 2026, a las 14:19:35	Jueves, 22 de octubre del 2026, a las 14:19:54	00:00:19
Bomba Fuera de Operación	Bomba Diésel	Jueves, 22 de octubre del 2026, a las 14:13:00	Jueves, 22 de octubre del 2026, a las 14:19:36	00:06:36
Problema	Bomba Diésel	Jueves, 22 de octubre del 2026, a las 14:12:42	Jueves, 22 de octubre del 2026, a las 14:12:59	00:00:17
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Lunes, 19 de octubre del 2026, a las 13:29:35	Lunes, 19 de octubre del 2026, a las 13:32:40	00:03:05
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Lunes, 19 de octubre del 2026, a las 13:27:34	Lunes, 19 de octubre del 2026, a las 13:27:53	00:00:19

Coppel CEDIS VLLH 30010

Calle 2, Esquina Calle 3, Carr. Principal a Anacleto Canabal 1a. Secc. Mza 4-Lt 3, Villahermosa, Tabasco

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Presión de Act. Diesel	Presión de Sistema	Lunes, 19 de octubre del 2026, a las 13:27:32	Lunes, 19 de octubre del 2026, a las 13:27:52	00:00:20
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Lunes, 19 de octubre del 2026, a las 13:25:55	Lunes, 19 de octubre del 2026, a las 13:26:07	00:00:12
Presión de Act. Diesel	Presión de Sistema	Lunes, 19 de octubre del 2026, a las 13:25:53	Lunes, 19 de octubre del 2026, a las 13:26:05	00:00:12
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Martes, 13 de octubre del 2026, a las 10:46:01	Martes, 13 de octubre del 2026, a las 10:47:25	00:01:24
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Lunes, 5 de octubre del 2026, a las 10:43:31	Lunes, 5 de octubre del 2026, a las 10:44:27	00:00:56
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Lunes, 5 de octubre del 2026, a las 10:42:03	Lunes, 5 de octubre del 2026, a las 10:42:18	00:00:15
Presión de Act. Diesel	Presión de Sistema	Lunes, 5 de octubre del 2026, a las 10:41:53	Lunes, 5 de octubre del 2026, a las 10:42:17	00:00:24

Acerca de este documento

Generado automáticamente a través de GC-Track Monitoring System el día 05 Noviembre del 2026.

Todas las fechas y horas desplegadas corresponden a la zona horaria local de Villahermosa, Tabasco

Aviso legal

Este documento es confidencial y su contenido está destinado exclusivamente para el uso de los usuarios de GC-Track Monitoring System asociados a supervisión de estos equipos, siendo las personas que se dirige y quienes asumen la responsabilidad de su uso y difusión.
Si usted no es el destinatario designado, no debe difundir, distribuir o copiar este documento sin autorización, ya que puede contener información sensible.
Notifique al remitente de inmediato por correo electrónico a support@gc-track.com si ha recibido este documento por error y elimínelo de su sistema.