CPA TLC

3 Industrial Barrientos, Tlalnepantla, Estado de México

Reporte mensual de detección

Octubre, 2026

Resumen


Arranques de motor

	Bomba Diesel	Bomba Electrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	6	0	5
Fuera de mantenimiento	0	0	26
Total	6	0	31


Alertas generales

	Bomba Diesel	Bomba Electrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	6	0	0
Fuera de mantenimiento	0	0	0
Total	6	0	0

Comportamiento de presión de sistema



Conteo de arranques de bomba jockey



Detalle de arranques de motor

Arranques fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)

No se registraron arranques fuera de mantenimiento

Arranques en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Martes, 27 de octubre del 2026, a las 11:16:17	Martes, 27 de octubre del 2026, a las 11:46:26	00:30:09

CPA TLC

3 Industrial Barrientos, Tlalnepantla, Estado de México

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Martes, 20 de octubre del 2026, a las 09:50:28	Martes, 20 de octubre del 2026, a las 10:15:43	00:25:15
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Martes, 20 de octubre del 2026, a las 09:46:33	Martes, 20 de octubre del 2026, a las 09:50:17	00:03:44
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Martes, 20 de octubre del 2026, a las 09:45:42	Martes, 20 de octubre del 2026, a las 09:46:23	00:00:41
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Martes, 13 de octubre del 2026, a las 10:20:58	Martes, 13 de octubre del 2026, a las 10:52:27	00:31:29
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Martes, 6 de octubre del 2026, a las 09:49:45	Martes, 6 de octubre del 2026, a las 10:19:40	00:29:55

Detalle de alertas generales

Alertas generales fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)

No se registraron alertas generales fuera de mantenimiento

Alertas generales en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Modo No Automático	Bomba Diésel	Martes, 27 de octubre del 2026, a las 11:12:46	Martes, 27 de octubre del 2026, a las 11:15:20	00:02:34
Modo No Automático	Bomba Diésel	Martes, 27 de octubre del 2026, a las 11:10:53	Martes, 27 de octubre del 2026, a las 11:12:12	00:01:19
Modo No Automático	Bomba Diésel	Martes, 20 de octubre del 2026, a las 09:45:20	Martes, 20 de octubre del 2026, a las 09:45:31	00:00:11
Modo No Automático	Bomba Diésel	Martes, 13 de octubre del 2026, a las 14:44:33	Martes, 13 de octubre del 2026, a las 14:48:18	00:03:45
Modo No Automático	Bomba Diésel	Martes, 13 de octubre del 2026, a las 10:13:46	Martes, 13 de octubre del 2026, a las 10:19:32	00:05:46
Modo No Automático	Bomba Diésel	Martes, 6 de octubre del 2026, a las 09:45:58	Martes, 6 de octubre del 2026, a las 09:48:54	00:02:56

CPA TLC

3 Industrial Barrientos, Tlalnepantla, Estado de México

Acerca de este documento

Generado automáticamente a través de GC-Track Monitoring System el día 05 Noviembre del 2026.

Todas las fechas y horas desplegadas corresponden a la zona horaria local de Tlalnepantla, Estado de México

Aviso legal

Este documento es confidencial y su contenido está destinado exclusivamente para el uso de los usuarios de GC-Track Monitoring System asociados a supervisión de estos equipos, siendo las personas que se dirige y quienes asumen la responsabilidad de su uso y difusión.
Si usted no es el destinatario designado, no debe difundir, distribuir o copiar este documento sin autorización, ya que puede contener información sensible.
Notifique al remitente de inmediato por correo electrónico a support@gc-track.com si ha recibido este documento por error y elimínelo de su sistema.