



235 Selecto México Universidad

AV UNIVERSIDAD 740, STA CRUZ ATOYAC, BENITO JUAREZ, 03300 CIUDAD DE MEXICO, CDMX.

Reporte mensual de detección

Septiembre, 2025

Resumen


Arranques de motor

|                        | Bomba Diesel | Bomba Electrica | Bomba Jockey |
|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| En mantenimiento       | 0            | 0               | 0            |
| Fuera de mantenimiento | 0            | 1               | 1            |
| Total                  | 0            | 1               | 1            |


Alertas generales

|                        | Bomba Diesel | Bomba Electrica | Bomba Jockey |
|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| En mantenimiento       | 0            | 0               | 0            |
| Fuera de mantenimiento | 1            | 3               | 3            |
| Total                  | 1            | 3               | 3            |

Comportamiento de presión de sistema



Conteo de arranques de bomba jockey



Detalle de arranques de motor

Arranques fuera de mantenimiento

| Descripción                | Equipo          | Inicio                                              | Restablecimiento                                    | Duración (hh:mm:ss) |
|----------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| Arranque de Motor de Bomba | Bomba Eléctrica | Miércoles, 3 de septiembre del 2025, a las 10:35:57 | Miércoles, 3 de septiembre del 2025, a las 10:42:17 | 00:06:20            |

Arranques en mantenimiento

| Descripción | Equipo | Inicio | Restablecimiento | Duración (hh:mm:ss) |
|-------------|--------|--------|------------------|---------------------|
|-------------|--------|--------|------------------|---------------------|

No se registraron arranques en mantenimiento

# 235 Selecto México Universidad

AV UNIVERSIDAD 740, STA CRUZ ATOYAC, BENITO JUAREZ, 03300 CIUDAD DE MEXICO, CDMX.

## Detalle de alertas generales

### Alertas generales fuera de mantenimiento

| Descripción           | Equipo          | Inicio                                               | Restablecimiento                                     | Duración (hh:mm:ss) |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|
| Falla en Fase         | Bomba Eléctrica | Miércoles, 17 de septiembre del 2025, a las 05:29:41 | Miércoles, 17 de septiembre del 2025, a las 05:29:55 | 00:00:14            |
| Estado de Controlador | Bomba Jockey    | Miércoles, 3 de septiembre del 2025, a las 19:17:00  | Miércoles, 3 de septiembre del 2025, a las 19:17:14  | 00:00:14            |
| Falla en Fase         | Bomba Eléctrica | Miércoles, 3 de septiembre del 2025, a las 19:02:40  | Miércoles, 3 de septiembre del 2025, a las 19:02:57  | 00:00:17            |
| Estado de Controlador | Bomba Jockey    | Miércoles, 3 de septiembre del 2025, a las 10:36:11  | Miércoles, 3 de septiembre del 2025, a las 10:43:18  | 00:07:07            |
| Estado de Controlador | Bomba Jockey    | Miércoles, 3 de septiembre del 2025, a las 10:34:18  | Miércoles, 3 de septiembre del 2025, a las 10:35:38  | 00:01:20            |
| Modo Automático       | Bomba Diésel    | Miércoles, 3 de septiembre del 2025, a las 10:30:43  | Miércoles, 3 de septiembre del 2025, a las 10:43:04  | 00:12:21            |
| Falla en Fase         | Bomba Eléctrica | Miércoles, 3 de septiembre del 2025, a las 10:29:06  | Miércoles, 3 de septiembre del 2025, a las 10:34:59  | 00:05:53            |

### Alertas generales en mantenimiento

| Descripción | Equipo | Inicio | Restablecimiento | Duración (hh:mm:ss) |
|-------------|--------|--------|------------------|---------------------|
|-------------|--------|--------|------------------|---------------------|

No se registraron alertas generales en mantenimiento

## Acerca de este documento



Generado automáticamente a través de GC-Track Monitoring System el día 13 Julio del 2026.

Todas las fechas y horas desplegadas corresponden a la zona horaria local de Ciudad de México

## Aviso legal

Este documento es confidencial y su contenido está destinado exclusivamente para el uso de los usuarios de GC-Track Monitoring System asociados a supervisión de estos equipos, siendo las personas que se dirige y quienes asumen la responsabilidad de su uso y difusión.

**Si usted no es el destinatario designado, no debe difundir, distribuir o copiar este documento sin autorización, ya que puede contener información sensible.**

Notifique al remitente de inmediato por correo electrónico a support@gc-track.com si ha recibido este documento por error y elimínelo de su sistema.